



Commune de VENTISERI

U.S.I.D. Base Aérienne 126

Entrepôt Hydrocarbures (NT11)
Planche 1/2

Plan Réseaux Humides
Echelle : 1/200

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
A		
B		
C		
D		
E		
F		

SIBELLA
GEOMETRES-EXPERTS
F. SIBELLA - G. BURWANGER - C. GIBOUIS

Bureau de Bastia
Les Terrasses du Fango - Bâtiment C
Rue René André Marie - 20200 Bastia

Bureau d'Ajaccio
RN 194 - ZA Balcone Centre
20167 Sarrola Carcopino

Bureau de Balagne
Résidence Luigna - Bâtiment F
Boulevard de Faguta - 20220 Fila Rousse

Tél : 04 95 34 80 80
Mail : contact@cabinetsibella.com

Dressé le: 06/05/2021

SrRef:12585/1
Ref:12584/1

NOTA:

PLANIMETRIE rattachée en CC42.
ALTIMETRIE rattachée au N.G.F. 78
Dressé par le Cabinet SIBELLA Géomètres-Experts Tél:04.95.34.80.80 CBUC Réf:12584/1

- AE(A) Réseau d'eau potable de classe A
- AE(B) Réseau d'eau potable de classe B
- AE(C) Réseau d'eau potable de classe C
- EP(A) Réseau d'eau pluvial de classe A
- EP(B) Réseau d'eau pluvial de classe B
- GA(A) Réseau d'hydrocarbure de classe A
- EU(A) Réseau d'eau usée de classe A
- EU(B) Réseau d'eau usée de classe B
- EU(C) Réseau d'eau usée de classe C

----- Emprise de la zone de détection

Classe A : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 40 cm (réseau rigide) ou +/- 50 cm (réseau flexible)
Classe B : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 1.5 mètre (ou +/- 1 mètre pour les branchements électriques et gaz)
Classe C : incertitude maximale de localisation supérieure à +/- 1.5 mètre (ou +/- 1 mètre pour les branchements électriques et gaz)

Matricule	X	Y	Z
St.1	2230178.17	1210730.27	14.40
St.2	2230208.02	1210726.74	13.98
St.3	2230218.62	1210732.97	13.92
St.4	2230236.14	1210735.22	13.76
St.5	2230224.75	1210699.21	14.01
St.6	2230211.63	1210680.81	14.30

