


Création d'un espace inter-associatif UCBL Lyon-Sud


Schéma modification Armoire Divisionnaire



Bénéficiaire	
--------------	--

Intervenant	
-------------	--

Intervenant	
-------------	--

	Dessiné par :	SME
	N° affaire :	23-057
	Date:	31/01/2025





Pictogramme								
Repère appareil	D3.5	D3.6	D3.7	D4	D4.1	D4.2	D4.2	D4.3
Repère bornes (tous n°)								
Désignation	Bureaux A4, A5	Bureaux A5, A6	Bureaux A7	Général éclairage	Salle de réunion	Espace de stockage, LT, circulation	Eclairage de sécurité	Bureau A1, A2
Puissance	2.70kW	2.70kW	1.80kW	1.82kW	0.36kW	0.44kW		0.32kW
Longueur de câbles	35m	35m	35m		35m	35m	35m	35m
Sections de câbles	3G2,5	3G2,5	3G2,5		3G1,5	3G1,5	5G1,5	3G1,5

