





DIRECTION GENERALE

3 Quai des Célestins
69373 LYON CEDEX 08
☎ 04 72 40 72 40

DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES - DME

103 Grande rue de la Croix-Rousse
69317 LYON CEDEX 04
☎ 04 72 07 15 17

ETABLISSEMENT

GROUPEMENT HOSPITALIER NORD
HOPITAL DE LA CROIX-ROUSSE

OPERATION

VRD - RESEAUX HUMIDES

DOCUMENT

PLAN DE MASSE
ETAT DES LIEUX

ENTREPRISE

APS	APD	AT	DCE	PEO	POE
<div>MODIFICATIONS</div> <div>Mise à jour diverses</div> <div>Intégration des anciens réseaux de U et R ND LE 14-04-23</div> <div>Points de rejet dans les égouts</div> <div>+ zonage couleurs</div>			<div>DATE</div> <div>ND LE 10-01-23</div> <div>ND LE 14-04-23</div> <div>ND LE 31-05-24</div>	<div>MAITRE D'OEUVRE :</div> <div>N.D.E.S.F.I.N.D.S</div>	<div>DESSINATEUR :</div> <div>N.D.E.S.F.I.N.D.S</div>
			<div>N°</div> <div>24 Pmos 00 VRD</div>		
			<div>DATE :</div> <div>17-10-17</div>		
			<div>ECHELLE :</div> <div>1/500</div>		

LEGENDE

RESEAUX HUMIDES

EAU FROIDE PRIMAIRE

EAU CHAUDE PRIMAIRE CHAUFFAGE

EAU USEE PRIMAIRE

EAU PLUVIALE PRIMAIRE

EAU FROIDE INCENDIE (RIA)

POTEAUX INCENDIE

COLONNES SECHES

Séparateur hydrocarbure

Regard

Grille

Collecteur Ovoïde Eg type T180

ARROSAGE :

PEHD Ø 40

Primaire PEHD Ø 50

Electrovannes 100 DV

Arroseurs Tuyères 1804

Arroseurs RAINBIRD 3504

Arroseurs RAINBIRD 5004

Zone couverte en goutteurs techline

débit des goutteurs : 2,3 l/h

espacement des goutteurs : 0,33 m

ecartement des mailles :

POTEAUX INCENDIE

COLONNES SECHES

sur le secteur du bâtiment T, des modifications de réseaux ne sont pas intégrés (travaux en cours, DOE non réceptionnés)

Les réseaux figurants sur ce plan n'ont pas fait l'objet de recellement. En conséquences leurs positions sont approximatives