

Bilan de puissance ENEDIS

6819.6**OFII NANTES**

Colonne / Départ BT	P/ Coffret	I/Coffret	P _t Départ BT ENEDIS	I _t Départ BT ENEDIS	P _t /Instal	I _t /Instal
OFII	114,00 kVA	164,54 A	114,00 kVA	164,54 A	114,00 kVA	164,54 A
Désignation	PT	Type Alim	C _{ptge}	I Div1		
ECL / PC / CFA	40,00 kVA	Sur TIPI	42 kVA	60,62 A		
EQUIPEMENTS CVCP	70,00 kVA	Sur TIPI	72 kVA	103,92 A		