

En fin de travaux :

La « levée » du confinement nécessite de faire simultanément :

- un nettoyage de la zone en travaux à la fin du chantier
- la dépose des barrières de protection en limitant la remise en suspension des poussières qui s'y sont déposées :
 - le polyane doit être retiré roulé côté chantier à l'intérieur pour emprisonner la poussière
 - le placoplâtre doit être dépoussiéré (gaze imprégnée et balai trapèze) ; tous les gravats doivent être enlevés

Mesures supplémentaires

Perçage de murs et cloisons

- Aspiration **en même temps** que le perçage, utilisation d'un aspirateur spécifique avec filtre HEPA ; un ouvrier aspire pendant que l'autre perce
- Bionettoyage du sol et mur avec un produit détergent-désinfectant **au fur et à mesure** des travaux de perçage

Dépose de faux plafond

chaque latte doit être, et cela au fur et à mesure de sa dépose afin d'éviter la dissémination des poussières dans l'environnement :

- aspirée de préférence
- **ou** nettoyée-désinfectée par pulvérisation avec un produit détergent-désinfectant de surfaces et un carré d'essuyage

LES 10 RECOMMANDATIONS DU PARFAIT OUVRIER



1. **LAVAGE DES MAINS EN ARRIVANT ET EN PARTANT**
2. **TENUE PROFESSIONNELLE PROPRE**
3. **OUTILS PROPRES**
4. **RESPECT DES CIRCUITS ETABLIS**
5. **LIMITATION DE LA DIFFUSION DE POUSSIERE PAR PROTECTIONS DE LA ZONE DES TRAVAUX ET VERIFICATIONS JOURNALIERES DE L'ETANCHEITE**
6. **ASPIRATION EN MEME TEMPS QUE LE PERÇAGE**
7. **CHAQUE LATTE DE FAUX PLAFOND DOIT ETRE DEPOSEE AU FUR ET A MESURE ET NETTOYEE DESINFECTEE**
8. **ELIMINATION JOURNALIERE DES GRAVATS DANS DES POCHEES FERMEES**
9. **NETTOYAGE JOURNALIER DU CHANTIER**
10. **NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER**

Recommandations en hygiène Agents des Services Techniques et Prestataires de Services

*Travaux de réparation, entretien,
maintenance ou démolition/construction*



Equipe Opérationnelle d'Hygiène Hospitalière - 2014

Sources d'infection

Réservoirs de microbes


Réservoir Humain

Le patient, le personnel, le visiteur



Réservoir Inerte

Matériel, linge, alimentation, dispositifs médicaux, surfaces



Réservoir environnemental

Air, Eau

Poussière, Placoplatre, Faux-plafond, Béton, Double cloisons, et autres matériaux

La dissémination des microorganismes par les **poussières** (*Aspergillus*), l'**eau** (*Legionella*, *Pseudomonas*) expose certains patients au **risque d'infection nosocomiale**

Les mesures de protection sont déterminées selon la nature des travaux, leur localisation géographique et le niveau de risque des patients potentiellement exposés

Transmission des microorganismes

Directe, d'un individu à l'autre, par manuportage

Indirecte, par un intermédiaire, objet, matériel souillé, poussières ou eau

Les mesures décrites ci-dessous doivent être respectées afin d'éviter une diffusion de poussières et d'agents fongiques remis en suspension dans l'air hors zone en travaux

Mesures d'hygiène générales

- Hygiène corporelle
- Changement de la tenue de ville pour une tenue de travail dans un vestiaire dédié
- Tenue adaptée, propre, changée si possible quotidiennement et complétée en fonction du **lieu** et de la **nature** des travaux entrepris

Hygiène des mains :

- A l'entrée
- A la sortie
- Après les gestes de la vie courante
- Après le nettoyage de la zone de chantier

Mesures d'hygiène spécifiques à l'Hôpital

Avant les travaux :

- Se présenter au cadre, à une infirmière ou à l'agent d'accueil
- Demander si des précautions particulières sont exigées et les respecter
- Se protéger conformément aux exigences du service
- Respecter les recommandations de l'équipe d'hygiène
- Respecter le plan de circulation

Pendant les travaux :

- Rentrer tout le matériel, propre, au maximum en début de chantier sinon en début de journée
- Eviter les allées et venues lors de l'intervention
- S'essuyer à chaque sortie consciencieusement les pieds sur le tapis de sol, changer dès que saturé et au moins une fois par jour
- Vérifier plusieurs fois par jour l'étanchéité du confinement
- Purger les réseaux d'eau 2 fois par semaine
- Désinfecter la robinetterie neuve (cf. MO Légionelle)

Elimination des gravats

Les démolitions génèrent des poussières et gravats potentiellement contaminés :

- démolir en milieu humide
- arroser les fouilles et abords du chantier avec de l'eau
- évacuer quotidiennement et en fin de journée les gravats dans des contenants fermés
- déposer les gravats dans des bennes bâchées
- faire circuler les gravats au travers de conduits ou conteneurs fermés

Propreté du chantier

Retenir une partie de la poussière :

- en rangeant le chantier
- en réalisant un nettoyage de chantier quotidiennement à la fin de la journée de travail
- Nettoyer-désinfecter votre caisse à outils à l'entrée et à la sortie du service
 - extérieur et intérieur
 - outils