



LEGENDE:

→

Dégagement

□

Escalier protégé

⚠

Local à risque moyen:
Parois CF 1h
Portes CF 1/2h + FP

⚠

Local à risque important:
Parois CF 2h
Portes CF 1h + FP

■

Circulations désenfumées dans le cadre du projet

■

Circulations désenfumées existantes

■

Circulations non désenfumées soumises au code du travail

→

Cheminement d'évacuation public et personnel 1

→

Cheminement d'évacuation public et personnel 2

| | | | |
|----------------------|---|--------------------|---|
| Bureau de Contrôle : | Apave 11 rue Alexis Tocqueville 31200 Toulouse | Maître d'Ouvrage : | Hopitaux de Toulouse 1 Avenue du professeur Poulhès 31400 TOULOUSE |
| Coordinateur SSI : | Betem 6 impasse Alphonse Bremond 31500 Toulouse | Maître d'Ouvre : | Agence Patrice Chabbert Architectes 32, chemin de la Butte - 31400 TOULOUSE Tél : 05 61 52 10 00 - Fax : 05 61 52 10 05 Email : contact@apcarchitectes.fr |
| Coordinateur SPS : | Qualiconsult 1 rue de la Paderne 31170 Tournefeuille | Bureau d'études : | Egis Bâtiment Sud - Toulouse 3343 av. Georges Pompidou Hélicopte Bat. D BP 1311 31131 Balma Tél : 05 62 18 18 28 Email : egis.batiments-toulouse@egis.fr |

Regroupement de l'imagerie - réaménagement et extension du sous-sol 2, Bât. H1, Hôpital Rangueil
1 Avenue du professeur Jean Poulhès, 31400 TOULOUSE

Dossier de demande de Permis de Construire

1 - Dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité incendie

Plan de SS1 - Evacuation

Echelle 1/100"

PC40
Pièce 5.3

Octobre 2024