



LEGENDE:			
	Dégagement		Local à risque important: Parois CF 2h, Portes CF 1h + FP
	Escalier protégé		Circulations désenfumées dans le cadre du projet
	Local à risque moyen: Parois CF 1h, Portes CF 1/2h + FP		Circulations désenfumées existantes
			Circulations non désenfumées soumises au code du travail
			Cheminement d'évacuation public et personnel 1
			Cheminement d'évacuation public et personnel 2
			Cheminement d'évacuation personnel

Bureau de Conception: Apave 11 rue Louis Trépoite 31000 Toulouse	Maître d'ouvrage: Hospitaux de Toulouse 1 Avenue du professeur Pouhaud 31000 Toulouse
Coordinateur SSI: Betom 6 Impasse Alphonse Bremond 31000 Toulouse	Maître d'œuvre: APC Agence Patrice Chabbert Architectes 26 chemin du la Butte - 31400 TOULOUSE Tél: 05 61 52 10 05 - Fax: 05 61 52 10 06 Email: contact@apc-architectes.com
Coordinateur GPS: Qualiconsult 1 rue de la Paludine 31170 Tournefeuille	Bureau d'études: Egis Bâtiment Sud - Toulouse 3363 av. Georges Pompidou-Henricque Bat. D BP 1311 31170 Bata Email: egis.batiment.sud@egis.fr
1 - Dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité incendie Plan de SSI - Evacuation Echelle 1/100'	