

GRILLE D'EVALUATION ET MESURES DE PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX EN CAS DE TRAVAUX A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'identification précoce de la catégorie de risque d'après la population et l'identification des mesures préventives appropriées à mettre en œuvre doivent contribuer à prévenir les infections nosocomiales liées aux travaux de construction et de rénovation en milieu hospitalier

CHANTIER Jean Minjoz PT 01-001

Lieu des travaux : Pleine masse

Nature des travaux : Terrassement CESD – école de soins dentaires

Date de début prévisionnelle : 3/07/2023

Date de fin prévisionnelle : 1/08/2023

Responsable du chantier : Mr RAMBOZ Victor-
entreprise BONNEFOY

DOSSIER SUIVI PAR/

Mr RAMBOZ Victor : 0624541135

Conduite de travaux : Mme FRAYE Elodie
Poste : 03.81.21.89.31

CLIN /EOH : Mme PIDOUX Véronique
poste 03.70.63. 21. 41

QUANTIFICATION DU RISQUE*

Index = nature des travaux X coefficient de risque soit :

LES 3 CATEGORIES DE RISQUE en fonction de l'index calculé

Index	< 25	$25 \leq \text{index} \leq 100$	Index > 100
Risque	Faible	Modéré	Elevé

Date : 29/06/2023

Remarques :

Si problème, appeler :

Validation	CLIN/EOH
Nom	V. PIDOUX
Date	29/06/2023
Signature	

- **en 1^{er} : Direction des travaux : 18077**
- **en 2^{ème} : Mme FRAYE Elodie : 03.81.21.89.31**

MESURES CONCERNANT LES ENTREPRISES / LES SERVICES TECHNIQUES

Intervention en journée de 7h00 à 18h00 du 3/07/2023 au 1/08/2023

- Arrosage du chantier si terrassement en période sèche
- Bâchage des camions évacuant les remblais
- Mettre en place un nettoyage pluriquotidien des roues des camions évacuant les remblais (point d'eau à l'entrée/sortie du chantier)
- Nettoyage quotidien de la voie d'accès chantier

MESURES CONCERNANT LES PERSONNELS/LES PATIENTS

- Maintenir fermées les fenêtres donnant sur la zone de chantier pendant la journée de travail de l'entreprise de terrassement soit 7h00 à 18h00 (voir mail « tout CHU » EOH)
- Informer les patients à risque (mail du service d'hygiène), leurs faire porter un masque FFP2 s'ils doivent sortir à l'extérieur du bâtiment.