

Avis ruissellement

Service ayant consulté :	Le Havre Seine Métropole Service Urbanisme
--------------------------	---

Références	
Réf. dossier :	SB/24-316, le mardi 23 juillet 2024
Numéro du dossier :	PC 076 341 23 C0004M1
Commune :	Harfleur
Adresse / Cadastre :	30 rue mendes france

Projet	
Nature :	Construction d'un centre de soins et de réadaptation
Emprise aménagée :	16456m ²



Vue de la parcelle (google)

Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole
A l'intention de Monsieur Simon BARIL
19 rue Georges Braque
76085 Le Havre Cedex

Reçu le

23 JUIL. 2024

DDTM76 / SCAU / BADS
Pôle de Dieppe

Risque ruissellement (cf. carte)

Diagnostic :

Études existantes : Plan Local d'Urbanisme (PLU) / Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI)

Enjeux aval : Habitat existant

Synthèse + visite	Risque	Qualification	Description :
	Oui.	/	Zone à risque potentiel de remontée de nappes

Contraintes liées au risque ruissellement, si le projet est accordé :

La cote de premier plancher devra être supérieure au terrain fini et naturel. Le projet sera réalisé en rehausse du terrain naturel.

Un dossier de déclaration loi sur l'eau sera à réaliser. les préconisations devront être suivies.

Gestion des eaux pluviales du projet

Mesures prévues : Toiture végétalisée, revêtement poreux, noues, bassin de régulation

Recommandations liées aux enjeux, si le projet est accordé

Reçu le

23 JUL. 2024

DDTM76 / SCAU / BADS
Pôle de Dieppe

Le projet doit être dimensionné pour une pluie centennale locale avec débit régulé à 2l/s/ha. La doctrine départementale doit être suivie.

Un dossier de déclaration loi sur l'eau sera à réaliser, les préconisations devront être suivies.



Sources données : CU L'HSM, Direction des Territoires et de la Mer, Bureau de Recherche Géologique et Minière, Institut Géographique National

Carte : analyse hydrologique du site objet de la demande