


























LEGENDE ZONINGS SSI

	zone de déclencheur manuel Cathédrale ZDM 1		zone de détection automatique Zone Clocher Tour NORD niv. Combes ZDA 20
	zone de détection automatique Zone Trésor sous-sol ZDA 91		zone de détection automatique Zone Clocher SAS Vitrail niv. Combes ZDA 21
	zone de détection automatique Zone Sacristie sous-sol ZDA 92		zone de détection automatique Zone Combes Nef ZDA 22
	zone de détection automatique Zone Sacristie RDC ZDA 02		zone de détection automatique Zone Combes Coupe ZDA 23
	zone de détection automatique Zone Trésor RDC ZDA 03		zone de détection automatique Zone Combes Transept SUD ZDA 24
	zone de détection automatique RDC Orgue Choeur ZDA 04		zone de détection automatique Zone Combes Choeur ZDA 25
	zone de détection automatique Zone Sacristie Entresol ZDA 05		zone de détection automatique Zone Combes Transept NORD ZDA 26
	zone de détection automatique Zone Clocher Tour NORD niv. orgues ZDA 10		zone de détection automatique Zone Sacristie Combes Déambulatoire ZDA 27
	zone de détection automatique Zone Clocher Orgues niv. orgues ZDA 11		zone de détection automatique Zone Clocher Parier ZDA 30
	zone de détection automatique Zone Sacristie R+1 ZDA 12		zone de détection automatique Zone Clocher NORD ZDA 31
	zone de détection automatique Zone Trésor R+1 ZDA 13		zone de détection automatique Zone Clocher SUD ZDA 32

1 zone d'alarme pour l'ensemble du bâtiment



Zone Clocher Niveau Orgue

Affaire N° : 23.16

DCE

NOVEMBRE 2024

ECHELLE : 1/250

SI N°03

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BRETAGNE

COMPLEMENT DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
DE LA CATHEDRALE SAINT PIERRE - RENNES

NIVEAU ORGUE (R+1)

BUREAU DETUDES TECHNIQUES: Bureau d'Etudes Techniques HAY



Parc d'affaires Kleber Bât A
55bis rue de Rennes
35510 CESSON-SEVIGNE

TEL: 02.99.83.46.47
e-mail: contact@bet-hay.com