



DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BRETAGNE

COMPLEMENT DU
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
DE LA CATHEDRALE SAINT PIERRE
RENNES


DCE	SECURITE INCENDIE	SI
JANVIER 2025	PHASE 2	N°06 - P12
ECH: 1/100	SOUSSOL	Aléas V°23 16

INDICE:	DATE:	MODIFICATIONS:

MATRE D'OUVRAGE:	DRAC BRETAGNE Direction Régionale des Affaires Culturelles 35001 RENNES Cedex
------------------	---

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES:	Bureau d'études HAY 52000 La Chapelle sur Mayenne 06 98 00 00 00 TEL: 02 93 30 36 47 e-mail: contact@hay.com
-----------------------------	--

LEGENDE SSI

- 
- détecteur manuel

diffuseur sonore incendie

diffuseur sonore et visuel incendie

tableau de report incendie

détecteur thermovolumétrique

détecteur optique de fumée

détecteur multicapteur de fumée

détecteur linéaire récepteur

détecteur linéaire émetteur à piles

détecteur par aspiration

tubes pour système de détection par aspiration

point d'aspiration sur réseau

indicateur d'action

Equipement d'Alimentation Electrique

dispositif d'entrée sortie avec ICC

module déporté

armoire électrique

KNX armoire électrique KNX

bus détection incendie

câblage indicateur d'action

CDC SS existant conservé

goulotte existante conservée
- ROUGE**

équipements incendie neufs à prévoir (couleur ROUGE)
- BLEU**

équipements incendie existants à remplacer PHASE 1 (couleur BLEU)
- VIOLET**

équipements incendie existants à déposer PHASE 1 (couleur VIOLET)
- BLEU CLAIR**

équipements incendie PHASES Suivantes (couleur BLEU CLAIR)
- ROSE**

équipements incendie existants conservés (couleur ROSE)
- VERT**

équipements incendie existants conservés (couleur VERT)