



DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BRETAGNE

COMPLEMENT DU
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
DE LA CATHEDRALE SAINT PIERRE
RENNES

DCE	SECURITE INCENDIE	SI
JANVIER 2025	PHASE 2	N°07 - P12
ECH: 1/100	ENTRESOL & REZ-DE-CHAUSSEE	Aléas V°23 16

INDICE:	DATE:	MODIFICATIONS:

MATRE D'OUVRAGE:	DRAC BRETAGNE
	Commissariat Régional des Incendies Bretagne
	6 rue de la République
	35001 RENNES Cedex

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES:	Bureau d'études HAY
	52 rue de la République
	35001 RENNES Cedex
	TEL: 02 99 30 36 47
	e-mail: contact@hay.com

	détecteur manuel
	diffuseur sonore incendie
	diffuseur sonore et visuel incendie
	tableau de report incendie
	détecteur thermomécanique
	détecteur optique de fumée
	détecteur multiplicateur de fumée
	détecteur linéaire récepteur
	détecteur linéaire émetteur à piles
	tubes pour système de détection par aspiration
	point d'aspiration sur réseau
	indicateur d'action
	Equipement d'Alimentation Electrique
	dispositif d'entrée sortie avec ICD
	module déporté
	armoire électrique
	bus détection électrique KNX
	bus détection incendie
	câblage indicateur d'action
	CDP SS existant conservé
	généralité existante conservée
	équipements incendie existants à préserver (couleur ROUGE)
	équipements incendie existants à déposer PHASE 1 (couleur BLEU)
	équipements incendie existants à déposer PHASE 2 (couleur VIOLET)
	équipements incendie PHASES Préexistantes (couleur BLEU CLAIR)
	équipements incendie PHASES Suivantes (couleur ROSE)
	équipements incendie existants concernés (couleur VERT)

Zone Trésor RDC

Zone Sacristie RDC

Zone Sacristie Entresol