



Prise 2 Pôles + Terre encastrée H=1,20 m sol fini  
Prise 2 Pôles + Terre encastrée H=0,30 m sol fini  
Prise 2 Pôles + Terre saillie (Plafond)  
Prise 2 Pôles + Terre étanche encastrée H=1,20 m sol fini  
Prise 2 Pôles + Terre étanche encastrée H= 0,30 m sol fini  
Sortie de câble étanche encastrée h=0,50 m sol fini  
Interrupteur Va & Vient encastré  
Bouton Poussoir étanche encastré  
Simple allumage encastré  
Alimentation électrique en attente  
Prise RJ45 Cat.6A  
Prise HDMI 2  
Diffuseur d'alarme lumineux incendie  
Diffuseur d'alarme sonore incendie  
Déclencheur Manuel incendie  
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité



Luminaire Type 1 : Dalle LED DALI 600 x 600 UGR<19  
Luminaire Type 2 : Asymétrique DALI LED  
Luminaire Type 3 : Dalle LED 600x600 IP54  
Luminaire Type 3 Bis : Dalle LED 600x600 IP54 SAILLIE  
Luminaire Type 4 : Réglette LED  
Luminaire Type 5 : Downlight Ø200  
Luminaire Type 6 : Plafonnier LED  
Luminaire Type 7 : Hublot LED étanche saillie avec détecteur intégré



## CUISINE-ENSAT-CASTANET

Av. de l'Agrobiopole - BP32607 - 31326 Castanet-Tolosan

### MAÎTRE D'OUVRAGE :



INP ENSAT  
Av. de l'Agropole  
BP32607 - CASTANET-TOLOSANE Cedex

### BUREAU D'ETUDES STRUCTURE :

EBM  
Rte de Portet  
31 270 - VILLNEUVE-TOLOSANE

### ARCHITECTE MANDATAIRE :

RAYNAL ARCHITECTURE  
65, place de la Loubatière  
81 370 - SAINT-SUPPLICE

### BUREAU D'ETUDES FLUIDES :

ECOVITALIS  
130 rue Galilée  
31 670 - LABEGE

### ARCHITECTE ASSOCIEE :

ARCHITECTURE OFFICE  
22 Rue Elvire  
31 400 - TOULOUSE

### BUREAU D'ETUDES ACOUSTIQUE :

EMACOUSTIC  
6 rue des Tonneliers  
31 700 - BLAGNAC

## LOT N°7 : ELECTRICITE

### PLAN D'AMENAGEMENT CUISINE CFO / CFA

Affaire : EVB21059	N° de plan : ELE01	Ech. : 1 : 50	Date : 25/09/2024	Indice : B
--------------------	--------------------	---------------	-------------------	------------

Indice	Modification	Date	Auteur	Contrôle
A	Première diffusion	20/03/2024	DB	NV
B	Mise à jour	25/09/2024	DB	NV

Phase :

ESQ ☐

APS ☐

APD ☐

PRO ☒

DCE ☐

EXE ☐



### ECOVITALIS

130, Rue Galilée - Les Triades - Bâtiment C  
31 670 LABEGE  
Tél. : 05.61.44.16.23 / Télécopie : 05.40.00.08.97  
Courriel : [contact@ecovitalis.com](mailto:contact@ecovitalis.com)  
Site : [www.ecovitalis.com](http://www.ecovitalis.com)

