

Pièce	Consigne ten	Surface (m²)	Volume (m³)	Déperditions	Surpuissance	Total	Total (W/m²)	Total Partie	Ventilo-convecteur	Débit d'eau en l/h par ventilo
125 Visio	19	15,71	43,20	2 287	1,15	2 630	146		TEC 3,3-2T	227
SAS	19	14,95	41,11	549	1,15	631	37		x	54
Bureau 122	19	24,17	66,47	1 399	1,15	1 609	58		TEC 2,3-2T	139
Bureau 121	19	38,56	106,04	2 316	1,15	2 663	60		TEC 2,3-2T x2	115
Bureau 120	19	18,94	52,08	1 150	1,15	1 323	61		TEC 2,3-2T	114
Bureau 119	19	24,02	66,06	1 697	1,15	1 952	71		TEC 3,3-2T	168
Bureau 118a	19	25,68	70,62	2 874	1,15	3 305	112		TEC 3,4-2T	285
Circulation	19	8,75	24,06	89	1,15	102	10		x	
Circulation principal	19	175,11	481,55	10 701	1,15	12 306	61		TEC 2,4-2T x7	151
125 open space	19	113,88	313,16	5 888	1,15	6 771	52		TEC 3,3-2T x5	117
Bureau 131	19	16,44	45,22	692	1,15	796	42		TEC 1,3-2T	69
Sanitaires hommes	19	5,39	14,83	601	1,15	691	111		x	60
Sanitaire H	19	3,94	10,84	39	1,15	45	10		x	
Sanitaires femmes	19	3,52	9,67	35	1,15	40	10		x	
Sanitaires femmes 2	19	1,11	3,05	11	1,15	13	10		x	
Sanitaires hommes 1	19	1,46	4,02	15	1,15	17	10		x	
Pièce_26	19	0,28	0,78	3	1,15	3	10		x	
Sanitaire handicapé	19	5,81	15,97	57	1,15	66	10		x	
Sanitaires femmes 1	19	1,57	4,33	16	1,15	18	10		x	
Pièce_31	19	0,54	1,50	5	1,15	6	10		x	
Bureau 130	19	16,55	45,50	650	1,15	748	39		TEC 1,3-2T	64
Pièce_11	19	0,25	0,68	11	1,15	13	44		x	
Bureau 106	19	25,35	69,72	1 879	1,15	2 161	74		TEC 3,3-2T	186
Bureau 129	19	19,96	54,89	2 219	1,15	2 552	111		TEC 3,3-2T	220
Bureau 105	19	16,17	44,46	1 100	1,15	1 265	68		TEC 1,3-2T	109
Bureau 128	19	17,18	47,24	683	1,15	785	40		TEC 2,3-2T x2	34
127c Espace CE	19	27,89	76,69	1 630	1,15	1 875	58		TEC 1,3-2T x2	81
Coin café	19	13,46	37,01	132	1,15	152	10		x	
OpenSpace 4P 104	19	30,98	85,20	2 151	1,15	2 474	69		TEC 1,3-2T x2	107
Salle de Réunion 101	19	33,89	93,19	2 493	1,15	2 867	74		TEC 1,3-2T x2	123
Salle de Réunion 102	19	32,13	88,37	2 446	1,15	2 813	76		TEC 2,3-2T x2	121
OpenSpace 4P 103b	19	41,62	114,47	3 633	1,15	4 178	87		TEC 2,3-2T x2	180
Accueil	19	25,74	70,79	975	1,15	1 121	38		x	
Circulation haut	19	21,52	59,18	211	1,15	243	10		x	
127c Bureau	19	22,62	62,21	2 484	1,15	2 857	110		TEC 3,3-2T	246
127b Bureau	19	25,13	69,11	1 580	1,15	1 817	63		TEC 3,3-2T	156
Bureau 127a	19	25,75	70,81	2 067	1,15	2 377	80	56 766	TEC 3,3-2T	205