

Nom objet	Parametres à renseigner	Paramètre partagé	Type Attribut	Exemples	APS	APD	PRO	DCE	EXE	DOE
WC	<b>Pset CHU</b>									
WC	Nom	Non	Text	WC à poser	X	X	X	X	X	X
WC	Type	Non	Text	WC à poser 3/6 L	X	X	X	X	X	X
WC	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
WC	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X	X	X
WC	CHU_Code GMAO	Oui	Text	WCCodeSite_CodeBatiment_Numero					X	X
WC	Fabricant	Non	Text	ALTERNA					X	X
WC	Modèle	Non	Text	Pack WC à poser					X	X
WC	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf					X	X
WC	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf					X	X
WC	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf					X	X
WC	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
WC	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
WC	<b>Pset UNIFORMAT IFC</b>									
WC	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D201001					X	X
WC	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	CABINET D'AISANCE					X	X
WC	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcSanitaryTerminalType					X	X
Urinoirs	<b>Pset CHU</b>									
Urinoirs	Nom	Non	Text	Urinoir	X	X	X	X	X	X
Urinoirs	Type	Non	Text	Urinoir	X	X	X	X	X	X
Urinoirs	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Urinoirs	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X	X	X
Urinoirs	CHU_Code GMAO	Oui	Text	URICodeSite_CodeBatiment_Numero					X	X
Urinoirs	Fabricant	Non	Text	GEBERIT					X	X
Urinoirs	Modèle	Non	Text	AUBAGNE 2					X	X
Urinoirs	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf					X	X
Urinoirs	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf					X	X
Urinoirs	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf					X	X
Urinoirs	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Urinoirs	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Urinoirs	<b>Pset UNIFORMAT IFC</b>									
Urinoirs	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D201002					X	X
Urinoirs	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Urinoirs					X	X
Urinoirs	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcSanitaryTerminalTypeURINAL					X	X
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	<b>Pset CHU</b>									
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	Nom	Non	Text	Evier	X	X	X	X	X	X
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	Type	Non	Text	Evier double bac	X	X	X	X	X	X
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X	X	X
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	CHU_Code GMAO	Oui	Text	EVICodeSite_CodeBatiment_Numero					X	X
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	Fabricant	Non	Text	GEBERIT					X	X
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	Modèle	Non	Text	BYBLOS 2					X	X
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf					X	X
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf					X	X
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf					X	X
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	<b>Pset UNIFORMAT IFC</b>									
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D201003					X	X
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Lavabos					X	X
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcSanitaryTerminalTypeSINK					X	X
Douches	<b>Pset CHU</b>									
Douches	Nom	Non	Text	Receveur de douche	X	X	X	X	X	X
Douches	Type	Non	Text	Receveur de douche 1600x750 mm	X	X	X	X	X	X
Douches	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Douches	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X	X	X
Douches	CHU_Code GMAO	Oui	Text	DOUCodeSite_CodeBatiment_Numero					X	X
Douches	Fabricant	Non	Text	GEBERIT					X	X
Douches	Modèle	Non	Text	Melua					X	X
Douches	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf					X	X
Douches	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf					X	X
Douches	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf					X	X
Douches	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Douches	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Douches	<b>Pset UNIFORMAT IFC</b>									
Douches	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D201003					X	X
Douches	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Douches					X	X
Douches	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcSanitaryTerminalTypeSHOWER					X	X
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	<b>Pset CHU</b>									
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	Nom	Non	Text	Fontaine d'eau potable	X	X	X	X	X	X
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	Type	Non	Text	Fontaine d'eau potable	X	X	X	X	X	X
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X	X	X
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	CHU_Code GMAO	Oui	Text	FONCodeSite_CodeBatiment_Numero					X	X
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	Fabricant	Non	Text	CULLIGAN					X	X
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	Modèle	Non	Text	C2					X	X
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf					X	X
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf					X	X
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf					X	X
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	<b>Pset UNIFORMAT IFC</b>									
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D201006					X	X
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Fontaine d'eau potable et refroidisseurs					X	X
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowTerminal					X	X
Baignoires	<b>Pset CHU</b>									
Baignoires	Nom	Non	Text	Baignoires	X	X	X	X	X	X
Baignoires	Type	Non	Text	Baignoires rectangulaire	X	X	X	X	X	X
Baignoires	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Baignoires	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X	X	X
Baignoires	CHU_Code GMAO	Oui	Text	BAICodeSite_CodeBatiment_Numero					X	X
Baignoires	Fabricant	Non	Text	CEDEO					X	X
Baignoires	Modèle	Non	Text	BASTIA					X	X
Baignoires	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf					X	X
Baignoires	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf					X	X
Baignoires	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf					X	X
Baignoires	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Baignoires	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Baignoires	<b>Pset UNIFORMAT IFC</b>									
Baignoires	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D201007					X	X
Baignoires	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Baignoires					X	X
Baignoires	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowTerminal					X	X
Bidets	<b>Pset CHU</b>									
Bidets	Nom	Non	Text	Bidet	X	X	X	X	X	X
Bidets	Type	Non	Text	Bidet sur pied	X	X	X	X	X	X
Bidets	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Bidets	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X	X	X
Bidets	CHU_Code GMAO	Oui	Text	BIDCodeSite_CodeBatiment_Numero					X	X
Bidets	Fabricant	Non	Text	DURAVIT					X	X
Bidets	Modèle	Non	Text	D-CODE					X	X
Bidets	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf					X	X

Bidets	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf						X	X
Bidets	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf						X	X
Bidets	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023						X	X
Bidets	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans						X	X
Bidets	Pset UNIFORMAT IFC										
Bidets	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D201008						X	X
Bidets	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Bidets						X	X
Bidets	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowTerminal						X	X
Paillasse	Pset CHU										
Paillasse	Nom	Non	Text	Paillasse	X	X	X	X		X	X
Paillasse	Type	Non	Text	Paillasse murale simple	X	X	X	X		X	X
Paillasse	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X		X	X
Paillasse	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X		X	X
Paillasse	CHU_Code GMAO	Oui	Text	PAICodeSite_CodeBatiment_Numero						X	X
Paillasse	Fabricant	Non	Text	EQUIPLABO						X	X
Paillasse	Modèle	Non	Text	Paillasse murale simple						X	X
Paillasse	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf						X	X
Paillasse	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf						X	X
Paillasse	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf						X	X
Paillasse	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023						X	X
Paillasse	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans						X	X
Paillasse	Pset UNIFORMAT IFC										
Paillasse	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D201009						X	X
Paillasse	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Appareils de laboratoire						X	X
Paillasse	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowTerminal						X	X
Robinetterie	Pset CHU										
Robinetterie	Nom	Non	Text	Mitigeur	X	X	X	X		X	X
Robinetterie	Type	Non	Text	Lavabos	X	X	X	X		X	X
Robinetterie	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X		X	X
Robinetterie	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X		X	X
Robinetterie	CHU_Code GMAO	Oui	Text	MTTCodeSite_CodeBatiment_Numero						X	X
Robinetterie	Fabricant	Non	Text	ALTERNA						X	X
Robinetterie	Modèle	Non	Text	ONCERTO'O 2 CH3						X	X
Robinetterie	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf						X	X
Robinetterie	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf						X	X
Robinetterie	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf						X	X
Robinetterie	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023						X	X
Robinetterie	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans						X	X
Robinetterie	Pset UNIFORMAT IFC										
Robinetterie	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D201099						X	X
Robinetterie	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Autres appareils de plomberie						X	X
Robinetterie	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcSanitaryTerminalType						X	X
Vanne	Pset CHU										
Vanne	Nom	Non	Text	Vanne d'isolement	X	X	X	X		X	X
Vanne	Type	Non	Text	Vanne à sphère	X	X	X	X		X	X
Vanne	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X		X	X
Vanne	Taille	Non	Real	Ø14 mm	X	X	X	X		X	X
Vanne	Epaisseur_d'isolation	Non	Real	15 mm	X	X	X	X		X	X
Vanne	Abreviation_du_systeme	Non	Text	EFS	X	X	X	X		X	X
Vanne	Type de système	Non	Text	Eau Froide sanitaire	X	X	X	X		X	X
Vanne	Classification_du_systeme	Non	Text	Eau Froide sanitaire	X	X	X	X		X	X
Vanne	CHU_Code Objet	Oui	Text	ACC	X	X	X	X		X	X
Vanne	CHU_Code GMAO	Oui	Text	VAHCodeSite_CodeBatiment_Numero						X	X
Vanne	Fabricant	Non	Text	EFFEBI						X	X
Vanne	Modèle	Non	Text	0825R405CD						X	X
Vanne	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf						X	X
Vanne	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf						X	X
Vanne	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf						X	X
Vanne	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023						X	X
Vanne	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans						X	X
Vanne	Pset UNIFORMAT IFC										
Vanne	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D201099						X	X
Vanne	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Autres appareils de plomberie						X	X
Vanne	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowController						X	X
Vidair, Point de puisage	Pset CHU										
Vidair, Point de puisage	Nom	Non	Text	Vidair	X	X	X	X		X	X
Vidair, Point de puisage	Type	Non	Text	Vidair suspendu	X	X	X	X		X	X
Vidair, Point de puisage	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X		X	X
Vidair, Point de puisage	CHU_Code Objet	Oui	Text	ACC	X	X	X	X		X	X
Vidair, Point de puisage	CHU_Code GMAO	Oui	Text	VIDCodeSite_CodeBatiment_Numero						X	X
Vidair, Point de puisage	Fabricant	Non	Text	Publica						X	X
Vidair, Point de puisage	Modèle	Non	Text	500.998.00.1						X	X
Vidair, Point de puisage	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf						X	X
Vidair, Point de puisage	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf						X	X
Vidair, Point de puisage	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf						X	X
Vidair, Point de puisage	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023						X	X
Vidair, Point de puisage	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans						X	X
Vidair, Point de puisage	Pset UNIFORMAT IFC										
Vidair, Point de puisage	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D201099						X	X
Vidair, Point de puisage	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Autres appareils de plomberie						X	X
Vidair, Point de puisage	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcSanitaryTerminalType						X	X
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou Barre de Maintien PMR	Pset CHU										
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou Barre de Maintien PMR	Nom	Non	Text	Barre d'appui	X	X	X	X		X	X
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou Barre de Maintien PMR	Type	Non	Text	Barre d'appui diam. 35, L300	X	X	X	X		X	X
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou Barre de Maintien PMR	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X		X	X
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou Barre de Maintien PMR	CHU_Code Objet	Oui	Text	ACC	X	X	X	X		X	X
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou Barre de Maintien PMR	CHU_Code GMAO	Oui	Text	VIDCodeSite_CodeBatiment_Numero						X	X
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou Barre de Maintien PMR	Fabricant	Non	Text	DELABIE						X	X
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou Barre de Maintien PMR	Modèle	Non	Text	511903C						X	X
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou Barre de Maintien PMR	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf						X	X
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou Barre de Maintien PMR	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf						X	X
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou Barre de Maintien PMR	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf						X	X
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou Barre de Maintien PMR	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023						X	X
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou Barre de Maintien PMR	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans						X	X
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou Barre de Maintien PMR	Pset UNIFORMAT IFC										
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou Barre de Maintien PMR	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D201099						X	X
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou Barre de Maintien PMR	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Autres appareils de plomberie						X	X
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou Barre de Maintien PMR	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcSanitaryTerminalType						X	X
Vanne a deux voies	Pset CHU										
Vanne a deux voies	Nom	Non	Text	Vanne 2 voies	X	X	X	X		X	X
Vanne a deux voies	Type	Non	Text	V2V	X	X	X	X		X	X
Vanne a deux voies	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X		X	X
Vanne a deux voies	Taille	Non	Real	Ø15 mm	X	X	X	X		X	X
Vanne a deux voies	Abreviation_du_systeme	Non	Text	ECS	X	X	X	X		X	X
Vanne a deux voies	Type de système	Non	Text	Eau Chaude sanitaire	X	X	X	X		X	X
Vanne a deux voies	Classification_du_systeme	Non	Text	Eau Chaude sanitaire	X	X	X	X		X	X
Vanne a deux voies	CHU_Code Objet	Oui	Text	ACC	X	X	X	X		X	X
Vanne a deux voies	CHU_Code GMAO	Oui	Text	V2VCodeSite_CodeBatiment_Numero						X	X
Vanne a deux voies	CHU_Automate	Oui	Text	_AL_2A						X	X
Vanne a deux voies	Fabricant	Non	Text	CALEFFI						X	X
Vanne a deux voies	Modèle	Non	Text	642042						X	X
Vanne a deux voies	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf						X	X
Vanne a deux voies	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf						X	X
Vanne a deux voies	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf						X	X
Vanne a deux voies	CHU_Liste_des_points_automates	Oui	URL	...\\LP_XXX.pdf						X	X
Vanne a deux voies	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023						X	X

Vanne a deux voies	CHU Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Vanne a deux voies	Pset UNIFORMAT IFC									
Vanne a deux voies	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D201099					X	X
Vanne a deux voies	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Autres appareils de plomberie					X	X
Vanne a deux voies	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowController					X	X
Vanne a trois voies	Pset CHU									
Vanne a trois voies	Nom	Non	Text	Vanne 3 voies	X	X	X	X	X	X
Vanne a trois voies	Type	Non	Text	V3V	X	X	X	X	X	X
Vanne a trois voies	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Vanne a trois voies	Taille	Non	Real	ø15 mm	X	X	X	X	X	X
Vanne a trois voies	Abreviation_du_systeme	Non	Text	ECS	X	X	X	X	X	X
Vanne a trois voies	Type de système	Non	Text	Eau Chaude sanitaire	X	X	X	X	X	X
Vanne a trois voies	Classification_du_systeme	Non	Text	Eau Chaude sanitaire	X	X	X	X	X	X
Vanne a deux voies	CHU_Code Objet	Oui	Text	ACC	X	X	X	X	X	X
Vanne a trois voies	CHU_Code GMAO	Oui	Text	V3VCodeSite_CodeBatiment_Numero					X	X
Vanne a trois voies	CHU_Automate	Oui	Text	_AL_2A					X	X
Vanne a trois voies	Fabricant	Non	Text	CALEFFI					X	X
Vanne a trois voies	Modèle	Non	Text	644356					X	X
Vanne a trois voies	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...L...IFT_XXX.pdf					X	X
Vanne a trois voies	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...L...FM_XXX.pdf					X	X
Vanne a trois voies	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...L...AF_XXX.pdf					X	X
Vanne a trois voies	CHU_Liste_des_points_automates	Oui	URL	...L...LP_XXX.pdf					X	X
Vanne a trois voies	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Vanne a deux voies	CHU Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Vanne a trois voies	Pset UNIFORMAT IFC									
Vanne a trois voies	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D201099					X	X
Vanne a trois voies	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Autres appareils de plomberie					X	X
Vanne a trois voies	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowController					X	X
Pompe	Pset CHU									
Pompe	Nom	Non	Text	Pompe simple	X	X	X	X	X	X
Pompe	Type	Non	Text	Pompe 15-80	X	X	X	X	X	X
Pompe	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Pompe	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X	X	X
Pompe	CHU_Code GMAO	Oui	Text	PECCCodeSite_CodeBatiment_Numero					X	X
Pompe	CHU_Automate	Oui	Text	_DB_25					X	X
Pompe	Fabricant	Non	Text	GRUNDFOS					X	X
Pompe	Modèle	Non	Text	SAOLOR 15-80					X	X
Pompe	CHU_N°_de_serie	Oui	Text						X	X
Pompe	CHU_Date_de_mise_en_service	Oui	Text	01/06/2017					X	X
Pompe	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...L...IFT_XXX.pdf					X	X
Pompe	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...L...FM_XXX.pdf					X	X
Pompe	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...L...AF_XXX.pdf					X	X
Pompe	CHU_Liste_des_points_automates	Oui	URL	...L...LP_XXX.pdf					X	X
Pompe	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Pompe	CHU Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Pompe	Pset UNIFORMAT IFC									
Pompe	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D201099					X	X
Pompe	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Autres appareils de plomberie					X	X
Pompe	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowMovingDevice					X	X
Filtre	Pset CHU									
Filtre	Nom	Non	Text	Filtre	X	X	X	X	X	X
Filtre	Type	Non	Text	Filtre à tamis	X	X	X	X	X	X
Filtre	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Filtre	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X	X	X
Filtre	CHU_Code GMAO	Oui	Text	FLLCodeSite_CodeBatiment_Numero					X	X
Filtre	CHU_Automate	Oui	Text	232					X	X
Filtre	Fabricant	Non	Text	CALEFFI					X	X
Filtre	Modèle	Non	Text	577005					X	X
Filtre	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...L...IFT_XXX.pdf					X	X
Filtre	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...L...FM_XXX.pdf					X	X
Filtre	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...L...AF_XXX.pdf					X	X
Filtre	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Filtre	CHU Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Filtre	Pset UNIFORMAT IFC									
Filtre	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D201099					X	X
Filtre	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Autres appareils de plomberie					X	X
Filtre	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowController					X	X
Clapet anti retour / Disconnector	Pset CHU									
Clapet anti retour / Disconnector	Nom	Non	Text	Clapet anti-retour	X	X	X	X	X	X
Clapet anti retour / Disconnector	Type	Non	Text	Clapet anti-retour FF	X	X	X	X	X	X
Clapet anti retour / Disconnector	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Clapet anti retour / Disconnector	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X	X	X
Clapet anti retour / Disconnector	CHU_Code GMAO	Oui	Text	CARCODESITE-CODEBATIMENT-NUMERO						
Clapet anti retour / Disconnector	CHU_Numéro équipement	Oui	Text	DISCODESITE-CODEBATIMENT-NUMERO					X	X
Clapet anti retour / Disconnector	Fabricant	Non	Text	232					X	X
Clapet anti retour / Disconnector	Modèle	Non	Text	CALEFFI					X	X
Clapet anti retour / Disconnector	CHU_N°_de_serie	Oui	Text	304740					X	X
Clapet anti retour / Disconnector	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...L...IFT_XXX.pdf					X	X
Clapet anti retour / Disconnector	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...L...FM_XXX.pdf					X	X
Clapet anti retour / Disconnector	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...L...AF_XXX.pdf					X	X
Clapet anti retour / Disconnector	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Clapet anti retour / Disconnector	CHU Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Clapet anti retour / Disconnector	Pset UNIFORMAT IFC									
Clapet anti retour / Disconnector	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D201099					X	X
Clapet anti retour / Disconnector	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Autres appareils de plomberie					X	X
Clapet anti retour / Disconnector	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowController					X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	Pset CHU									
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	Nom	Non	Text	Canalisation	X	X	X	X	X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	Type	Non	Text	Acier T3 avec té et coude 3D	X	X	X	X	X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	Taille	Non	Real	ø100 mm	X	X	X	X	X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	Epaisseur_d'isolation	Non	Real	15 mm	X	X	X	X	X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	Abreviation_du_systeme	Non	Text	EG-R	X	X	X	X	X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	Type de système	Non	Text	Eau glacée Retour	X	X	X	X	X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	Classification_du_systeme	Non	Text	Retour hydraulique	X	X	X	X	X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	Debit	Non	Real	2 m³/h	X	X	X	X	X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	CHU_Code Objet	Oui	Text	RSX	X	X	X	X	X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	Fabricant	Non	Text	-					X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	Modèle	Non	Text						X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...L...IFT_XXX.pdf					X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	...L...FM_XXX.pdf					X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	...L...AF_XXX.pdf					X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	CHU Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	Pset UNIFORMAT IFC									
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	D202001					X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	Tuyaux et raccords eau domestique					X	X
Reseaux Eau Froide Sanitaire, Eau Froide Non Potable,Eaux chaude	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowSegment					X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	Pset CHU									
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	Nom	Non	Text	Canalisation	X	X	X	X	X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	Type	Non	Text	Acier T3 avec té et coude 3D	X	X	X	X	X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	Taille	Non	Real	ø100 mm	X	X	X	X	X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	Epaisseur_d'isolation	Non	Real	15 mm	X	X	X	X	X	X



Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	Abreviation_du_systeme	Non	Text	BECS	X	X	X	X	X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	Type de système	Non	Text	Eau Chaude Sanitaire	X	X	X	X	X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	Classification_du_systeme	Non	Text	Eau Chaude Sanitaire	X	X	X	X	X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	CHU_Code Objet	Oui	Text	RSX	X	X	X	X	X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	Fabricant	Non	Text	-					X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	Modèle	Non	Text	-					X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	... . .FT_XXX.pdf					X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	... . .FM_XXX.pdf					X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	... . .AF_XXX.pdf					X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	Pset UNIFORMAT IFC									
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	D202001					X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	Tuyaux et raccords eau domestique					X	X
Eaux chaude sanitaire / BECS sanitaire / BECS	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowSegment					X	X
Ballon ECS	Pset CHU									
Ballon ECS	Nom	Non	Text	Ballon ECS	X	X	X	X	X	X
Ballon ECS	Type	Non	Text	Prépareur ECS 200L V	X	X	X	X	X	X
Ballon ECS	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Ballon ECS	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X	X	X
Ballon ECS	CHU_Code GMAO	Oui	Text	BALCODESITE-CODEBATIMENT-NUMERO					X	X
Ballon ECS	CHU_Automate	Oui	Text	_AL_2A					X	X
Ballon ECS	Fabricant	Non	Text	Thermor					X	X
Ballon ECS	Modèle	Non	Text	Serpentin					X	X
Ballon ECS	CHU_N°_de_serie	Oui	Text						X	X
Ballon ECS	CHU_Note_de_calcul	Oui	URL	... . .WDC_XXX.pdf					X	X
Ballon ECS	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	... . .FT_XXX.pdf					X	X
Ballon ECS	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	... . .FM_XXX.pdf					X	X
Ballon ECS	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	... . .AF_XXX.pdf					X	X
Ballon ECS	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Ballon ECS	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Ballon ECS	Pset UNIFORMAT IFC									
Ballon ECS	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D202005					X	X
Ballon ECS	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Equipement specialise					X	X
Ballon ECS	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcTank					X	X
Adoucisseur / Bac a sel	Pset CHU									
Adoucisseur / Bac a sel	Nom	Non	Text	Adoucisseur	X	X	X	X	X	X
Adoucisseur / Bac a sel	Type	Non	Text	Adoucisseur 18 L	X	X	X	X	X	X
Adoucisseur / Bac a sel	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Adoucisseur / Bac a sel	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X	X	X
Adoucisseur / Bac a sel	CHU_Code GMAO	Oui	Text	ADOCODESITE-CODEBATIMENT-NUMERO					X	X
Adoucisseur / Bac a sel	CHU_Automate	Oui	Text	_AL_2A					X	X
Adoucisseur / Bac a sel	Fabricant	Non	Text	Altech					X	X
Adoucisseur / Bac a sel	Modèle	Non	Text	PIMEO 18 LITRES					X	X
Adoucisseur / Bac a sel	CHU_Note_de_calcul	Oui	URL	... . .WDC_XXX.pdf					X	X
Adoucisseur / Bac a sel	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	... . .FT_XXX.pdf					X	X
Adoucisseur / Bac a sel	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	... . .FM_XXX.pdf					X	X
Adoucisseur / Bac a sel	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	... . .AF_XXX.pdf					X	X
Adoucisseur / Bac a sel	CHU_Liste_des_points_automates	Oui	URL	... . .LP_XXX.pdf					X	X
Adoucisseur / Bac a sel	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Adoucisseur / Bac a sel	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Adoucisseur / Bac a sel	Pset UNIFORMAT IFC									
Adoucisseur / Bac a sel	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D202005					X	X
Adoucisseur / Bac a sel	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Equipement specialise					X	X
Adoucisseur / Bac a sel	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowTerminal					X	X
Traitement d'eau	Pset CHU									
Traitement d'eau	Nom	Non	Text	Pot de décantation	X	X	X	X	X	X
Traitement d'eau	Type	Non	Text	Pot de décantation avec anneau magnétique	X	X	X	X	X	X
Traitement d'eau	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Traitement d'eau	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X	X	X
Traitement d'eau	CHU_Code GMAO	Oui	Text	GLYCODESITE-CODEBATIMENT-NUMERO					X	X
Traitement d'eau	Fabricant	Non	Text	Caleffi					X	X
Traitement d'eau	Modèle	Non	Text	XF					X	X
Traitement d'eau	CHU_N°_de_serie	Oui	Text						X	X
Traitement d'eau	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	... . .FT_XXX.pdf					X	X
Traitement d'eau	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	... . .FM_XXX.pdf					X	X
Traitement d'eau	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	... . .AF_XXX.pdf					X	X
Traitement d'eau	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Traitement d'eau	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Traitement d'eau	Pset UNIFORMAT IFC									
Traitement d'eau	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D202005					X	X
Traitement d'eau	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Equipement specialise					X	X
Traitement d'eau	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowTerminal					X	X
Compteur d'eau	Pset CHU									
Compteur d'eau	Nom	Non	Text	Compteur volumétrique	X	X	X	X	X	X
Compteur d'eau	Type	Non	Text	Compteur volumétrique pour eau sanitaire	X	X	X	X	X	X
Compteur d'eau	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Compteur d'eau	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X	X	X
Compteur d'eau	CHU_Code GMAO	Oui	Text	CPTCODESITE-CODEBATIMENT-NUMERO					X	X
Compteur d'eau	CHU_Automate	Oui	Text	_CE_2A					X	X
Compteur d'eau	N°_compteur	Oui	Text						X	X
Compteur d'eau	Reference_compteur	Oui	Text						X	X
Compteur d'eau	CHU_N°_de_serie	Oui	Text						X	X
Compteur d'eau	Volume_compteur	Oui	Real						X	X
Compteur d'eau	Fabricant	Non	Text	CALEFFI					X	X
Compteur d'eau	Modèle	Non	Text	794204					X	X
Compteur d'eau	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	... . .FT_XXX.pdf					X	X
Compteur d'eau	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	... . .FM_XXX.pdf					X	X
Compteur d'eau	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	... . .AF_XXX.pdf					X	X
Compteur d'eau	CHU_Liste_des_points_automates	Oui	URL	... . .LP_XXX.pdf					X	X
Compteur d'eau	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Compteur d'eau	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Compteur d'eau	Pset UNIFORMAT IFC									
Compteur d'eau	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	D202005						
Compteur d'eau	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	Equipement specialise						
Compteur d'eau	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowControler						
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	Pset CHU									
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	Nom	Non	Text	Canalisation	X	X	X	X	X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	Type	Non	Text	Acier T3 avec té et coude 3D	X	X	X	X	X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	Taille	Non	Real	Ø100 mm	X	X	X	X	X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	Abreviation_du_systeme	Non	Text	EG-R	X	X	X	X	X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	Type de système	Non	Text	Eau glacée Retour	X	X	X	X	X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	Classification_du_systeme	Non	Text	Retour hydraulique	X	X	X	X	X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	Debit	Non	Real	2 m³/h	X	X	X	X	X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	CHU_Code Objet	Oui	Text	RSX	X	X	X	X	X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	Fabricant	Non	Text	-					X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	Modèle	Non	Text	-					X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	... . .FT_XXX.pdf					X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	... . .FM_XXX.pdf					X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	... . .AF_XXX.pdf					X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	CHU_Liste_des_points_automates	Oui	URL	... . .LP_XXX.pdf					X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	Pset UNIFORMAT IFC									
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	D203001					X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	Tuyaux et raccords sanitaires					X	X
Reseaux EU, EV, EU GRASSE, Effluants radioactifs	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowSegment					X	X

Ventilation Primaire	Pset CHU									
Ventilation Primaire	Nom	Non	Text	Canalisation	X	X	X	X	X	X
Ventilation Primaire	Type	Non	Text	Acier T3 avec té et coude 3D	X	X	X	X	X	X
Ventilation Primaire	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Ventilation Primaire	Taille	Non	Real	Ø100 mm	X	X	X	X	X	X
Ventilation Primaire	Abreviation du systeme	Non	Text	VP	X	X	X	X	X	X
Ventilation Primaire	Type de système	Non	Text	Event	X	X	X	X	X	X
Ventilation Primaire	Classification du systeme	Non	Text	Event	X	X	X	X	X	X
Ventilation Primaire	CHU_Code Objet	Oui	Text	RSX	X	X	X	X	X	X
Ventilation Primaire	Fabricant	Non	Text	-						X
Ventilation Primaire	Modèle	Non	Text	-						X
Ventilation Primaire	CHU_Fiche technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf						X
Ventilation Primaire	CHU_Fiche de maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf						X
Ventilation Primaire	CHU_Attestation d'essais de fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf						X
Ventilation Primaire	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans						X
Ventilation Primaire	Pset UNIFORMAT IFC									
Ventilation Primaire	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	D203002						X
Ventilation Primaire	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	Tuyaux et raccords events						X
Ventilation Primaire	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowSegment						X
Siphon de sol	Pset CHU									
Siphon de sol	Nom	Non	Text	Siphon de sol	X	X	X	X	X	X
Siphon de sol	Type	Non	Text	Siphon de sol 100x100	X	X	X	X	X	X
Siphon de sol	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Siphon de sol	CHU_Code Objet	Oui	Text	ACC	X	X	X	X	X	X
Siphon de sol	CHU_Code GMAO	Oui	Text	SIPCODESITE-CODEBATIMENT-NUMERO						X
Siphon de sol	Fabricant	Non	Text	DELABIE						X
Siphon de sol	Modèle	Non	Text	80mm grille inox						X
Siphon de sol	CHU_Fiche technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf						X
Siphon de sol	CHU_Fiche de maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf						X
Siphon de sol	CHU_Attestation d'essais de fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf						X
Siphon de sol	CHU_Date de mise en place	Oui	Text	01/10/2023						X
Siphon de sol	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans						X
Siphon de sol	Pset UNIFORMAT IFC									
Siphon de sol	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	D203004						X
Siphon de sol	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	Equipements pour le drainage sanitaire						X
Siphon de sol	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowSegment						X
Reseaux EP, Descente EP	Pset CHU									
Reseaux EP, Descente EP	Nom	Non	Text	Canalisation	X	X	X	X	X	X
Reseaux EP, Descente EP	Type	Non	Text	Acier T3 avec té et coude 3D	X	X	X	X	X	X
Reseaux EP, Descente EP	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Reseaux EP, Descente EP	Taille	Non	Real	Ø100 mm	X	X	X	X	X	X
Reseaux EP, Descente EP	Abreviation du systeme	Non	Text	EP	X	X	X	X	X	X
Reseaux EP, Descente EP	Type de système	Non	Text	Eaux Pluviales	X	X	X	X	X	X
Reseaux EP, Descente EP	Classification du systeme	Non	Text	Sanitaire	X	X	X	X	X	X
Reseaux EP, Descente EP	Debit	Non	Real	2 m³/h	X	X	X	X	X	X
Reseaux EP, Descente EP	CHU_Code Objet	Oui	Text	RSX	X	X	X	X	X	X
Reseaux EP, Descente EP	Fabricant	Non	Text	-						X
Reseaux EP, Descente EP	Modèle	Non	Text	-						X
Reseaux EP, Descente EP	CHU_Fiche technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf						X
Reseaux EP, Descente EP	CHU_Fiche de maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf						X
Reseaux EP, Descente EP	CHU_Attestation d'essais de fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf						X
Reseaux EP, Descente EP	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans						X
Reseaux EP, Descente EP	Pset UNIFORMAT IFC									
Reseaux EP, Descente EP	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	D204001						X
Reseaux EP, Descente EP	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	Tuyaouterie et raccords						X
Reseaux EP, Descente EP	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowSegment						X
Naissance EP	Pset CHU									
Naissance EP	Nom	Non	Text	Naissance EP	X	X	X	X	X	X
Naissance EP	Type	Non	Text	Naissance EP tête	X	X	X	X	X	X
Naissance EP	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Naissance EP	CHU_Code Objet	Oui	Text	ACC	X	X	X	X	X	X
Naissance EP	CHU_Code GMAO	Oui	Text	NAIPEL CUI_00480						X
Naissance EP	Fabricant	Non	Text	GEBERIT						X
Naissance EP	Modèle	Non	Text	80mm tête						X
Naissance EP	CHU_Note de calcul	Oui	URL	...\\INDC_XXX.pdf						X
Naissance EP	CHU_Fiche technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf						X
Naissance EP	CHU_Fiche de maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf						X
Naissance EP	CHU_Attestation d'essais de fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf						X
Naissance EP	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans						X
Naissance EP	Pset UNIFORMAT IFC									
Naissance EP	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	D204002						X
Naissance EP	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	Drains de toit						X
Naissance EP	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcDistributionChamberElement						X
Reseaux GAZ	Pset CHU									
Reseaux GAZ	Nom	Non	Text	Canalisation	X	X	X	X	X	X
Reseaux GAZ	Type	Non	Text	Acier T3 avec té et coude 3D	X	X	X	X	X	X
Reseaux GAZ	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Reseaux GAZ	Taille	Non	Real	Ø100 mm	X	X	X	X	X	X
Reseaux GAZ	Epaisseur d'isolation	Non	Real	15 mm	X	X	X	X	X	X
Reseaux GAZ	Abreviation du systeme	Non	Text	GAZ	X	X	X	X	X	X
Reseaux GAZ	Type de système	Non	Text	Autre	X	X	X	X	X	X
Reseaux GAZ	Classification du systeme	Non	Text	Autre	X	X	X	X	X	X
Reseaux GAZ	Debit	Non	Real	2 m³/h	X	X	X	X	X	X
Reseaux GAZ	CHU_Code Objet	Oui	Text	RSX	X	X	X	X	X	X
Reseaux GAZ	Fabricant	Non	Text	-						X
Reseaux GAZ	Modèle	Non	Text	-						X
Reseaux GAZ	CHU_Fiche technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf						X
Reseaux GAZ	CHU_Fiche de maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf						X
Reseaux GAZ	CHU_Attestation d'essais de fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf						X
Reseaux GAZ	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans						X
Reseaux GAZ	Pset UNIFORMAT IFC									
Reseaux GAZ	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	D209001						X
Reseaux GAZ	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	Reseau de distribution de gaz						X
Reseaux GAZ	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowSegment						X
Air comprime, Pneumatique	Pset CHU									
Air comprime, Pneumatique	Nom	Non	Text	Canalisation	X	X	X	X	X	X
Air comprime, Pneumatique	Type	Non	Text	Acier T3 avec té et coude 3D	X	X	X	X	X	X
Air comprime, Pneumatique	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Air comprime, Pneumatique	Taille	Non	Real	Ø100 mm	X	X	X	X	X	X
Air comprime, Pneumatique	Epaisseur d'isolation	Non	Real	15 mm	X	X	X	X	X	X
Air comprime, Pneumatique	Abreviation du systeme	Non	Text	AC	X	X	X	X	X	X
Air comprime, Pneumatique	Type de système	Non	Text	Autre	X	X	X	X	X	X
Air comprime, Pneumatique	Classification du systeme	Non	Text	Autre	X	X	X	X	X	X
Air comprime, Pneumatique	CHU_Code Objet	Oui	Text	RSX	X	X	X	X	X	X
Air comprime, Pneumatique	Fabricant	Non	Text	-						X
Air comprime, Pneumatique	Modèle	Non	Text	-						X
Air comprime, Pneumatique	CHU_Fiche technique	Oui	URL	...\\FT_XXX.pdf						X
Air comprime, Pneumatique	CHU_Fiche de maintenance	Oui	URL	...\\FM_XXX.pdf						X
Air comprime, Pneumatique	CHU_Attestation d'essais de fonctionnement	Oui	URL	...\\AF_XXX.pdf						X
Air comprime, Pneumatique	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans						X
Air comprime, Pneumatique	Pset UNIFORMAT IFC									
Air comprime, Pneumatique	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	D209005						X
Air comprime, Pneumatique	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	Système d'air comprime						X
Air comprime, Pneumatique	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowSegment						X
Compresseur d'air	Pset CHU									

Compresseur d'air	Nom	Non	Text	Compresseur	X	X	X	X	X	X
Compresseur d'air	Type	Non	Text	Compresseur à vis	X	X	X	X	X	X
Compresseur d'air	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Compresseur d'air	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X	X	X
Compresseur d'air	CHU_Code GMAO	Oui	Text	CMPPEL_CUI_00480					X	X
Compresseur d'air	CHU_Automate	Oui	Text	_AL_2A					X	X
Compresseur d'air	Fabricant	Non	Text	Atlas					X	X
Compresseur d'air	Modèle	Non	Text	Copco GA55VSD+					X	X
Compresseur d'air	CHU_N° de serie	Oui	Text						X	X
	CHU_Note_de calcul	Oui	URL	... ... WDC_XXX.pdf					X	X
	CHU_Liste_des_points_automates	Oui	URL	... ... LP_XXX.pdf					X	X
Compresseur d'air	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	... ... FT_XXX.pdf					X	X
Compresseur d'air	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	... ... FM_XXX.pdf					X	X
Compresseur d'air	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	... ... AF_XXX.pdf					X	X
Compresseur d'air	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Compresseur d'air	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Compresseur d'air	Pset_UNIFORMAT_IFC									
Compresseur d'air	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	D209005					X	X
Compresseur d'air	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	Système d'air comprime					X	X
Compresseur d'air	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcDistributionControlElement					X	X
Surpresseur	Pset_CHU									
Surpresseur	Nom	Non	Text	Surpresseur	X	X	X	X	X	X
Surpresseur	Type	Non	Text	Surpresseur COMPACT	X	X	X	X	X	X
Surpresseur	Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X
Surpresseur	CHU_Code Objet	Oui	Text	EQU	X	X	X	X	X	X
Surpresseur	CHU_Code GMAO	Oui	Text	PMPPEL_CUI_00480					X	X
Surpresseur	CHU_Automate	Oui	Text	_AL_2A					X	X
Surpresseur	Fabricant	Non	Text	GRUNDFOS					X	X
Surpresseur	Modèle	Non	Text	SCALA2 3-45					X	X
Surpresseur	CHU_N° de serie	Oui	Text						X	X
	CHU_Note_de calcul	Oui	URL	... ... WDC_XXX.pdf					X	X
	CHU_Liste_des_points_automates	Oui	URL	... ... LP_XXX.pdf					X	X
Surpresseur	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	... ... FT_XXX.pdf					X	X
Surpresseur	CHU_Fiche_de_maintenance	Oui	URL	... ... FM_XXX.pdf					X	X
Surpresseur	CHU_Attestation_d'essais_de_fonctionnement	Oui	URL	... ... AF_XXX.pdf					X	X
Surpresseur	CHU_Date_de_mise_en_place	Oui	Text	01/10/2023					X	X
Surpresseur	CHU_Garantie	Oui	Text	5 ans					X	X
Surpresseur	Pset_UNIFORMAT_IFC									
Surpresseur	Description_UNIFORMAT	Oui	Text	D209099					X	X
Surpresseur	Code_UNIFORMAT	Oui	Text	Autres systemes de plomberie					X	X
Surpresseur	Exporter au format IFC sous	Non	Text	IfcFlowController					X	X