Attention :
Les plans et schémas remis lors de cette consultation ne constituent en aucun cas des documents d'exécutions.
Il appartiendra à l'entreprise adjudicataire de réaliser son dossier d'exécution comme stipulé aux pièces écrites et de le diffuser au maître d'ouvrage, au bureau de contrôle et à l'équipe de maîtrise d'oeuvre.

Nota :
L'entreprise avant l'exécution devra vérifier de travailler sur le dernier plan architecte
CES PLANS NE SONT PAS DES PLANS D'EXECUTION ILS SONT EXCLUSIVEMENT DESTINES A L'OBTENTION DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES DE CONSTRUCTION.

AMENAGEMENT DE PLATEAUX BUREAUX

ZA Atalante
35051 CESSON SEVIGNE

Maître d'ouvrage
-
-
-
Tél :
Mail :

Economiste
TCE Ingénierie
2C Allée Jacques Frimot
35000 Rennes
Tél : 02 99 51 49 08
Mail : contact@tce-ingenierie.fr

Architecte :
PLYS Architecture
56 Rue Alphonse Guérin
35000 Rennes
Tél : 02 23 28 24 86
Mail : agence@plys.fr

Bureau d'études génie climatique
TSP Thermique Ingenierie
20 Allée de la Planche Fagline
ZA de la Taillais
35740 Pacé
Tel : 02 99 85 53 05
Mail : contact@tsp-thermique.fr

LOT: CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE

PLAN DE NIVEAU R+3 et R+4
VENTILATION

Indice	Date	Modification (s)
0	07/10/2024	Création du plan

DOSSIER DE CONSULTATION	Phase	N° Dossier	Fait par	Date	N° Plan	Echelle
	DCE	2023365DC	Olivier Sourdaine	15/10/2024	CVC01-0	1/100e

NIVEAU : R+4
EXISTANT



NIVEAU : R+4
FUTUR



NIVEAU : R+3
EXISTANT



NIVEAU : R+3
FUTUR



LEGENDE :

VENTILATION Double flux :
- Réseau d'extraction rigide (circulaire)
- Réseau d'extraction rigide (rectangulaire)
- Réseau d'extraction flexible phoni-flex (circulaire)
- Réseau de soufflage rigide (circulaire)
- Réseau de soufflage rigide (rectangulaire)
- Réseau de soufflage flexible phoni-flex (circulaire)

Bouche d'extraction :
Marque : France Air
Type : Alizée Autoréglable

Bouche d'extraction et soufflage :
Marque : France Air
Type : Aérys

Bouche d'extraction coupe feu :
Marque : France Air
Type : CBT 120 (2 heures)

Bouche d'extraction et soufflage :
Marque : France Air
Type : BSE.N

Registre de réglage manuel :
Marque : France Air
Type : CIR