



ZA: Zone d'alarme
ZC: Zone de compartimentage
ZF: Zone de désenfumage
ZDa: Zone de détection automatique
ZDm: Zone de déclencheur manuel
Zma: Zone de mise à l'abri

ZC 015 (UHCD - 6 Lits)
ZDa015-1 (circulation)
ZDa015-2 (locaux + chambres)
ZDm015-3 (DM)
ZF 015

ZC 017 (BLOC OPERATOIRE)
ZDa017-1 (circulation)
ZDa017-2 (locaux)
ZDm017-3 (DM)

ZC 018 (IRM)
ZDa018-1 (circulation)
ZDa018-2 (locaux)
ZDm018-3 (DM)
ZF 018

ZC 019
ZDa019-1 (circulation)
ZDa019-2 (locaux)
ZDm019-3 (DM)
ZF 019

■ ■ ■ ■ ■ Limite de zone de compartimentage

Désenfumage Extraction	Désenfumage Air frais
AE[1.R-1]: 5 400 m³/h	AF[1.R-1]: 30 dm²
AE[2.R-1]: 7 200 m³/h	AF[2.R-1]: 7 200 m³/h
AE[4.R-1]: 5 400 m³/h	AF[4.R-1]: 30 dm²
AE[7.R-1]: 7 200 m³/h	AF[7.R-1]: 7 200 m³/h
AE[9.R-1]: 9 000 m³/h	AF[9.R-1]: 50 dm²
AE[10.R-1]: 7 200 m³/h	AF[10.R-1]: 7 200 m³/h
AE[13.R-1]: 9 000 m³/h	AF[13.R-1]: 50 dm²
AE[14.R-1]: 7 200 m³/h	AF[14.R-1]: 40 dm²
AE[15.R-1]: 7 200 m³/h	AF[15.R-1]: 7 200 m³/h
AE[16.R-1]: 7 200 m³/h	AF[16.R-1]: 7 200 m³/h
AE[17.R-1]: 10 800 m³/h	AF[17a.R-1]: 30 dm²
	AF[17b.R-1]: 30 dm²
AE[18.R-1]: 5 400 m³/h	AF[18.R-1]: 5 400 m³/h

CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ

AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE

Bâtiment Psychiatrie Co-secteurs
Nouveau Bâtiment Pôle Mère-Enfant
Bâtiment Hôpital

Plan de zonage S.S.I. / Principe de désenfumage

MAÎTRISE D'OUVRAGE
CH DU FOREZ
Centre Hospitalier du Forez
10 Avenue des Monts du Soir B.P 219
42605 Montbrison Cedex
Tel : 04 77 96 78 00

MAÎTRISE D'OEUVRE
EGC CAPITAL
16 rue Franche Comté
69110 Sainte-Foy-Les-Lyon
Tel : 04 72 30 30 10
www.egc-capital.fr
Email : egccapital@ad.com

INDICE	DATE	MODIFICATIONS

Bâtiment Hôpital - Niveau N-1			
Phase	Date	Echelle	N° BH_N-1/03
DCE	JANVIER 2025	1/125 ème	
Aff: Amélioration de la sécurité incendie		Fichier: Plan de zonage S.S.I. - Principe de désenfumage	