F.O

C.C

S.M

C.R

E.A

A.ca

AN escalier

ESC.1

Désenfumage
DÉ6 - D'14.1
Débit 10 800 m³/h.
Volet ALDES type
OPTONE / 1V
section 500 x 650 Ht

Châssis de désenfumage
AN - E16.2
section libre 30 dm²
section 2250 x 350 ht

Cloison CF-1h

Faux-plafond
Coupe-feu à prévoir

LIMITE DE ZONE DE COMPARTIMENTAGE

ACCES POMPIER

NSE EN STATION: ECHELLE AU N-2

Chemin de câbles Courants Forts à prévoir

CCF à prévoir

Travaux à terminer
compris rebouchage

Trou à reboucher

Porte non coupe-feu à remplacer porte CF 1/2h + ferme-porte

Porte coupe-feu à déposer

Porte coulissante à déposer

Local électrique
Transfo + Cellules + TGBT

Local condensateur
GF

Armoire électrique

Réseaux primaires + survies d'ascenseurs à déplacer dans la circulation

Chemin de câbles Courants Forts à prévoir

Chemin de câbles Courants Faibles à prévoir

Chemin de câbles Courants Forts à prévoir

Remontée des câbles en CR1 depuis le TGBT + Alimentation électrique de l'armoire projetée

Remontée des colonnes fluides médicaux projetées O² et Vide

Remontée des colonnes fluides médicaux existantes conservées

Remontée des câbles en CR1 depuis le TGBT + Alimentation électrique des armoires existantes

Cuisine diététique

Cuisson

Préparation froide

Self

Plats cuisinés

Légumerie

Réserve de jour

Chambre froide

Gestion repas diététique

Sanitaire

Conditionnement plateaux

Laverie

Bureau

Archives

Salle technique divers

Salle technique Bactério.

Salle tech/Chambre org. biochimie

Rangement Tubes

Hall Tri Tubes

Congélat.

Chambre Froide +4°

Cadre

Dépôt Sang

Vestiaires

Sas STB

Nettoyage

Cadre

Réception - Distribution

Salle d'autopsie et de soins

Frigo

Salle de préparation

Salle d'attente mortuaire

Ingénierie

VESTIAIRES CUISINE HOMMES

VESTIAIRES CUISINE FEMMES

Dépôt

BUREAU AMICAL

Archives

Local condensateur
GF

Autocom

Bureau

MAGASIN
Réserve alimentaire

Réserve cuisine

Groupe électrogène ultime

TGS

SAS air

Conditionnement air
Std + Bloc 2 et 3

Filtres

Salle d'attente mortuaire

Vide sanitaire

Archives

Asc

MM

EG

FM

Armoire électrique CVC

Armoire électrique

Coffret électrique

Armoire électrique

LEGENDE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

AGS	Alarme générale sélective		Asservissement trappe ou clapet coupe-feu de désenfumage
Sirène	Diffuseur sonore		Asservissement clapet coupe-feu de ventilation
	Ventouse électromagnétique de fermeture Contrôle d'accès	DT	Détecteur thermovelocimétrique adressable
	Ventouse électromagnétique Maintien des portes	DF	Détecteur optique de fumée adressable
	Contacts de position portes asservies	IA	Indicateur d'action
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité Eclairage d'évacuation	DM	Déclencheur manuel
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité Eclairage d'ambiance	BG	Boîtier de dévérouillage
	Bloc Autonome Portable d'Intervention		Commande du désenfumage naturel des escaliers

CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ
AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE



- Bâtiment Psychiatrie Co-secteurs
- Nouveau Bâtiment Pôle Mère-Enfant
- Bâtiment Hôpital

MONTBRISON - Bâtiment Hôpital

MAÎTRISE D'OUVRAGE

Centre Hospitalier du Forez
19 Avenue des Monts du Soir B.P 219
42605 Montbrison Cedex
Tel : 04 77 96 78 00

MAÎTRISE D'OEUVRE

EGC CAPALDI
16 rue Franche Comté
69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon
Tel : 04 72 32 00 10
www.egc-capaldi.fr
Email : contact@egc-capaldi.fr

INDICE	DATE	MODIFICATIONS

Niveau sous/sol R-2 _ Projet

Phase	Date	Echelle	N° BH_N-2 / 02	Indice
DCE	JANVIER 2025	1/100 ème		

Aff: Amélioration de la sécurité incendie — Fichier: