BATIMENT T3

BATIMENT T4

BATIMENT T2

BATIMENT T5

PATIO

BATIMENT H1

BATIMENT H2

BATIMENT H3

BATIMENT H4

BATIMENT CONVALESCENCE

Mach. asc

T01

DAF 12
Souche maçonnée de prise d'air désenfumage avec 2 grilles de pare-pluie

Gaine PROMAT section intérieure ø 900 x 600

Souche de prise d'air désenfumage existante

Tourelle d'extraction Désenfumage existante ALDES VELONE

DE 12 - CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE

DE 13 - CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE

Gaine PROMAT section intérieure ø 600 x 600

Skydôme à modifier + souche d'Extraction à créer en terrasse

Gaine PROMAT section intérieure ø 700 x 500

DAF 2bis
Souche maçonnée de prise d'air désenfumage avec 1 grille de pare-pluie

Gaine PROMAT section intérieure ø 800 x 500

DE 14 - CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE

Gaine PROMAT section intérieure ø 600 x 600

DE 15 - TOURELLE D'EXTRACTION DESENFUMAGE

Gaine PROMAT section intérieure ø 600 x 600

Gaine PROMAT existante

DAF 15
Souche maçonnée de prise d'air désenfumage avec 2 grilles de pare-pluie

DE 16 - CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE

Gaine PROMAT section intérieure ø 600 x 600

DE 2 - CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE

Gaine PROMAT section intérieure ø 700 x 350

DAF 2
Souche maçonnée de prise d'air désenfumage avec 1 grille de pare-pluie

Gaine PROMAT section intérieure ø 600 x 600

DE 1 - CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE

Gaine PROMAT section intérieure ø 700 x 350

DAF 5
Souche maçonnée de prise d'air désenfumage avec 1 grille de pare-pluie

Gaine PROMAT section intérieure ø 800 x 600

DE 3 - CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE

DE 5 - CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE

Gaine PROMAT section intérieure ø 600 x 500

DE 4 - CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE

DE 6 - CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE

DAF 4
Souche maçonnée de prise d'air désenfumage avec 2 grilles de pare-pluie

Gaine PROMAT section intérieure ø 600 x 600

Gaine PROMAT section intérieure ø 700 x 350

Gaine PROMAT section intérieure ø 500 x 500

Ventilation placard Gaz médicaux

DAF 6
Souche maçonnée de prise d'air désenfumage avec 2 grilles de pare-pluie

Gaine PROMAT section intérieure ø 750 x 600

DE 8 - CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE

DAF 5 / DAF 7
Souche maçonnée de prise d'air désenfumage avec 2 grilles de pare-pluie

Gaine PROMAT section intérieure ø 600 x 600

Gaine PROMAT section intérieure ø 800 x 600

DE 7 - CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE

Gaine PROMAT section intérieure ø 600 x 500

DE 9 - CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE

Gaine PROMAT section intérieure ø 750 x 400

DE 10 - CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE

Gaine PROMAT section intérieure ø 600 x 500

EXUTOIRE DE DESENFUMAGE

DE 11 - CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE

Gaine PROMAT section intérieure ø 500 x 500

DE 18 - CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE

Gaine PROMAT section intérieure ø 650 x 650

DAF 18
Souche maçonnée de prise d'air désenfumage avec 1 grille de pare-pluie

Gaine PROMAT section intérieure ø 600 x 500

DE 17 - CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE

Gaine PROMAT section intérieure ø 1 000 x 400

LEGENDE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

AGS	Alarme générale sélective		Asservissement trappe ou clapet coupe-feu de désenfumage
Sirene	Diffuseur sonore		Asservissement clapet coupe-feu de ventilation
	Ventouse électromagnétique de fermeture Contrôle d'accès	DT	Détecteur thermovelocimétrique adressable
	Ventouse électromagnétique Maintien des portes	DF	Détecteur optique de fumée adressable
	Contacts de position portes asservies	IA	Indicateur d'action
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité Eclairage d'évacuation	DM	Déclencheur manuel
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité Eclairage d'ambiance	DG	Boîtier de dévérouillage
	Bloc Autonome Portable d'Intervention		Commande du désenfumage naturel des escaliers

CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ
AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE



Bâtiment Psychiatrie Co-secteurs

Nouveau Bâtiment Pôle Mère-Enfant

Bâtiment Hôpital

MONTBRISON - Bâtiment Hôpital

MAÎTRISE D'OUVRAGE

Centre Hospitalier du Forez
10 Avenue des Monts du Soir B.P 219
42605 Montbrison Cedex
Tel : 04 77 96 78 00

MAÎTRISE D'OEUVRE

EGC CAPALDI
16 rue Franche Comté
69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon
Tel : 04 72 32 00 10
www.egc-capaldi.fr
Email : contact@egc-capaldi.fr

INDICE	DATE	MODIFICATIONS

Niveau Terrasse - Projet

Phase	Date	Echelle	N° BH_ NT / 09	Indice
DCE	JANVIER 2025	1/100 ème		

Aff: Amélioration de la sécurité incendie

Fichier: