



- ZA:** Zone d'alarme  
**ZC:** Zone de compartimentage  
**ZF:** Zone de désenfumage  
**ZDa:** Zone de détection automatique  
**ZDm:** Zone de déclencheur manuel  
**Zma:** Zone de mise à l'abri

- ZC 011**  
ZDa011-1 (circulation)  
ZDa011-2 (locaux)  
ZDm011-3 (DM)  
ZF 011

- ZC 012** [19 Lits]  
ZDa012-1 (circulation)  
ZDa012-2 (locaux + chambres)  
ZDm012-3 (DM)  
ZF 012

- ZC 013** [15 Lits]  
ZDa013-1 (circulation)  
ZDa013-2 (locaux)  
ZDm013-3 (DM)  
ZF 013

- ZC 014**  
ZDa014-1 (circulation)  
ZDa014-2 (locaux)  
ZDm014-3 (DM)  
ZF 014

■ ■ ■ ■ ■ Limite de zone de compartimentage

Désenfumage Extraction	Désenfumage Air frais
AE[1.RdC]: 5 400 m³/h	AF[1.RdC]: 30 dm²
AE[2.RdC]: 7 200 m³/h	*AF[2/5.RdC]: 60 dm²
AE[4.RdC]: 5 400 m³/h	AF[4.RdC]: 30 dm²
AE[5.RdC]: 5 400 m³/h	*AF[2/5.RdC]: 60 dm²
AE[6.RdC]: 7 200 m³/h	AF[6.RdC]: 7 200 m³/h
AE[7.RdC]: 7 200 m³/h	AF[7.RdC]: 7 200 m³/h
AE[8.RdC]: 7 200 m³/h	AF[8.RdC]: 40 dm²
AE[9.RdC]: 9 000 m³/h	AF[9.RdC]: 50 dm²
AE[10.RdC]: 7 200 m³/h	AF[10.RdC]: 40 dm²
AE[12.RdC]: 9 000 m³/h	AF[12.RdC]: 9 000 m³/h

### CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ

#### AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE

**Bâtiment Psychiatrie Co-secteurs**  
**Nouveau Bâtiment Pôle Mère-Enfant**  
**Bâtiment Hôpital**

**Plan de zonage S.S.I. / Principe de désenfumage**

MAÎTRISE D'OUVRAGE

**Centre Hospitalier du Forez**  
10 Avenue des Monts du Soir B.P 219  
42605 Montbrison Cedex  
Tél : 04 77 96 78 00

MAÎTRISE D'ŒUVRE

**EGC CAPALDI**  
16 rue Franche Comté  
69110 Sainte-Foy-Les-Lyon  
Tél : 04 72 32 00 10  
www.egc-capaldi.fr  
Email : egccapaldi@aol.com

INDICE	DATE	MODIFICATIONS

Bâtiment Hôpital - Niveau N0			
Phase	Date	Echelle	Indice
DCE	JANVIER 2025	1/125 ème	N° BH_N00 / 04
Affectation: Amélioration de la sécurité incendie		Fichier: Plan de zonage S.S.I. - Principe de désenfumage	