



PREFECTURE DE POLICE

→ DPAJ
→ SVF (Logi)

ARRIVEE

17 JUIN 2016

Préfecture de
Monsieur le Préfet

DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA SECURITE DU PUBLIC
Bureau des Etablissements Recevant du Public
Aff. suivie par : Mme Nabila BENNOUNA
Tél. : 01-49-96-36-34
Mél. pp-dtpp-sdsp-berp-qualite@interieur.gouv.fr
Nos réf. : 01-000-0027-002 / 1.1.801D
N° : 5600
PJ : 1

Paris, le 14 JUIN 2016

LR/AR

24/6/16DAMT 62		
DIR AMT	X	SELEC
DIR ADJ BAT	X	SET
DIR ADJ MUS		STMB
DIR ADJ TECH	X	SES
SPPGF		STM
UGEPE		SAMS
U.ADM		CP. MUSEO
CEL.PREV	9	CP. ACCES

+ DN X

Monsieur l'administrateur général,

La commission de sécurité de la préfecture de police a procédé le 31 mai 2016 à la visite périodique et à la réception des travaux concernant le système de sécurité incendie et l'éclairage de sécurité de l'aile Flore du Musée du Louvre située 97, rue de Rivoli à Paris 1^{er}, établissement recevant du public de 1^{ère} catégorie de type Y avec activités de types L, M, N, R et W.

L'aile Flore, située dans la région Flore-Lemonnier est implantée dans le prolongement de la région Denon. Elle est susceptible de recevoir un effectif total d'environ 1979 personnes dont 980 pour l'Ecole du Louvre.

Compte tenu de l'avis favorable proposé par la commission de sécurité à l'issue de sa visite et validé par la délégation permanente de la commission de sécurité et d'accessibilité lors de sa séance du 7 juin 2016, **j'autorise la poursuite de l'exploitation** de cet établissement.

Conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation (CCH), notamment les articles R.123-27 et R.123-48, je vous invite à réaliser les mesures proposées par la commission de sécurité dans le procès-verbal joint, en vue d'améliorer les conditions de sécurité de l'établissement.

La réalisation de ces mesures sera vérifiée au plus tard lors de la prochaine visite périodique de l'établissement.

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce courrier et vous prie d'agréer, Monsieur l'administrateur général, l'expression de ma considération distinguée.

MUSEE DU LOUVRE
Pavillon MOLLIN
Monsieur Karim MOUTTALIB
Administrateur général
75058-Paris cedex

Le Préfet de police
par délégation
L'Adjoint au Sous-Directeur
de la Sécurité du Public

Carine TRIMOUILLE

Copie : Mme LEMONNIER, directrice DAMT

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité



PRÉFECTURE DE POLICE - 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Tél. : 01 53 71 53 71 ou 01 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 91 01 22 22 (0,225 € la minute)

<http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr> – mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr

DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

Sous-Direction de la Sécurité du Public

Bureau des Etablissements Recevant du
Public

SECRETARIAT
ASSURE PAR :

Marc DUFOSSÉ



PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC

PROCES-VERBAL

L'an deux mille seize

Le mardi trente et un mai

A neuf heures

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« AILE de FLORE »


**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**


Il est rappelé que lors de sa visite, le groupe de visite procède à un examen ponctuel de l'établissement et des installations techniques concourant à la sécurité contre l'incendie. Cette visite n'a pas un caractère exhaustif.

Conformément aux dispositions de l'article R.123-43 du code de la construction et de l'habitation, les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus chacun en ce qui le concerne de s'assurer que les installations ou équipements sont maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du règlement de sécurité prévues à l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation.

En tout état de cause, le chef d'établissement reste seul responsable de la sécurité de ses locaux.

ISERP : N° 01.0.00.0027-002

 : N° 1.1.801D

 : 01.40.20.68.49



GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« AILE de FLORE »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**

L'an deux mille seize

Le mardi trente et un mai

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

Participaient à la visite :

Pour le Service des Architectes de Sécurité

M^{me} Sophie CARTON, architecte de sécurité chargée du 1^{er} arrondissement.

Pour la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris

Capitaine Yvan FORESTIER, bureau prévention.

Pour le Laboratoire Central de la Préfecture de Police

M^{lle} Nathalie SALLES, technicienne de la section de prévention du risque bâtimentaire.

Assistaient également à la visite :

DIRECTION ET PROJETS :

M^{me} Sophie LEMONNIER, directrice de la DPAJ (Direction du Patrimoine Architectural et Jardins) – Etablissement Public Musée du Louvre.

M. Dominique LIFFRAN, sous-directeur – DPAJ SDB / EPML.

M. Gilles BERDA, sous-directeur – DPAJ SDT / EPML.

M. Dominique DUMONT, suivi de projet – DPAJ / EPML.

M. Jean-Charles RAMIREZ, suivi de projet – DPAJ / EPML.

M^{me} Nelly MARTINEZ, suivi de projet – DPAJ / EPML.

M. Didier MARION, chargé du schéma directeur incendie SDI, – DPAJ / EPML.

M. Serge GO, conducteur de travaux – DPAJ / EPML.

M. Philippe HALIMI, chargé de maintenance – DPAJ / EPML.

MAITRISE D'OUVRAGE ET D'ŒUVRE :

M. Camille HOUBART, chef de service de l'EDL (l'École du Louvre).

M. Clément HECHT, maître d'ouvrage exécutif éclairage de sécurité – OTE Ingénierie.

M. Laurent BRUSTEL, coordinateur SSI – PCA-Groupe BETEM.

SERVICES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE :

M. Nacer BERRI, chargé du service technique – C2RMF (Centre de Recherches et de Restauration des Musées de France).

M^{me} Victor FARIA, contrôleur technique – APAVE.

M. Philippe LOIMBARDI, contrôleur technique – QUALICONSLT.



PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« AILE de FLORE »

97, rue de Rivoli
75001 PARIS

L'an deux mille seize

Le mardi trente et un mai

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

DETACHEMENT BRIGADE DU LOUVRE :

Major Rémi LIGER, Service Prévention Sécurité Incendie – Louvre.
Sergent-Chef Gabin CHARPENTIER, SPSI Louvre.

Le groupe de visite avait pour mission de procéder ce jour à la visite périodique et de réception de travaux de la partie « **AILE de FLORE** » du **MUSÉE du LOUVRE** sis 97, rue de Rivoli à Paris 1^{er} arrondissement.

La visite portait principalement :

- sur la réception de la 3^{ème} phase des travaux de remplacement du SSI et l'amélioration de l'éclairage de sécurité, notifié favorablement le 5 juillet 2012.

Ces travaux réalisés dans les régions DENON et SULLY doivent se poursuivre dans la région NAPOLEON (fin 2016) et dans la région RICHELIEU (fin 2017).

- sur la réception des travaux de transformation de deux appartements en magasins d'habillement au 5^{ème} étage du Pavillon Flore, notifiés favorablement le 13 mai 2015 par note n° 4092 ;
- sur la réception des travaux d'aménagement d'une salle de réunion en mezzanine pour les étudiants de l'Ecole du Louvre, dans le dégagement de l'amphithéâtre GOYA situé au rez-de-chaussée bas de l'aile de Flore du Musée du Louvre, notifiés favorablement les 29 novembre 2013 et 23 juin 2014 par notes n°s 10052 et 5547.

Ces travaux ont fait l'objet de deux demandes de dérogation validées au titre de l'accessibilité des personnes en situation de handicap concernant l'absence d'un EPMP et d'une largeur entre main-courante inférieure à 1,20 mètre.

Le musée du Louvre constitue un établissement **de droit public, de type Y avec activités de types L, M, N, R et W de 1^{ère} catégorie.**

Le groupe de visite rappelle que le musée du Louvre est divisé en 6 régions.



PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« AILE de FLORE »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**

L'an deux mille seize

Le mardi trente et un mai

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

La visite de ce jour n'a porté que sur l'aile de Flore située dans la région Flore-Lemonnier. L'aile de Flore est susceptible de recevoir un effectif total d'environ 1979 personnes, dont 980 personnes pour l'Ecole du Louvre.

L'aile de FLORE est implantée dans le prolongement de la région DENON. Les espaces publics se développent sur trois étages, rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol.

Ils comportent :

- **au 1^{er} sous-sol** : locaux du C2RMF, locaux de l'Ecole du Louvre et atelier restauration des sculptures ;
- **à rez-de-chaussée** : l'Ecole du Louvre et les locaux du C2RMF ;
- **au 1^{er} étage** : la documentation « Cabinet des dessins » ;
- **au 2^{ème} étage** : la documentation et les bureaux des dessins ;
- **au 3^{ème} étage** : le bureau des arts graphiques ;
- **au 4^{ème} étage (pavillon)** : atelier restauration menuiserie ;
- **au 5^{ème} étage** : un logement et deux magasins habillement ;
- **du 6^{ème} au 8^{ème} étage** : logements dont deux occupés au 6^{ème} étage.

En ce qui concerne l'organisation de la sécurité, la gestion est partagée entre le poste central incendie (PCI) et la base vie FLORE (surveillance nocturne) armés par un détachement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Le poste de commandement de zone (PCZ) Lemonnier armé par des agents de sûreté abrite les matériels centraux du SSI qui seront placés en VTP à l'horizon 2017, ainsi qu'un tableau répéteur d'exploitation.

L'établissement dispose des installations techniques et de sécurité suivantes :

Au PCI (pour l'aile de FLORE) :

- unité d'aide à l'exploitation (UAE) ;
- une face avant déportée du SSI.

Pour l'ensemble de l'aile de FLORE :

- éclairage de sécurité par source centralisée constituée de batteries d'accumulateurs et par blocs autonomes dans l'Ecole du Louvre ;
- désenfumage naturel de certaines salles et circulations ;
- désenfumage mécanique de certaines circulations de l'Ecole du Louvre et des Arts Graphiques ;
- suppression des escaliers A, B, C, E, F, G et Z ;



PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« AILE de FLORE »

97, rue de Rivoli
75001 PARIS

L'an deux mille seize

Le mardi trente et un mai

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

- 3 groupes électrogènes installés au Forum des Halles reprenant les installations de sécurité de l'établissement (2000 kVA) ;
- réseau de robinets d'incendie armés ;
- colonnes sèches ;
- réseau d'extinction automatique à eau, dans les réserves de dessin des Arts Graphiques au 1^{er} étage, actuellement hors service pour des raisons d'exploitation, ainsi que dans l'aire de livraison ;
- trois rideaux irrigués situés dans le centre de documentation du C2RMF (partie laboratoire) ;
- verrouillage électromagnétique des issues de secours, notamment dans l'école du Louvre ;
- sous-station CPCU ;
- ascenseurs, élévateurs pour personnes à mobilité réduite et monte-charges.

Préalablement à la visite, le groupe de visite a pris connaissance des documents suivants :

Pour les travaux :

SSI :

- dossier d'identité avec rapport de réception technique du SSI, avec observations, établi le 27 mai 2016 par le coordinateur BETEM – P.C.A.
- rapport de vérifications réglementaires après travaux établi le 23 mai 2016 par l'organisme agréé QUALICONSULT, concernant le remplacement du SSI et l'amélioration de l'éclairage de sécurité, avec des non-conformités ;
- rapport de contrôle d'associativité entre les CMSI du musée du Louvre et du parc de stationnement Q-PARK, établi le 23 septembre 2015 par le CNPP.

Salle de Réunion GOYA :

- rapport de vérifications réglementaires après travaux établi le 17 décembre 2014 par l'organisme agréé RISK CONTROL, accompagné de l'attestation de contrôle technique relative à la solidité à froid, de même date.

Magasins d'Habillement :

- rapport de vérifications réglementaires après travaux établi le 18 mars 2016 par l'organisme agréé SOCOTEC.



PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« AILE de FLORE »

97, rue de Rivoli
75001 PARIS

L'an deux mille seize

Le mardi trente et un mai

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

Pour les périodicités réglementaires :

- registre de sécurité ;
- rapports de vérifications réglementaires en exploitation établis par l'organisme agréé APAVE, concernant :
 - ⇒ le SSI (aile de Flore), daté du 29 juin 2015, avec attestation de levée de réserves de la Sté OPTÉOR ImmoTic ;
 - ⇒ les installations électriques (ERP et Code du Travail) de l'Ecole du Louvre, datés du 21 juillet 2015, avec attestations de levée de réserves partielles datées du 21 juillet 2015 établies par les Sté EIFFAGE ENERGIE IDF, OPTÉOR Courants Faibles et ENGIE Axima ;
 - ⇒ les installations électriques (Code du Travail) de l'aile FLORE LEMONNIER non muséographique, datés du 21 juillet 2015, avec attestations de levée de réserves partielles datées du 21 juillet 2015 établies par les Sté EIFFAGE ENERGIE IDF, OPTÉOR Courants Faibles, ENGIE Axima et Schindler ;
 - ⇒ les installations électriques du C2RMF (Code du Travail), daté du 21 juillet 2015, avec levée de réserves partielle de la Sté EIFFAGE ENERGIE IDF ;
 - ⇒ le désenfumage mécanique du secteur LEMONNIER, rapports datés des 4 février 2014, 17 octobre 2014 et 26 juin 2015 ;
 - ⇒ les installations de désenfumage mécanique de l'aile de FLORE, rapports datés des 4 février 2014 et du 10 mai 2016 avec levée de réserves partielles par la Sté ENGIE Axima ;
 - ⇒ le désenfumage naturel de l'ensemble du musée du Louvre, daté du 9 juillet 2015 ;
 - ⇒ les moyens de secours (RIA, colonnes sèches et Sprinkleur) établi aux mois de mai et juillet 2015 ;
 - ⇒ les ascenseurs de l'aile de Flore (EPMR et monte-charge), daté du 2 juin 2015 ;
 - ⇒ les ascenseurs de l'Ecole du Louvre (EPMR et monte-charge), daté du 2 juin 2015 ;
- attestation de la société SCHINDLER concernant les vérifications effectuées en 2016 sur les parachutes et câbles des différents appareils ;
- fiches d'essais mensuels des groupes électrogènes.



PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC

GROUPES DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« AILE de FLORE »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**

L'an deux mille seize

Le mardi trente et un mai

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

Au cours de la visite, le groupe de visite a fait procéder aux essais suivants, en situation de coupure de l'alimentation électrique normale des matériels centraux du système de sécurité incendie et du système de sonorisation de sécurité :

- mise en décharge des batteries de la source centrale de l'éclairage de sécurité pendant une durée d'environ 1 heure, suivie d'une coupure des circuits lumières dans les circulations des niveaux 1 et 3 de la zone des arts graphiques ;
- éclairage de sécurité dans la circulation desservant les amphithéâtres de l'Ecole du Louvre ;
- mise en œuvre de la suppression de l'escalier C.F2 à partir de l'UCMC du CMSI ;
- déverrouillage de l'issue de secours à proximité de la circulation « conservation » située au niveau 2, par action sur le déclencheur manuel ayant fonction d'interrupteur de proximité ;
- mise en œuvre du désenfumage mécanique dans la circulation du niveau 1 ZF F2.5 à partir de l'UCMC du CMSI, suivie de l'arrêt et du redémarrage des ventilateurs de désenfumage à partir des commandes « arrêt pompiers » ;
- mise en œuvre du désenfumage naturel dans la circulation principale de l'Ecole du Louvre à partir de l'UCMC du CMSI ;
- mise en œuvre du désenfumage mécanique dans la circulation du rez-de-chaussée bas de l'Ecole du Louvre à partir de l'UCMC du CMSI ;
- mise en œuvre du désenfumage mécanique dans le centre de documentation C2RMF (partie laboratoire) à partir de l'UCMC du CMSI, suivie d'une commande « arrêt pompiers » ;
- sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie situé dans l'amphithéâtre « GOYA » de l'Ecole du Louvre entraînant le déverrouillage des issues de secours, le compartimentage, l'arrêt de la sonorisation et après une temporisation de 4,30 minutes, la remise en lumière normale de la salle avant la diffusion de l'alarme générale sonore, entrecoupée d'un message vocal d'évacuation.

Le résultat de ces essais s'est révélé satisfaisant à l'exception du fonctionnement de certains luminaires de sécurité et de certains blocs autonomes.



PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC

**GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE**

MUSÉE DU LOUVRE

« AILE de FLORE »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**

L'an deux mille seize

Le mardi trente et un mai

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

Au cours de la visite, le groupe de visite a constaté la présence de signalisations de coupure de ligne sur l'unité de signalisation du SSI concernant les zones de désenfumage situées en VDI et aire de livraison (secteur LEMONNIER). Ces signalisations sont liées à la vétusté des automates de climatisation qui sont hors service.

Un dossier technique devrait être déposé dans le courant de l'année 2017 pour des travaux de mise en conformité du désenfumage de ces zones, comme prévu dans le schéma directeur validé en 2012.

Le groupe de visite a également constaté la neutralisation du système d'extinction automatique à eau de type Sprinkleur dans les réserves des dessins situées dans la zone des Arts Graphiques.

Un dossier devrait être déposé prochainement.

Par ailleurs, le groupe de visite a constaté que les mesures de sécurité prescrites lors de la précédente visite du 11 juin 2013 ont été réalisées, à l'exception des mesures n^{os} 4 et 7.

A l'issue de la visite, le groupe de visite propose d'émettre un **avis favorable** à la réception des travaux précités et à la poursuite de l'exploitation de l'aile FLORE du Musée du Louvre.

Il demande la réalisation des mesures de sécurité suivantes :

- 1) Annexer au registre de sécurité l'ensemble des relevés de débits, de vitesses et de pressions concernant le désenfumage mécanique de la région Flore-Lemonnier, établi annuellement par un technicien compétent et remédier aux éventuels écarts constatés par rapport aux exigences réglementaires.
- 2) Compléter la vérification des installations électriques par la vérification relative aux ERP pour toutes les salles accessibles au public, notamment le « cabinet des dessins » et les centres de documentation.
- 3) Compléter la vérification triennale du désenfumage mécanique par la vérification des installations de l'Ecole du Louvre (débits mesurés et débits théoriques).



PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« AILE de FLORE »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**

L'an deux mille seize

Le mardi trente et un mai

A neuf heures

Poursuivant le présent procès-verbal

- 4) Faire effectuer mensuellement les essais de fonctionnement des groupes électrogènes à 50 % de la charge au minimum pendant une durée de 30 minutes, conformément aux dispositions de l'article EL 18 §4.
- 5) Installer au PCI un report d'information du défaut d'alimentation des batteries de la source centralisée de l'éclairage de sécurité et faire réceptionner l'ensemble de l'installation par un organisme agréé.
- 6) Assurer l'isolement des magasins d'habillement par rapport à la circulation horizontale du 5^{ème} étage, par des parois coupe-feu de degré 2 heures et des sas munis de blocs portes pare-flammes de degré une ½ heure avec ferme-porte, conformément à la mesure n° 5 de la notification du 13 mai 2015.
- 7) Réaliser la mesure n° 26 de la notification du 5 juillet 2012 concernant l'éclairage de sécurité.
- 8) Assurer la sélectivité des protections des installations électriques de sécurité, de façon à ce qu'un défaut sur une partie de l'installation n'entraîne pas la coupure de la totalité des installations électriques de sécurité, conformément à l'article EL 16 §2.
- 9) Identifier l'ensemble des locaux sur supports inaltérables.
- 10) Boucher plein en maçonnerie les trous pratiqués au droit du passage des câbles et des canalisations.
- 11) Remettre en état de fonctionnement les blocs autonomes d'éclairage de sécurité défectueux et les luminaires de sécurité alimentés par la source centralisée.
- 12) Compléter l'éclairage de sécurité situé dans la circulation desservant le « cabinet des dessins » d'Art Graphique.
- 13) Débarrasser de tout stockage le local vestiaire situé dans la circulation de l'accès au « cabinet des dessins » d'Art Graphique.
- 14) Supprimer tout stockage dans les parties de VDI, ainsi que dans l'aire de livraison dans lesquelles le désenfumage est hors service.

GROUPE DE VISITE
 DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« AILE de FLORE »

**97, rue de Rivoli
 75001 PARIS**

L'an deux mille seize

Le mardi trente et un mai

A neuf heures

22/06/16 DAMT 62	
DIR AMT	SELEC
DIR ADJ BAT	SET
DIR ADJ MUS	STMB
DIR ADJ TECH	SES
SPPGF	STM
UGEPE	SAMS
U.ADM	CP. MUSEO
CEL.PREV	CP. ACCES

-10-

Poursuivant le présent procès-verbal

- 15) Interdire le remisage des bouteilles d'azote dans l'aire de livraison.
- 16) Remédier aux défauts de position d'attente constatés sur l'unité de signalisation du CMSI.
- 17) Déposer les installations de détection automatique d'incendie obsolètes, notamment celles situées au PCI.
- 18) Transmettre à la Direction des Transports et de la Protection du Public - Bureau des Etablissements Recevant du Public - 12, quai de Gesvres à Paris 4^{ème}, les dossiers concernant :
 - ⇒ la mise en conformité des zones de désenfumage situées en VDI et aire de livraison, desservies par les automates hors service ;
 - ⇒ la neutralisation du système d'extinction automatique à eau de type Sprinkleur dans les réserves du « cabinet des dessins » situées dans la zone des Arts Graphiques.
- 19) Remédier aux observations contenues :
 - dans les rapports de vérifications précités notamment celles concernant les installations électriques ;
 - dans le rapport de réception technique du SSI ;
 et annexer au registre de sécurité les attestations de levée de réserves correspondantes.

Et les membres du groupe de visite signent le présent procès-verbal.

Le groupe de visite

Dont acte clos à 19 H 30 et transmis à Monsieur le Préfet de Police.



PREFECTURE DE POLICE

VU PAR LA DÉLÉGATION

LE

- 7 JUIN 2016

**PROCES-VERBAL
DU GROUPE DE VISITE DE LA PREFECTURE DE POLICE**

Nom de l'établissement : *MUSEE DU LOUVRE - AILE FLORE*
Arrondissement : *1er*
Adresse : *97 Rue de Rivoli*
Date de la visite : *31 mai 2016*
Heure de la visite : *9H00*
ISERP (BERP) : *01-0.00-0027-002*
N° dossier (BHF):

Le groupe de visite de sécurité rend un avis :



favorable



défavorable



diffère l'émission de son avis

La sous-commission d'accessibilité rend un avis :



favorable



défavorable



diffère l'émission de son avis

	Prénom - Nom	Fonction / Grade	Signature
Représentant du préfet de police, président			
Représentant du service des architectes de sécurité	<i>Mme Sophie CARTON</i>	Architecte de sécurité	<i>CARTON</i>
Représentant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris	<i>Capitaine Yann Forestier</i>	<i>Capitaine Bureau Prévention</i>	<i>[Signature]</i>
Représentant du laboratoire central de la préfecture de police	<i>M. Nathaelle SALLÉS</i>	<i>technicienne du LCPP</i>	<i>[Signature]</i>
Représentant du SISPRI Service Inspection de Salubrité et Prévention des Risques d'Incendie de la préfecture de police			
Représentant de la brigade fluviale			
Représentant le commissariat du ^{ème} arrondissement			
Représentant des associations de personnes handicapées			