



DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA SECURITE DU PUBLIC
Bureau des Etablissements Recevant du Public
Aff. suivie par : Mme Nabila BENNOUNA
Tél. : 01-49-96-36-34
Mél. pp-dtpp-sdsp-berp-qualite@interieur.gouv.fr
Nos réf. : 01-000-0027-002 / 1.1.801D
N° : 3313
PJ : 1
LR/AR

ARRIVE LE :

5 - JUIN 2019

Direction du
Musée du Louvre

Paris, le 31 MAI 2019

Pour réponse :

Pour traitement : DPAJ

Pour information : ✓

Date de transmission :

Monsieur l'administrateur général,

La commission de sécurité de la préfecture de police a procédé le 14 mai 2019 à la visite périodique de **la Région Flore-Lemonnier du Musée du Louvre** située 97, rue de Rivoli à Paris 1^{er}, établissement recevant du public de 1^{ère} catégorie de type Y avec activités de types L, M, N, R et W.

Elle a également procédé à la réception des travaux concernant :

- La mise en conformité de l'espace de manipulation de l'AGLAE au C2RMF avec une dérogation relative à l'absence de désenfumage du local aveugle situé en sous-sol, compensé par la mise en place d'un raccord de type « ZAG » ;
- L'isolement de deux groupes de magasin d'habillement par rapport à la circulation horizontale du 5^{ème} étage, non accessible au public ;
- Le réaménagement d'une réserve dite « magasin de conservation » située au 1^{er} étage ;
- L'installation de portes automatiques à effacement latéral donnant sur le sas de l'entrée principale de l'école dite « Porte Jaujard ».

L'aile Flore, implantée dans le prolongement de la région Denon, est susceptible de recevoir un effectif total d'environ 1979 personnes dont 980 pour l'Ecole du Louvre.

... / ...

MUSEE DU LOUVRE
Pavillon MOLLIEN
Monsieur Maxence LANGLOIS-BERTHELOT
Administrateur général
75058-Paris cedex 01

Copie : M. Laurent LE GUEDART - directeur DPAJ du Louvre

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFECTURE DE POLICE - 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Tél. : 01 53 71 53 71 ou 01 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 91 01 22 22 (0,225 € la minute)

<http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr> – mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr

Compte tenu de l'avis favorable proposé par la commission de sécurité à l'issue de sa visite et validé par la délégation permanente de la commission de sécurité et d'accessibilité lors de sa séance du 21 mai 2019, **j'autorise la poursuite de l'exploitation** de cet établissement.

Conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation (CCH), notamment les articles R.123-27 et R.123-48, je vous invite à réaliser les mesures proposées par la commission de sécurité dans le procès-verbal joint, en vue d'améliorer les conditions de sécurité de l'établissement.


La réalisation de ces mesures sera vérifiée au plus tard lors de la prochaine visite périodique de l'établissement.

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce courrier et vous prie d'agréer, Monsieur l'administrateur général, l'expression de ma considération distinguée.

Bien à vous

Le Préfet de police
par délégation

Le Sous-Directeur de la Sécurité du Public



Christophe AUMONIER

DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

Sous-Direction de la Sécurité du Public

Bureau des Etablissements Recevant du
Public

SECRETARIAT
ASSURE PAR :

Françoise MBODJI



PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

97, rue de Rivoli
75001 PARIS

ISERP : N° 01.0.00.0027-002

📁 : N° 1.1.801D

☎ : 01.40.20.68.49

PROCES-VERBAL

L'an deux mille dix-neuf

Le mardi quatorze mai

A huit heures

Il est rappelé que lors de sa visite, le groupe de visite procède à un examen ponctuel de l'établissement et des installations techniques concourant à la sécurité contre l'incendie. Cette visite n'a pas un caractère exhaustif.

Conformément aux dispositions de l'article R.123-43 du code de la construction et de l'habitation, les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus chacun en ce qui le concerne de s'assurer que les installations ou équipements sont maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du règlement de sécurité prévues à l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation.

En tout état de cause, le chef d'établissement reste seul responsable de la sécurité de ses locaux.



GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**

L'an deux mille dix-neuf

Le mardi quatorze mai

A huit heures

Poursuivant le présent procès-verbal

Participaient à la visite :

Pour le Service des Architectes de Sécurité

M^{me} Anne MONTEUX, architecte de sécurité chargée du 1^{er} arrondissement.

Pour la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris

Capitaine Yvon BOT, bureau prévention.

Capitaine GAILLARD, bureau prévention.

Pour le Laboratoire Central de la Préfecture de Police

M^{lle} Latifa SABLON, technicienne en chef de la section de prévention du risque bâtimentaire.

Assistaient également à la visite :

Direction Générale :

Mme Valérie FOREY, administratrice générale adjointe, musée du Louvre.

Direction du Patrimoine Architectural et des Jardins :

M. Laurent LE GUEDARD, directeur, musée du Louvre.

M. Dominique LIFFRAN, sous-directeur bâtiment, musée du Louvre.

M. Laurent HERBAUT, sous-directeur technique, musée du Louvre.

Sous-direction bâtiment – Service d'Appui à la Prévention des Risques et à l'Exploitation :

M. Dominique DUMONT, suivi de projet – DPAJ / EPML.

M. Jean-Charles RAMIREZ, suivi de projet – DPAJ / EPML.

Sous-direction Bâtiment-Service Maintenance et Architecture :

M. Philippe CARREAU, chef du service, musée du Louvre.

M. Gérard MAGNE, conducteur de travaux, musée du Louvre.

Sous-direction technique schéma directeur incendie :

M. Didier MARION, conducteur d'opérations, musée du Louvre.

Sous-direction technique, service des équipements techniques, des équipements de sécurité et d'éclairage :

M. Serge GO, conducteur de travaux, musée du Louvre.

M. Vincent SAMSON, adjoint chef de service, musée du Louvre.

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

97, rue de Rivoli
75001 PARIS

L'an deux mille dix-neuf

Le mardi quatorze mai

A huit heures

Poursuivant le présent procès-verbal

M. Jean-Jacques JONCOUR, adjoint au chef de service, musée du Louvre.

M. Christophe PETITPAS, chef de service, musée du Louvre.

Direction des relations extérieures, service des concessions :

Mme Françoise BONNEVIALLE, chef de service, musée du Louvre.

Centre de recherche et de restauration musées de France :

M. Josué THERMEUS, responsable des services accueil, musée du Louvre.

Ecole du Louvre :

M. Camille HOUBART, chef du service de l'accueil, de l'assistance technique et de la sécurité, Ecole du Louvre.

M. Arnaud MERVELET, adjoint du responsable, Ecole du Louvre.

Bureau de contrôle :

M. Nicolas DUSSARAT, inspecteur, BUREAU VERITAS.

M. Arnaud DURANT COCCOLI, responsable opérationnel, BUREAU VERITAS.

Détachement des sapeurs pompiers :

Major Rémi LIGER, Service Prévention Sécurité Incendie, musée du Louvre.

Le groupe de visite avait pour mission de procéder ce jour à la visite périodique et de réception de travaux de la partie « **Région Flore-Lemonnier** » du **MUSÉE du LOUVRE** sis 97, rue de Rivoli à Paris 1^{er} arrondissement.

Les travaux réceptionnés ce jour concernent :

- mise en conformité de l'espace de manipulation de l'AGLAE au C2RMF avec une dérogation relative à l'absence de désenfumage du local aveugle situé en sous-sol, compensé par la mise en place d'un raccord de type « ZAG », notifié favorablement le 12 octobre 2016 ;
- travaux d'isolement de deux groupes de magasin d'habillement par rapport à la circulation horizontale du 5^{ème} étage, non accessible au public (en réponse à la mesure n° 6 de la visite du 31 mai 2016), notifié favorablement le 8 juin 2017 ;



PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

97, rue de Rivoli
75001 PARIS

L'an deux mille dix-neuf

Le mardi quatorze mai

A huit heures

Poursuivant le présent procès-verbal

- réaménagement d'une réserve dite « magasin de conservation » située au 1^{er} étage, notifié favorablement le 6 novembre 2018 ;
- installation de portes automatiques à effacement latéral donnant sur le sas de l'entrée principale de l'école dite « Porte Jaujard », notifié favorablement le 18 avril 2018.

Le musée du Louvre constitue un établissement **de droit public, de type Y avec activités de types L, M, N, R et W de 1^{ère} catégorie.**

Le groupe de visite rappelle que le musée du Louvre est divisé en 6 régions.

La visite de ce jour ne porte que sur la région Flore-Lemonnier. L'aile de Flore est susceptible de recevoir un effectif total d'environ 1979 personnes, dont 980 personnes pour l'Ecole du Louvre, le secteur Lemonnier n'admet pas de public, il reçoit environ 200 personnes au titre du personnel.

L'aile de FLORE est implantée dans le prolongement de la région DENON. Les espaces publics se développent sur trois étages, rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol.

Le secteur Lemonnier se développe sur trois niveaux de sous-sols, il comporte un parc de stationnement réservé au personnel de 90 places, une aire de livraison, les laboratoires du centre de recherche et de restauration des musées de France/C2RMF et la rampe Lemonnier qui permet également l'accès aux aires de livraison du Carrousel du Louvre et au PS Indigo.

L'aile de Flore se compose comme suit :

- **au 1^{er} sous-sol** : locaux du C2RMF, locaux de l'Ecole du Louvre et atelier restauration des sculptures ;
- **à rez-de-chaussée** : l'Ecole du Louvre et les locaux du C2RMF ;
- **au 1^{er} étage** : la documentation « Cabinet des dessins » ;
- **au 2^{ème} étage et au 3^{ème} étage** : département des arts graphiques ;
- **au 4^{ème} étage (pavillon)** : atelier restauration menuiserie ;
- **au 5^{ème} étage** : un logement et deux magasins habillement ;
- **du 6^{ème} au 8^{ème} étage** : logements.

En ce qui concerne l'organisation de la sécurité, la gestion est partagée entre le poste central incendie (PCI) et la base vie FLORE (surveillance nocturne) armés par un détachement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**

L'an deux mille dix-neuf

Le mardi quatorze mai

A huit heures

Poursuivant le présent procès-verbal

Le poste de contrôle/sûreté Lemonnier est armé par des agents de sûreté abrite le VTP dans lequel sont situés les éléments centraux du SSI de la région.

L'établissement dispose des installations techniques et de sécurité suivantes :

Au PCI (pour la région Flore-Lemonnier) :

- unité d'aide à l'exploitation (UAE) ;
- une face avant déportée du SSI comportant 7 zones d'alarme auxquelles sont associées 7 zones de compartimentage.

Pour l'ensemble de la région Flore-Lemonnier :

- éclairage de sécurité par onduleurs de 10 kWA pour le secteur Lemonnier et 60kWA pour le secteur Flore et par blocs autonomes dans l'Ecole du Louvre ;
- désenfumage naturel de certaines salles, circulations et escaliers ;
- désenfumage mécanique de certaines circulations de l'Ecole du Louvre et des Arts Graphiques ;
- suppression des escaliers A, B, C, E, F, G et Z ;
- 3 groupes électrogènes installés au Forum des Halles reprenant les installations de sécurité de l'établissement (2000 kVA) ;
- réseau de robinets d'incendie armés ;
- colonnes sèches ;
- réseau d'extinction automatique à eau, dans les réserves de dessin des Arts Graphiques au 1^{er} étage, actuellement hors service pour des raisons d'exploitation, ainsi que dans l'aire de livraison ;
- trois rideaux irrigués situés dans le centre de documentation du C2RMF (partie laboratoire) permettant l'isolement de l'atrium ;
- verrouillage électromagnétique des issues de secours, notamment dans l'école du Louvre ;
- sous-station CPCU ;
- ascenseurs, élévateurs pour personnes à mobilité réduite et monte-charges ;
- portes automatiques à effacement latéral dans le hall de l'entrée principale de l'école ;
- paratonnerre
- 4 colonnes humides.



PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**

L'an deux mille dix-neuf

Le mardi quatorze mai

A huit heures

Poursuivant le présent procès-verbal

Préalablement à la visite, le groupe de visite a pris connaissance des documents suivants :

- registre de sécurité ;

Pour les travaux :

- rapport de vérifications réglementaires après travaux relatif à l'isolement des magasins d'habillement par rapport à la circulation horizontale du 5^{ème} étage, établi par l'organisme agréé SOCOTEC, daté du 2 février 2018 ;
- rapport de vérifications réglementaires après travaux relatif à l'installation des portes automatiques, établi par l'organisme agréé BUREAU VERITAS, daté du 26 septembre 2018 ;
- rapport de vérifications réglementaires après travaux relatif à la mise en conformité de l'espace de manipulation de l'AGLAE au C2RMF, établi par l'organisme agréé BUREAU VERITAS, daté du 24 avril 2017 ;
- rapport de vérifications réglementaires après travaux relatif à la tranche de recoupement des volumes techniques du musée du Louvre (concernant la région Flore-Lemonnier), établi par l'organisme agréé QUALICONSULT, daté du 13 mai 2019 ;

Pour les périodicités réglementaires :

- rapport de vérifications périodiques des installations de désenfumage avec débit théoriques et mesurés, établi par la société ENGIE, daté du 10 mai 2019 ;
- rapports de vérifications réglementaires en exploitation établis par l'organisme agréé BUREAU VERITAS, concernant :
 - ⇒ le SSI et le désenfumage (triennal), daté du 14 avril 2019 ;
 - ⇒ les installations électriques (ERP et Code du Travail) de l'Ecole du Louvre, datés du 26 novembre 2018 avec attestation de levée des réserves ;
 - ⇒ les installations électriques (ERP et Code du Travail) du département des arts graphiques, datés du 18 avril 2019 avec attestation de levée des réserves ;
 - ⇒ les installations électriques du C2RMF (Code du Travail), daté du 26 novembre 2018 avec attestation de levée des réserves ;
 - ⇒ le réseau Sprinkleur, daté du 8 octobre 2018 ;
 - ⇒ les colonnes en charge, daté du 11 octobre 2018 ;
 - ⇒ les RIA et les colonnes scénos, daté du 5 octobre 2018 ;
 - ⇒ les portes et portails, daté du 27 novembre 2018 ;

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

97, rue de Rivoli
75001 PARIS

L'an deux mille dix-neuf

Le mardi quatorze mai

A huit heures

Poursuivant le présent procès-verbal

- ⇒ les ascenseurs de la région Flore-Lemonnier (y compris EPMR et monte-charge), daté du 6 juin 2018 avec vérifications des câbles et parachutes établies par la société SCHINDLER datées entre juillet 2018 et mars 2019 ;
- ⇒ les 3 ascenseurs accessibles au public (selon l'article AS9), datés du 31 janvier 2017 ;
- registre de maintenance mensuel pour les groupes électrogène et semestriel pour l'éclairage de sécurité ;

Au cours de la visite, le groupe de visite a fait procéder aux essais suivants, en situation de coupure de l'alimentation électrique normale des matériels centraux du système de sécurité incendie et du système de sonorisation de sécurité :

- éclairage de sécurité dans la circulation desservant les amphithéâtres et dans l'amphithéâtre GOYA de l'Ecole du Louvre ;
- mise en œuvre du désenfumage de la circulation desservant les amphithéâtres, ZF02.01 à partir de l'UCMC du CMSI suivi de l'arrêt pompiers des moteurs et remise en service ;
- sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie situé dans l'amphithéâtre « GOYA » de l'Ecole du Louvre entraînant le déverrouillage des issues de secours, le compartimentage, l'arrêt de la sonorisation et après une temporisation de 5 minutes, la remise en lumière normale de la salle avant la diffusion de l'alarme générale sonore, entrecoupée d'un message vocal d'évacuation ;
- sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie situé dans la VDI au niveau S2, entraînant le compartimentage, et après une temporisation de 5 minutes, la diffusion de l'alarme générale sonore ;
- ouverture de la porte automatique coulissante de l'entrée principale de l'école par coupure de son alimentation électrique et par action sur le déclencheur manuel à fonction d'interrupteur placé à proximité ;
- ouverture de l'exutoire de désenfumage de l'escalier C par action sur sa commande manuelle située à rez-de-chaussée ;
- ouverture de la porte automatique coulissante de l'entrée handicapés de l'école, porte des lions, par action sur le déclencheur manuel à fonction d'interrupteur placé à proximité.

Le résultat de ces essais s'est révélé satisfaisant à l'exception du fonctionnement de la coupure arrêt pompiers du moteur de soufflage, la fermeture de certaines portes coupe-feu au niveau de la VDI et la fermeture de clapets coupe-feu.



PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**

L'an deux mille dix-neuf

Le mardi quatorze mai

A huit heures

Poursuivant le présent procès-verbal

Au cours de la visite, le groupe de visite a constaté la présence de signalisations de coupure de ligne sur l'unité de signalisation du SSI concernant les zones de désenfumage situées en VDI et aire de livraison (secteur LEMONNIER). Ces signalisations sont liées à la vétusté des automates de climatisation qui sont hors service.

Un dossier technique a été déposé dans le courant de l'année 2018 pour des travaux de mise en conformité du désenfumage de ces zones, comme prévu dans le schéma directeur validé en 2012, celui-ci devra être modifié pour répondre aux observations de la commission de sécurité.

Le groupe de visite a également à nouveau constaté la neutralisation du système d'extinction automatique à eau de type Sprinkleur dans les réserves des dessins, situées dans la zone des Arts Graphiques.

Un dossier devrait être déposé prochainement.

Lors de la réunion le groupe de visite a été informé des projets à venir :

- réfection du réseau de sprinkleur ;
- réaménagement de la bibliothèque de l'école ;
- mise en place d'une extinction spécifique pour les bennes situées dans la rampe Lemonnier ;
- refonte des dossiers d'identité des SSI ;
- isolement de l'atrium des locaux du C2RMF.

Par ailleurs, le groupe de visite a constaté que les mesures de sécurité prescrites lors de la précédente visite du 31 mai 2016 ont été réalisées, à l'exception des mesures n°s 5, 8, 9, 10, 15, 16 et 18.

A l'issue de la visite, le groupe de visite propose d'émettre un **avis favorable** à la réception des travaux précités et à la poursuite de l'exploitation de la région Flore-Lemonnier du Musée du Louvre.

Il demande la réalisation des mesures de sécurité suivantes :

1. Assurer le fonctionnement de la commande arrêt pompiers des moteurs de soufflage de la ZF 02.01 ;
2. Assurer la parfaite fermeture de l'ensemble des portes et clapets coupe-feu ayant une fonction de compartimentage ;

3. Remettre aux écarts de débits de désenfumage relevés dans les rapports précités ;



PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**

L'an deux mille dix-neuf

Le mardi quatorze mai

A huit heures

Poursuivant le présent procès-verbal

4. Remédier aux défauts récurrents de position d'attente constatés sur l'unité de signalisation du CMSI (rappel) ;
5. Assurer l'isolement entre l'atrium et la bibliothèque du C2RMF au niveau S1 ;
6. S'assurer de la réalisation des vérifications périodiques des installations techniques et de sécurité pour l'ensemble de la région Flore-Lemonnier ;
7. Compléter les rapports de vérifications périodiques du désenfumage (annuelles et triennales) par les relevés de pression et s'assurer de leur conformité ;
8. Faire réceptionner par un organisme agréé les reports d'information du défaut d'alimentation des batteries de la source centralisée de l'éclairage de sécurité installés au PCI (rappel) ;
9. Assurer la sélectivité des protections des installations électriques de sécurité, de façon à ce qu'un défaut sur une partie de l'installation n'entraîne pas la coupure de la totalité des installations électriques de sécurité, conformément à l'article EL 16 §2 (rappel) ;
10. Identifier l'ensemble des locaux, des escaliers et des niveaux sur supports inaltérables (rappel) ;
11. Boucher plein en maçonnerie les trous pratiqués au droit du passage des câbles et des canalisations (rappel) ;
12. Identifier précisément et en cohérence, les commandes manuelles situées sur le SSI en rapport avec les zones de mise en sécurité réelles de l'établissement.
13. Supprimer tout stockage dans les parties de VDI, ainsi que dans l'aire de livraison dans lesquelles le désenfumage est hors service ;
14. Remiser les bouteilles d'azote dans un emplacement dédié (rappel) ;
15. Compléter le balisage vers les sorties des locaux du C2RMF.
16. Déplacer la baie accessible située dans la réserve « grands formats » du département des Arts graphiques.

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité



**GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE**

MUSÉE DU LOUVRE

« Région Flore-Lemonnier »

**97, rue de Rivoli
75001 PARIS**

L'an deux mille dix-neuf

Le mardi quatorze mai

A huit heures

Poursuivant le présent procès-verbal

17. Poursuivre la levée des observations contenues dans les rapports de vérifications précités et annexer au registre de sécurité les attestations de levée de réserves correspondantes ;

Et les membres du groupe de visite signent le présent procès-verbal.

Le groupe de visite

Dont acte clos à 19 H 30 et transmis à Monsieur le Préfet de Police.



PREFECTURE DE POLICE

COMMISSION DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

Nom de l'établissement : LOUVRE – aile de Flore

Adresse : 99 rue de Rivoli

Arrondissement : 75001 Paris

Date de la visite : 14 mai 2019

Heure début de la visite : 7h45

Heure fin de la visite : 14h00

ISERP : 01.000.0027.002

La sous-commission /
le groupe de visite de sécurité

rend un avis

☒ favorable
☐ défavorable




diffère l'émission de son avis

La sous-commission /
Le groupe de visite d'accessibilité

rend un avis

☐ favorable
☐ défavorable

diffère l'émission de son avis

	Prénom - Nom	Fonction	Signature
Représentant du préfet de police, président			
Représentant du service des architectes de sécurité	Anne MONTEUX	Architecte de sécurité	
Représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris	MYON BOT DAVID CAILLAND	BSPP	
Représentant du laboratoire central de la préfecture de police	Latifa SARSON	LCPP	
Représentant du service d'inspection de la salubrité et de la prévention du risque incendie			
Représentant de la brigade fluviale			
Représentant des associations de personnes handicapées			