

LEGENDE COURANTS FORTS

BAES	BAES
BAES	BAES étanche
BAES	BAES d'ambiance
BAPI	BAPI étanche
	Type A : Pavé Led 60 x 60 Dali
	Type B : Spot encastré Led
	Type C : Suspension Led
	Type D : Luminaire étanche Led - 4000°K
	Interrupteur simple allumage
	Interrupteur simple allumage à voyant lumineux
	Interrupteur simple allumage à voyant lumineux étanche
	Interrupteur simple allumage à voyant lumineux témoin
	Interrupteur simple va et vient
	Bouton poussoir
	Détecteur de présence 360° (plafond)
	Détecteur d'absence 2 zones
	Prise 2P+T
	Prise 2P+T étanche en saillie
	Prise 2P+T Spécialisée
32A	Sortie de fils 2x32A+T (Plaque de cuisson)
	Alimentation électrique divers
	Traversée, partante, vers le Haut

LEGENDE COURANTS FAIBLES

	Baie VDI
	Prise RJ45
	Prise RJ45, étanche
	Prise HDMI
	Attente pour Lecteur de badge (Lecteur hors lot)
	Alimentation gâche électrique (Gâche hors lot)
	Détecteur optique
	Détecteur thermo-vélocimétrique
	Diffuseur lumineux d'alarme incendie
	Avertisseur sonore d'alarme incendie
	Déclancheur manuel d'alarme incendie
	Ventouse de porte
	Tableau répétiteur d'exploitation

LEGENDE CHEMINS DE CABLES

	CDC Courants forts
	CDC Courants faibles

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	DESSINATEUR
-	15/01/2015	EDITION ORIGINALE	AR
A	21/01/2015	Mise à jour selon rapport du bureau de contrôle	AR
B			...
C			...
D			...
E			...
F			...
G			...

Réhabilitation des deux derniers niveaux du centre des Finances Publiques de GAP

PLAN DE NIVEAU
Combles

LOT N°04
ELECTRICITE
COURANTS FAIBLES ET FAIBLES

DCE, ind A le 21 Janvier 2015

N° PLAN: ELCF03
Echelle: 1:50

BÂTIMENT ET ENERGIE
CET

MAÎTRISE D'OUVRAGE
Ministère de l'Economie
des Finances et de la Souveraineté numérique
Secrétariat Général

DESTINATAIRE DE L'OUVRAGE
Direction départementale des Finances publiques des Hautes Alpes
Cité Administrative
05000 GAP

ARCHITECTE
ATELIER 4
Jean-Guillaume Monnoyer
Résidence le Saint Casar
05000 GAP
TEL: 04 92 20 82 49
jeanguillaume@atelier4architectes.fr

BUREAU D'ETUDES FLUIDES
CET
Parc d'activités Val de Durance
Rue Jean Monnet
05130 TALLARD
TEL: 04 92 54 22 22
CET-GAP@cet-net.fr

Ce document est la propriété exclusive de CET. Il ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation écrite préalable.