HAUTS-DE-FRANCE

NORD

VALENCIENNES

DETECTION ET PLAN DE RESEAUX

Parking P2 - Centre Hospitalier de Valenciennes

114 Avenue Desandrouin 59300 VALENCIENNES

Etabli par :

capturea
Détection de réseaux - Topographie - 3D

CAPTUREA
10 Rue du Flot Tagny
80120 VRON
@ : administratif@capturea.fr

Prescripteur :

CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

Centre Hospitalier de Valenciennes
114 Avenue Desandrouin
59300 VALENCIENNES

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
Initial	30/01/2025	Création du plan de réseaux	ALE	RFR

DT	DICT	N° CONSULTATION DU TELESERVICE	DECLARANT
x	x	20241112059 45D	FONDASOL

Nom du fichier : 25-012_IC-CH VALENCIENNES-01-A.dwg

N° Dossier	25-012
N° Plan	01
Echelle	1/200e
Format	A1
Projection	RGF93 CC50
Altimétrie	NGF IGN69

PLAN DE SITUATION

CAPTUREA SAS - 10 Rue du Flot Tagny 8012 VRON - www.capturea.fr
Tél : 06.87.23.34.92 / 03.22.25.90.24 - Mail : administratif@capturea.fr
SIRET 978 856 631 00012 - APE 7112B - N° TVA Intracommunautaire FR 53 978 856 631
Détection des réseaux IC/OL/ML - Intrusif et non-intrusif / Topographie 2D - 3D / Implantation / Calculs de cubatures
Géoréférencement / Inventaire de postes / Etudes BT-FT/ Cartographie / SIG

CAPTUREA LEGENDE

Réseaux linéaires - Description et représentation

- AEP S-Classe A — Adduction Eau Potable en Classe A
- AEP S-Classe B — Adduction Eau Potable en Classe B
- AEP S-Classe C — Adduction Eau Potable en Classe C
- AEP DICT — Adduction Eau Potable DICT
- AEP A-ABD — Adduction Eau Potable abandonné
- BTA S-Classe A — Basse Tension en Classe A
- BTA S-Classe B — Basse Tension en Classe B
- BTA S-Classe C — Basse Tension en Classe C
- BTA DICT — Basse Tension DICT
- BTA A-ABD — Basse Tension abandonné
- ECL S-Classe A — Eclairage en Classe A
- ECL S-Classe B — Eclairage en Classe B
- ECL S-Classe C — Eclairage en Classe C
- ECL DICT — Eclairage DICT
- EPL S-Classe A — Eau Pluviale en Classe A
- EPL S-Classe B — Eau Pluviale en Classe B
- EPL S-Classe C — Eau Pluviale en Classe C
- EPL DICT — Eau Pluviale DICT
- EPL A-ABD — Eau Pluviale abandonné
- EUS S-Classe A — Eau usée en Classe A
- EUS S-Classe B — Eau usée en Classe B
- EUS S-Classe C — Eau usée en Classe C
- EUS DICT — Eau usée DICT
- EUS A-ABD — Eau usée abandonné
- FOP S-Classe A — Fibre Optique en Classe A
- FOP S-Classe B — Fibre Optique en Classe B
- FOP S-Classe C — Fibre Optique en Classe C
- FOP DICT — Fibre Optique DICT
- FRV S-Classe A — Fourreaux Vides en Classe A
- FRV S-Classe B — Fourreaux Vides en Classe B
- FRV S-Classe C — Fourreaux Vides en Classe C
- GAZ S-Classe A — Gaz en Classe A
- GAZ S-Classe B — Gaz en Classe B
- GAZ S-Classe C — Gaz en Classe C
- GAZ DICT — Gaz DICT
- GAZ A-ABD — Gaz abandonné
- GRT GAZ — GRT Gaz
- HTA S-Classe A — Haute Tension A en Classe A
- HTA S-Classe B — Haute Tension A en Classe B
- HTA S-Classe C — Haute Tension A en Classe C
- HTA DICT — Haute Tension A DICT
- HTA A-ABD — Haute Tension A abandonné
- HTB A-ABD — Haute Tension B Gaz
- TEL S-Classe A — Telecom en Classe A
- TEL S-Classe B — Telecom en Classe B
- TEL S-Classe C — Telecom en Classe C
- TEL DICT — Telecom DICT
- TEL A-ABD — Telecom abandonné
- URB S-Classe A — Réseau Unitaire en Classe A
- URB S-Classe B — Réseau Unitaire en Classe B
- URB S-Classe C — Réseau Unitaire en Classe C
- URB DICT — Réseau Unitaire DICT
- URB A-ABD — Réseau Unitaire abandonné
- NDB S-Classe A — Réseau Non Déterminé en Classe A
- NDB S-Classe B — Réseau Non Déterminé en Classe B
- NDB S-Classe C — Réseau Non Déterminé en Classe C

Réseaux affleurants - Représentation et description

Réseau AEP et Incendie

- Bouche à clé
- Compteur — Armoire
- Regard carré — Regard rond
- Compteur — Compteur abandonné
- Vanne — Vanne de vidange
- Réducteur de pression — Cône de réduction
- Té — Coudes
- Robinet de puisage — Ventouse
- Coffret
- Fontaine
- Remontée aéro-souterraine
- Point Génératrice supérieure - Profondeur en m / Diamètre en mm - Naure
- Poteau incendie — Compteur
- Bouche à clé — Vanne
- Cône de réduction — Té
- Regard carré — Regard rond

Réseau Telecom

- Armoire — Compteur
- Téléphone — Poteau
- Plaque de type K1 — Plaque de type K2
- Plaque de type K3 — Plaque de type K4
- Plaque de type L1 — Plaque de type L2
- Plaque de type L3 — Plaque de type L4
- Plaque ronde — Plaque de type L0
- Coffret
- Remontée aéro-souterraine
- Regard carré — Regard rond
- Armoire — Compteur
- Chambre de tirage

Réseau Gravitaire (EPL, EU et UNI)

- Grille — Grille ronde
- Avaloir — Avaloir et regard
- Avaloir, grille et regard — Caniveau
- Tampons
- Puits — Siphon
- Tête d'aqueduc
- Tête de sécurité
- Dégrilleur
- Descente d'eau — Goutière
- Gargouille — Bec de gargouille
- Point Génératrice supérieure - Profondeur en m / Diamètre en mm - Naure

Réseau Electrique

- Armoire — Compteur
- Luminaire de type : Potelet — Encastré — Applique
- Spot enterré
- Candélabre simple, double, quatre lampes
- Totem
- Regard carré — Regard rond
- Coffret
- Remontée aéro-souterraine
- Regard carré — Regard rond
- Feux de signalisation
- Armoire SLT — Compteur
- Panneau signalisation lumineux
- Coffret
- Feux

Réseau Gaz

- Armoire — Compteur
- Bouche à clé
- Plaque carré — Plaque ronde
- Coffret
- Poste de livraison (à la place de l'armoire GAZ)
- Remontée aéro-souterraine

Points Topographiques

- Profondeur en mètre des réseaux détectés à la génératrice supérieure — PROFONDEUR
- Point topographique
- Matricule du point topographique
- Valeur altimétrique du point topographique
- Station ayant servi à l'acquisition topographique
- Sondage géotechnique