

Nom de l'opération :

**Travaux de restructuration de salles de bloc
opératoire et annexes, de la salle de surveillance post
interventionnelle du centre hospitalier de Guéret**

Maitre d'Ouvrage :

**CENTRE HOSPITALIER DE GUERET
39 Avenue de la sénatorerie
23011 GUERET**

Maitrise d'œuvre :

Bureau d'étude : INGEPOLE

20, allée du Poudrier

87 000 Limoges

Tél : 05.55.56.25.90

Email : secretariat@ingepole.fr



Phase :

DIA

ESQ

APS

APD

PRO

ACT

VISA

SYN

AOR

Lot 08 :

FLUIDES MEDICAUX

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

Date :

Novembre 2024

Numéro de dossier :

23-05-02

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)		Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du centre hospitalier de Guéret		
		Lot N°09 : FLUIDES MEDICAUX		
DESIGNATION	U	QU ENT	P.U. en €	P.T. en €
<p>NOTE : Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types de matériels proposés et toutes les quantités et prix unitaires.</p> <p>3 DESCRIPTION DES OUVRAGES FLUIDES MEDICAUX</p> <p>3.1. CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES <u>3.1.1. - INCIDENCES DES TRAVAUX DANS LES LOCAUX EN COURS D'EXPLOITATION</u></p> <p>Incidences des travaux dans les locaux en cours d'exploitation suivant CCTP</p> <p><u>3.1.2. - ACCES CHANTIER ET APPROVISIONNEMENT</u> Accès chantier et approvisionnement suivant</p>	ens			
Montant HT				
<p>3.2. TRAVAUX PRELIMINAIRES DE DEPOSE <i>Canalisations existantes rendues caducs</i> . Repérage . Isolement . Vidange . Dépose </p>	ens			
Montant HT				
<p>3.3 TRAVAUX SUR PRODUCTIONS EXISTANTES Les capacités de production ne sont pas remises en question par le présent programme de travaux.</p>	PM	PM		
Montant HT				
<p>3.4 RESEAUX DE DISTRIBUTION FLUIDES MEDICAUX</p> <p><u>3.4.1. - CANALISATIONS DE DISTRIBUTION FLUIDES MEDICAUX</u></p> <p>Tube cuivre écroui dégraissé, désoxydulé, bouché aux extrémités conforme NFA 51.120, NFA 51 122 et NFA 51 050 y compris toutes sujétions de pose.</p> <p>Ø 8/10 à 12/14</p>	ml			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)		Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du centre hospitalier de Guéret		
		Lot N°09 : FLUIDES MEDICAUX		
DESIGNATION	U	QU ENT	P.U. en €	P.T. en €
Supports, colliers isophoniques, suspentes, brasures à l'argent (40 %) sous gaz neutre.	ens			
Repérage et identification normalisés des canalisations.	ens			
Fourreaux ventilés continus, rigide, étanche, et incombustible	ens			
Montant HT				
3.5 DISPOSITIFS D'ALARME				
Dépose et repose du boîtier d'alarme présent dans la salle d'opération	ens			
Dépose et repose du boîtier déporté de l'armoire de secours CELIUS présent dans la salle de réveil	ens			
Raccordement électrique depuis attente électricien sur câbles lovés laissés à proximité	ens			
Raccordement électrique depuis le cable existant lovés laissés à proximité	ens			
Montant HT				
3.6 DETENTE ET COUPURE				
Remplacement du régulateur 2eme détente sur l'oxygene avec la pose d'un régulateur double détente	ens			
Déplacement du coffret de coupure de la salle induction	ens			
Réalisation d'un nouveau coffret de coupure de la salle 4 (bloc 4) avec nourrices et vannes d'isolement sur chaque gaz pour les postes chirurgiens et anesthésiste.	ens			
Montant HT				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)		Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du centre hospitalier de Guéret		
		Lot N°09 : FLUIDES MEDICAUX		
DESIGNATION	U	QU ENT	P.U. en €	P.T. en €
3.7 PRISES DE FLUIDES MEDICAUX 3.7.1. - GENERALITES - CARACTERISTIQUES PRISES FLUIDES MEDICAUX Gaine technique verticale Prises de type monobloc suivant constitution décrite dans le CCTP . Marque : . Type : . Pression de sécurité : . Pression pour le vide : . Dimensions (mm) : . Masse corps de prise :	O2 U Vide U Air comp 4 bar U Air comp 8 bar U N2O U			
Attentes en plafond Olives à détrompeur serties sur tuyaux avec douille gravée CE 0124 et DKD mois et année de fabrication, ainsi que la date de péremption	O2 U Vide U Air comp 4 bar U Air comp 8 bar U N2O U			
3.7.2. - NORMES ET REGLEMENTATION Chapitre d'information	PM			
3.7.3. - SYMBOLES Chapitre d'information	PM			
Montant HT				
3.8. ESSAIS ET RÉCEPTION 3.8.1. - PRINCIPE GENERAL DE LA RECEPTION TECHNIQUE Chapitre d'informations	PM			
3.8.2. - CONDITIONS D'ESSAI ET DE RECEPTION DES TRAVAUX Chapitre d'informations	ens			
3.8.3. - ESSAIS Réalisation des différents essais, mesures, contrôles, conformes NF EN 737-3.	ens			
3.8.4. - PROCES VERBAUX Etablissement des PV de réception.	PM			
3.8.5. - DOCUMENTS A FOURNIR A LA RECEPTION Fourniture de l'ensemble des documents	PM			
3.8.6. - INFORMATION DU PERSONNEL Information et formation partielle du personnel	PM			
3.8.7. - GARANTIE DE L'INSTALLATION Chapitre d'informations	PM			
Montant HT				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)		Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du centre hospitalier de Guéret		
		Lot N°09 : FLUIDES MEDICAUX		
DESIGNATION	U	QU ENT	P.U. en €	P.T. en €
RECAPITULATION GENERALE				
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES FLUIDES MEDICAUX				
3.1. CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES				
3.2. TRAVAUX PRELIMINAIRES DE DEPOSE				
3.3. TRAVAUX SUR PRODUCTIONS EXISTANTES				
3.4. RESEAUX DE DISTRIBUTION FLUIDES MEDICAUX				
3.5. DISPOSITIFS D'ALARME				
3.7. PRISES DE FLUIDES MEDICAUX				
3.8. ESSAIS ET RÉCEPTION				
TOTAL GENERAL HT				
TVA 20%				
TOTAL GENERAL TTC				