



LEGENDE

CVC

RESEAUX

- Réseau d'air neuf
- Réseau de rejet d'air
- Réseau de VMC
- Réseau de reprise CTA L1
- Réseau de soufflage CTA L1
- **Réseau de reprise CTA L2**
- Réseau de soufflage CTA L2
- **Réseau de reprise CTA L3**
- **Réseau de soufflage CTA L3**
- **Réseau de reprise CTA ADM**
- **Réseau de soufflage CTA ADM**
- Réseau de reprise CTA en VS
- Réseau de soufflage CTA en VS
- Extraction spécifique
- Eau chaude chauffage (EC)
- Eau glacée(EG)
- Liaison frigorifique
- Condensats

MATERIELS

- Registre
- Clapet coupe-feu
- Cartouche coupe-feu
- Module de réglage
- Trappe de visite 60x60 (TV)
- Batteries chaudes élec. circulaire
- Batteries chaudes et froide circulaire
- Batteries chaudes et froide rectangulaire
- Trappe de visite sur gaine
- Détalonnage
- Grille de transfert

LEGENDE REGISTRE

1	REGISTRE PELLE (RG)
2	REGISTRE A IRIS
3	REGISTRE (A DETERMINER)
4	MODULE DE REGLAGE (MR)
5	CLAPET DE DESINFECTION

Calorifuge :

Réseaux Eaux Chaudes:
EC => Calorifuge Ep.30mm dans volume non chauffé
EC => Calorifuge Ep.19mm dans volume chauffé

Réseaux Eaux Glacées:
EG => Calorifuge Ep.32mm

Niveau 0.00 = 59.25 NGF

Conception et réalisation du Laboratoire de biologie

Centre Hospitalier de Cornouaille à Quimper

MAITRISE D'OUVRAGE

Maîtrise d'Ouvrage
Centre Hospitalier de Cornouaille
Avenue Yves Thépot - BP 29107 29000 QUIMPER CEDEX
tél. : 02 98 52 61 72 c.cellumeau@ch-cornouaille.fr
h.christien@ch-cornouaille.fr

Bureau de Contrôle
Apave Quimper
12 allée Claude Chevreux CS 63009 29334 Quimper
tél : 02 98 10 09 08 fax : 02 98 10 09 10
bureau.quimper@apave.com

Coordinateur SPS
Apave Quimper
12 allée Claude Chevreux CS 63009 29334 Quimper
tél : 02 98 10 09 08 fax : 02 98 10 09 10
bureau.quimper@apave.com

MAITRISE D'OEUVRE

Entreprise mandataire
Quille Construction
5, rue de Cronstadt - BP 72311 29223 BREST CEDEX 2
tél. : 02 78 62 07 36 fax : 02 98 44 90 15
g.roe@quille-construction.fr
y.revary@quille-construction.fr

Architecte
TLR Architecture & Associés
13, rue Mirasseau 33800 BORDEAUX
tél. : 05 57 59 04 70 fax : 05 57 59 04 71
agence@tlr-architecture.fr

B.E.T. TCE
Ingerop
CS 50384 - 70, Bd Marcel Paul Espace Modulor
44819 SAINT-HERBLAIN CEDEX
tél. : 02 40 94 96 00 fax : 02.40.94.98.88
michel.campenon@ingerop.com ; stephane.gourdin@ingerop.com
vincent.hamono@ingerop.com

Conseil laboratoires
2B concept consulting
41, résidence Les Alizées 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
tél. : 02 99 61 73 18 fax : 02 99 61 73 18
2bc@2b-concept-consulting.fr

Ind.	Modifications	Dates
J		
I		
H		
G		
F	Mise à jour conforme exécution	18/04/2016
E	Mise à jour gaine ventilation	23/09/2015
D	Mise à jour	11/09/2015
C	Mise à jour	26/08/2015
B	Mise à jour	24/07/2015
A	Première diffusion	03/07/2015

Fichier : **EXE-CSO-RSV-01**

Ech : **1/50 ème**

Date : **23/09/2015**

Désignation : **CHAUF/VEN/CLIM**
REZ DE CHAUSSEE

Dessinateur :	N° affaire :	Phase :	Nature du doc. :	Numéro :	Indice :
AD	321	DOE	CVC	01	F