

CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE

LABORATOIRE DE BIOLOGIE

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

Mars 2016

Central Sanit Ouest

Rue Antoine Lavoisier – ZAC de PENHOAT – 29860 PLABENNEC – Tél. 02 98 41 42 42 – Fax. 02 98 41 68 11
R.C.B. 395 107 485 000 17 – N° Identification TVA FR 24 395 107 485 – S.A.S au capital de 250 000 Euros

SOMMAIRE

1 – Documentations commerciales

- 1.1 - Matériels de chauffage
- 1.2 - Matériels de ventilation
- 1.3 - Matériels de plomberie

2 – Fiches techniques

- FT001 – CTA et EXT L1/L2/L3
- FT002 – CTA administration
- FT003 – CTA vide sanitaire
- FT004 – batteries terminales
- FT005 – Caissons de filtration terminaux
- FT006 – Caisson filtre de sécurité
- FT007 – Groupe froid
- FT008 – Caisson d'extraction spécifique
- FT009 – Caisson d'extraction VMC
- FT010 – Pompes de circulation
- FT011 – Diffuseurs Schako
- FT012 – Régulateurs débit constant
- FT013 – Clapets de décontamination
- FT014 – Bouches et grilles de ventilation
- FT015 – Vannes de réglage de débit
- FT016 – Ventilo convecteur
- FT017 – Echangeur à plaques

3 – Documentations techniques

3.1 - Documentations techniques de chauffage - climatisation

- 3.1.1 – Pompes de circulation
- 3.1.2 – Groupe de production d'eau glacée
- 3.1.3 – Ventilo convecteur plafonnier
- 3.1.4 – Robinetterie radiateurs

3.2 - Documentations techniques ventilation

- 3.2.1 - CTA
- 3.2.2 – Caisson d'extraction
- 3.2.3 – Tourelle d'extraction spécifique
- 3.2.4 – Caisson filtre de sécurité

3.3 - Documentations techniques plomberie

Central Sanit Ouest

3.3.1 – Chauffe eau instantané DAFI

3.4 - Documentations techniques régulation

3.4.1 – Variateurs de fréquence

4 – Notes de calcul

NDC01 – Bilan de puissance chaud
NDC02 – Bilan de puissance froid
NDC03 – Débit d'air des CTA
NDC04 – Pertes de charge aérauliques CTA
NDC05 – Pertes de charge hydrauliques
NDC07 – Pertes de charge aérauliques CTA vide sanitaire
NDC08 – Dimensionnement des radiateurs
NDC09 – Liste de points CVC
NDC10 – Déperditions des locaux

5 – Procès verbaux matériels – Réaction au feu

Calorifuges
Cartouches coupe feu

6 – Procès verbaux mise en service

Documents autocontrôle
Attestation de calfeutrement

PV de mise en service des pompes
PV de réglage des débits hydrauliques

PV de mise en service CTA L1
PV de mise en service extracteur VEN 01
Mesure de débits système L1
PV de mise en service CTA L2
PV de mise en service extracteur VEN 02
Mesure de débits système L2
PV de mise en service CTA L3
PV de mise en service extracteur VEN 03.1
PV de mise en service extracteur VEN 03.2
Mesure de débits système L3

Central Sanit Ouest

Rue Antoine Lavoisier – ZAC de PENHOAT – 29860 PLABENNEC – Tél. 02 98 41 42 42 – Fax. 02 98 41 68 11
R.C.B. 395 107 485 000 17 – N° Identification TVA FR 24 395 107 485 – S.A.S au capital de 250 000 Euros

PV de mise en service CTA 04 administration
PV de mise en service extracteur VEN 04
Mesure de débits système administration
PV de mise en service CTA 05
Mesure de débits CTA 05
PV de mise en service CTA 06
Mesure de débits CTA 06
PV de mise en service CTA 07
Mesure de débits CTA 07
PV de mise en service CTA 08
Mesure de débits CTA 08
PV de mise en service CTA 09
Mesure de débits CTA 09
PV de mise en service CTA 10
Mesure de débits CTA 10
PV de mise en service CTA 11
Mesure de débits CTA 11

7 – Electricité

5.1 – Liste de points GTC
5.2 – Analyse fonctionnelle local technique R+1
5.3 – Analyse fonctionnelle local technique vide sanitaire
5.3 – Schéma électrique armoire local ventilation
5.4 – Schéma électrique armoire vide sanitaire

8 – Plans

Plomberie – CVC Vide sanitaire
Plomberie rez de chaussée
CVC rez de chaussée
Plomberie étage
CVC étage

Version dwg
Version pdf

Central Sanit Ouest

Rue Antoine Lavoisier – ZAC de PENHOAT – 29860 PLABENNEC – Tél. 02 98 41 42 42 – Fax. 02 98 41 68 11
R.C.B. 395 107 485 000 17 – N° Identification TVA FR 24 395 107 485 – S.A.S au capital de 250 000 Euros