

Rapport de mesure

Informations générales

Client	chic local tomotherapie Chu cornouaille Quimper	Date Numéro d'ordre Numéro de série de l'installation	12/04/2016 11:23
--------	---	---	------------------

Informations relatives à l'appareil

testo 405i (044)	48904044	001.101.0001
------------------	----------	--------------

Mesures

Mesures 1

Débit volumétrique (044)	2 808,9 m³/h	Type d'air (044)	Soufflage
Vitesse d'air (044)	3,25 m/s	Température (044)	19,0 °C

Mesures 2

Débit volumétrique (044)	2 441,2 m³/h	Type d'air (044)	Extraction
Vitesse d'air (044)	2,83 m/s	Température (044)	20,8 °C

Commentaire

mesure en gaine avec fil chaud au milieu du couloir d'accès à la tomotherapie.
soufflage 31hz 520pa
extraction 42hz 185pa



12/04/2016

Joseph

Date

Technicien

Signature