

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (47) 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9	Propriétaire Caisse Primaire d'Assurance Maladie (47) 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9
Consultation de l'intégralité du Dossier Technique Amiante	
Modalités de consultation	Demande écrite à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne (47)
Détenteur du dossier	Caisse Primaire d'Assurance Maladie (47) 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9

Préambule :

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

1. Objet et constitution de la fiche récapitulative

La présente Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante (établie selon l'arrêté du 22 août 2002) est destinée à l'information des occupants de l'immeuble sur la présence d'amiante dans les composants et les consignes de sécurité qui en résultent.

Elle est bâtie à partir des données du Dossier technique amiante de l'immeuble, qui a été constitué sur la base des éléments décrits dans le présent chapitre.

Motif de l'établissement de la fiche récapitulative	Première édition
Locaux ou niveaux concernés	Tous niveaux
Destinataire	Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne 2 rue Diderot 47914 Agen Cedex 9


1.1 Repérages

Rapports établis par des organismes qualifiés				
Les missions initiales de repérage de l'amiante dans l'immeuble et d'évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante ont donné lieu aux rapport suivants :				
Numéro de référence	Date du rapport	Organisme intervenant	Objet du repérage	Commentaire

AG/06/418	02/03/2006	SOCOTEC Bureau d'Agen	Repérage amiante composants pour D.T.A.	<i>Tous les locaux concernés ont été visités</i> Conclusion : Dans le cadre de notre mission, il n'a pas été détecté de matériaux contenant des fibres d'amiante.
-----------	------------	--------------------------	--	---


Immeuble : Caisse Primaire d'Assurance Maladie (47)	Fiche récapitulative du Dossier technique amiante
---	---

1.2 Travaux

 TRAVAUX EFFECTUES sur composants contenant de l'amiante				
Date	Composant concerné	Etat avant intervention	Nature des Travaux	Entreprise
Niveau Ensemble des locaux concernés				
	Néant		Sans objet	

2. Composants repérés contenant de l'amiante

A la suite des interventions définies au chapitre 1 la liste des composants repérés contenant de l'amiante est la suivante.

 Composants contenant de l'amiante			
Identité du composant	Précision sur localisation	Etat conservation dégradation	Actions à prévoir
Niveau Ensemble des locaux concernés			
Aucun composant			


D'autres composants contenant de l'amiante actuellement non accessibles et non recherchés dans les repérages précédents sont susceptibles d'être présents dans l'immeuble ; il sera nécessaire de les rechercher avant tous travaux dans le bâtiment.

3. Recommandations générales

- vers les particuliers

Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels.

En cas d'intervention il y a lieu d'appliquer les consignes générales de sécurité jointes.

Dernière Mise à jour du dossier technique amiante 02/03/2006	Edition de la fiche le 02/03/2006	Auteur de la fiche Vu Quang Huy 
---	--------------------------------------	---