



| LEGENDE | |
|---------|---|
| | Armoire électrique |
| | Alimentation particulière |
| | Alimentation particulière en toiture |
| | Type 1 - Luminaire encastré Led 60x60 |
| | Type 2 - Downlight Led 20W |
| | Type 3 - Luminaire étanche Led 1x24W |
| | Type 4 - Luminaire étanche Led 2x30W |
| | Type 10 - Projecteur Led |
| | Bouton poussoir SA étanche à voyant |
| | Interrupteur VV étanche à voyant |
| | Détecteur de présence sanitaires |
| | Détecteur de présence locaux |
| | Détecteur de présence mural |
| | PC 2x16A+T |
| | PC 2x16A+T ondule |
| | PC 2x16A+T étanche |
| | PC 2x16A+T ondule étanche |
| | PC 2x16A+T secours étanche |
| | PC 2x16A+T Hypra |
| | Prise RJ45 |
| | Prise RJ45 étanche |
| | Goutte |
| | Colonne électrique au dessus du plan de travail |
| | Colonne électrique au dessous du plan de travail |
| | Colonne électrique |
| | PC 4x32A+T Hypra |
| | PC 4x16A+T Hypra |
| | Coffret PC type A équipé de: - 4 PC 2x16 A+T Hypra - 1 PC 4x16 A+T Hypra - 1 PC 4x32 A+T Hypra - 2 RJ45 avec adaptateur Hypra |
| | Bloc secours 45 Lms |
| | Bloc secours 45 Lms étanche |
| | Bloc secours portatif |
| | Coupe de poing d'arrêt d'urgence |
| | Déclencheur manuel incendie |
| | Détecteur optique incendie |
| | Détecteur thermovolumétrique incendie |
| | Détecteur flamme IR |
| | Indicateur d'action incendie |
| | Indicateur d'action incendie étanche |
| | Diffuseur sonore incendie à flash lumineux |
| | Flash lumineux incendie |
| | Alim. volet roulant électrique |
| | Centrage locaux par 2 Chemins de câbles de 200mm |

Nota:
Ce plan est un plan de principe d'équipement électrique. Seul le plan architecte fait foi pour les côtes et la disposition des locaux

ELEMENT
architectes

8 rue Parleur
63000 Viers Centre
100 rue Louis Blanc
63000 Montbrison
Tél : 03 23 72 55 43
agence@element-architectes.fr

EL 23.0601

ELECTRICITE CF et cf
(Plan Guide)

CONSTRUCTION D'UN
LABORATOIRE DE RECHERCHE
BATIMENT 225
Parc Technologique ALATA
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

PLAN RDC
ETAT PROJETE

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|------|--------|-----|--------|
| A.P.S. | P.C. | A.P.D. | PRO | D.C.E. |
| | | | | |

ECHELLE : 1/50e

DATE : 09/12/24

RESPONSABLE : - O.V

MAITRE D'OUVRAGE

INERIS
Rue Jacques Taffanel
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

T&E
REIMS

BUREAU D'ETUDES
3 Rue Jacques MARITAIN
51100 REIMS
Tél. 03 26 82 57 44
Fax: 03 26 82 87 54
E-mail : contact@3eireims.fr

