

1- Périodicité de remplacement de la sonde PH

Article CCTP Annexe II	Caractéristique de la sonde						Nettoyage à titre indicatif	Remplacement	
	Objet	Localisation	Type	Quantité	Ref.	Dimensions		Périodicité	Nbre sur la durée du marché
1.2 et 2.1		Dans la cuve traitement		1			-	1 fois par an	4

2- volume des produits servants à la neutralisation

Article CCTP Annexe I	Caractéristique de la filtration						consommation à titre indicatif		
	Objet	Localisation	Type	Quantité	Ref.	Dimensions		Périodicité	Nbre sur la durée du marché
I - 2.1	Soude	Sous sol	hydroxyde de sodium à 30 %	280 litres/an	-	20 litres	-	toutes les semaines	182
I - 2.2	Acide	Sous sol	acide sulfurique à 32 %	280 litres/an	-	20 litres	-	toutes les semaines	182
-	javel	Sous sol	eau de javel	40 litres/an	-	20 litres	-	une fois par mois	182

3- Périodicité de remplacement des filtres poche en amont de l'installation**Filtres fournis par l'Université de Tours**

Article CCTP	Caractéristique de la filtration						remplacement à titre indicatif		
	Objet	Localisation	Type	Quantité	Ref.	Dimensions		Périodicité	Nbre sur la durée du marché
Sans objet.	filtre poche nylon maille de 1 mm ²	Dans filtre. Sur support	SEFAR	1	-	poche de 325 x 645 mm	-	tous les mois	42