

05.04.2022\*00046



Bâtiments - Sécurité  
VB 68

Dijon, le 4 avril 2022

Monsieur,

Vous voudrez bien trouver ci-joint, pour notification, le procès-verbal de la visite périodique effectuée par la Commission Intercommunale de Sécurité, chargée de m'assister en matière de prévention contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le 7 mars 2022, dans les locaux de la C.C.I. CENTRE DES AFFAIRES CAISSE DEPOTS, 2 avenue de Marbotte à Dijon.

J'ai le plaisir de vous informer que la Commission a émis un avis favorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement. Néanmoins, les prescriptions contenues dans ce rapport devront être réalisées.

Il m'appartient d'attirer votre attention sur les conséquences que pourrait avoir le non respect de ces observations sur le plan de la responsabilité civile et pénale.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

**Pour le Maire,  
Adjoint à la Démocratie Participative,  
à la Sécurité Civile et au Plan de Sauvegarde**

  
Christophe AVENA

**C.C.I. CENTRE DES AFFAIRES CAISSE DEPOTS  
2 avenue de Marbotte  
21000 DIJON**





**PRÉFET  
DE LA  
CÔTE-D'OR**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**CIS**

**Commission Consultative  
Départementale de Sécurité**

**SDIS 21 - Service Prévention  
03.80.11.26.50  
prevention@sdis21.org**

**PROCÈS-VERBAL**

**Visite du 7 mars 2022**

Affaire suivie par :  
**Lieutenant Didier RICHARD**

**RAISON SOCIALE  
C.C.I. CENTRE DES AFFAIRES CAISSE DEPOTS**

ADRESSE	2 AVENUE DE MARBOTTE 21000 DIJON		
MOTIF DE LA VISITE	PERIODIQUE		
EFFECTIF	<u>Public</u> : 498 personnes <u>Personnel</u> : 177 personnes <u>Total</u> : 675 personnes		
CATEGORIE	3ème	TYPE	L W

**Réglementation appliquée :**

- Code de la Construction et de l'Habitation
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
- Arrêté du 12 décembre 1984 modifié relatif aux établissements de type L
- Arrêté du 21 avril 1983 modifié relatif aux établissements de type W

## Avis de la commission de sécurité

La CIS émet

**un Avis Favorable**


- à la poursuite de l'exploitation de l'établissement, néanmoins, les prescriptions suivantes devront être réalisées :

### CCI

- 1) Supprimer toutes les cales au niveau des blocs-portes des locaux de stockage et archives et remettre en état de fonctionnement les ferme-portes (articles CO 27 et CO 28)
- 2) Proscrire l'emploi de fiches multiples. Les installations électriques doivent être adaptées aux besoins (article EL 11)
- 3) Lever les observations mentionnées dans les RVRE des installations techniques (GZ 30 – EL 19 – MS 73)

### Caisse des dépôts

- 1) Faire vérifier le SSI par un bureau de contrôle dans le cadre de la visite triennale (MS 53 - NFS 61933)



Le / la Président(e),