Mobil Home

Alimentation AEP des bungalows déplacés

Regard EU à créer
pour les évacuations d'eaux usées des bungalows déplacés
Raccordement sur le Regard EU Existant

Parcelle 79

Tube PVC renforcé
125mm
Pose Enterrée

Stock CRS
11,67 m²

Stock PGHM
11,6 m²

Stock SAMU
11,6 m²

Stock SDIS
11,6 m²

Stock BH 66
21,12 m²

Zone stockage
59,95 m²

Accès zone stockage
Pente 2%

Entrée de service
Pente 2%

PTT

Retard à créer en jarrière grillage
pour l'alimentation des bungalows déplacés

Depuis alimentation
AEP Existante
entrerée à conserver

Bureau 4
15,36 m²

Bureau 3
13,1 m²

Bureau 2
13,05 m²

Bureau 1
15,71 m²

Circulation
17,1 m²

Distribution d'eau intérieure
en sous plafond

Dgt
7,37 m²

WC
2,59 m²

WC
2,37 m²

Sdb F
3,01 m²

Sdb H
3,21 m²

E.F.
Local Service
Hygiène

Regard EU
Regard Eaux usées Existant

CC existant2

CC existant2

S. Réunion
29,35 m²

S. Convivialité
39,61 m²

AGB
1,5 m²

Tarrasse
20,29 m²

T. Couverte
21,20 m²

Entrée principale
Pente 2 %

Interphone

St 1
Spit

8 9 10 11 12

PLOMBERIE SANITAIRE	
ECS	BALLON DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
ECS	CHAUFFE-EAU INSTANTANE
	NOURRICE DE DISTRIBUTION MOULEE + ROBINET D'ARRET
	ALIMENTATION EN ATTENTE BOUCHONNEES EFS / ECS / BECS
	DISTRIBUTION EAU FROIDE EN TUBE PER
	DISTRIBUTION EAU CHAUDE EN TUBE PER
	DISTRIBUTION BOUCLAGE ECS EN TUBE PER
	MITIGEUR THERMOSTATIQUE
	ALIMENTATION GENERALE EN EAU FROIDE EN TUBE PE-BLEU
RACCORDEMENT PER DES APPAREILS	
10x12	WC
13x16	LAVABO, EVIER, LAVE-MAINS, MAL, ROBINET DE PUISAGE
16X20	DOUCHE, BAIGNOIRE
20X25	BALLON ECS,

PLOMBERIE SANITAIRE	
ECS	BALLON DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
ECS	CHAUFFE-EAU INSTANTANE
	ATTENTE EU BOUCHONNEES
	CANALISATION PVC - PENTE 2%
	TE DE DEGORGEMENT
	SIPHON DE SOL
RACCORDEMENT DES APPAREILS	
Ø32	BALLON ECS.
Ø40	LAVABO, LAVE-MAINS, MAL, URINOIRS
Ø50	DOUCHE, BAIGNOIRE, EVIER, POSTE D'EAU
Ø100	WC