LEGENDE

Existant

A créer

NIVEAU RDC - EXTERIEUR

GE 550 kVA

GEM

TGBT GE

Manu

POSTE DE LIVRAISON ALLEGRE - NIVEAU -1

IM | IM | CM Couplage | DM2 Disjoncteur | QM1 | QM2

Mx

T1

H1

Descartes

NSO Gay Lussac

Arrivées ENEDIS 20kV

COMPTAGE TARIF VERT

TR 500KVA huile

Interrupteur général 1250A

Liaisons R02V

POSTE DE TRANSFORMATION RIE - BATIMENT F - NIVEAU -1

IM1

Liaisons HTA sous CTP

TR1 800KVA huile

IO

Armoire C13100 et inverseur Normal / Remplacement

4x1250A

4x1250A

4x1250A

M

LOCAL TGBT BATIMENT E

TGBT Normal / Remplacement

4x1000A

Auto

4x1000A

M

Intégralité du 4ème étage
Ascenceur n°6, Divers départs
Armoire Cuisine
Batteries de Condensateur
Colonne 1b
Colonne 2b

Divers TD et autres Equipements

Onduleur 30KVA

TD ondulé

Salle 301
Inf Niv 2
GTB / Automate

TGBT RIE / Bâtiment F - Normal

Divers Départs RIE et Bâtiment F

CY CERGY PARIS UNIVERITE
33, boulevard du Port
95011 CERGY PONTOISE Cedex
Sécurisation des installations électriques du site de Neuville de CY Cergy Paris Université

Date : Juillet 2024
Echelle : Sans
N° : **SY 24/12**

Synoptique distribution Neuville III
(Bâtiments E et F)
HT/BT
Etat projeté

Phase
DCE

BUREAU D'ETUDES
T3E
17 rue Véron
94140 ALFORTVILLE
Tél.: 01.41.79.35.60
E.mail: t3eidf@t3e-idf.fr