

LEGENDE ELECTRICITE

**APPAREILLAGE**

- Interrupteur S.A.
- Interrupteur D.A.
- Va et vient
- Bouton poussoir
- Appareillage à voyant
- Appareillage étanche
- Appareillage étanche à voyant
- Détecteur de présence 360°
- Commande de stores occultant (STO)
- Interrupteur à dié
- Tableau de commande d'éclairage à voyant de fonctionnement
- Arrêt d'urgence
- Sortie de câble
- PC 10/16A
- PC 10/16A étanche
- Coffret PC 32A avec protection intégrée
- Alimentation spécifique
- Liaison équipotentielle
- Prise RJ45 VDI - Téléphone / Informatique
- Prise RJ45 pour borne Wifi (Hors Borne)
- Poste de travail équipé de:
  - 4 PCN 10/16A
  - 3 RJ45 (2 info / 1 tel)
- TGBT
- Tableau Divisionnaire

**LUMINAIRES**

- Type A : Encastré 600x600 LED 29W - 4000°K
- Type B : Downlight encastré LED 17W - 3000°K
- Type C : Downlight encastré LED 15W IP44
- Type D : Spot LED 7W 3000°K
- Type E : Spot suspendu LED 6,5W 3000°K
- Type F : Hublot IP65 à détection LED 15W 4000°K
- Type G : Plafonnier étanche LED IP65 52W
- Type H : Applique décorative Up Down LED 28W
- Type I : Encastré de sol LED 20W - 2700°K
- Type J : Encastré de balisage LED
- Type K : Projecteur LED noir 42W 4000°K
- Type L : Applique décorative murale 1x26W
- Type M : Bandeau LED 15W/ml 3000°K
- Type N : Suspension décorative 60cm
- Type P : Suspension décorative 90cm

**ECLAIRAGE SECURITE**

- BAES 60 Lumens de balisage
- BAES 60 Lumens de balisage étanche
- BAES 360 Lumens d'ambiance non permanent
- Bloc portatif d'intervention 120 Lumens

LEGENDE COURANTS FAIBLES

**SYSTEME SECURITE INCENDIE**

- Diffuseur sonore incendie avec flash Et message pré-enregistré
- Déclencheur manuel rouge avec volet transparent de protection
- Flash lumineux indicateur alarme PMR
- Centrale incendie existante type 1

**CONTROLE D'ACCES / ANTI INTRUSION**

- Centrale intrusion existante à dévoyer
- Clavier de commande intrusion
- Détecteur infrarouge intrusion Angle 90°
- Sirène intérieure
- Sirène extérieure avec flash intégré IP43 IK08
- Contact magnétique d'ouverture
- Précâblage pour Digicode SALTO

**CHEMINEMENTS**

- Chemin de câble courants forts
- Chemin de câble Courants Faibles
- Plinthe électrique 2 compartiments

CCI NICE COTE D'AZUR  
Chambre de commerce et d'industrie



REHABILITATION DU BATIMENT 18

Maitre d'Ouvrage CCI NICE COTE D'AZUR  
Chambre de commerce et d'industrie  
20 Boulevard Carabacel 06000 Nice

Date	Ind	Modifications	Créé par	Vérifié par
2024-10-21	00	Diffusion	FG	-
2024-11-12	b	Mise à jour	FG	-
2025-01-13	c	Diffusion	FG	-
2025-02-17	d	Diffusion	FG	-
2025-02-24	e	Diffusion	FG	-
2025-02-25	f	Diffusion	FG	-

Phase		DCE	
Lot N°	-	Architecte	Bureau d'Etudes
Date	25/02/2025	F GOURE Architecte i.c.a.f.p.m. 626 Avenue des tuilleries - 06800 CAGNES SUR MER 245 route des Lucioles - 06860 SOPHIA ANTIPOLIS Tél: 04.92.94.98.98 - Mob: 06.19.49.41.75 Email: agence@fgarchi.com	EURETEC Ingénierie 88 Boulevard Carnot - 06400 CANNES Tél: 04 93 45 62 66 Email: contact@euretec.fr
Echelle	1:50	Contrôle Technique	Coordonation SPS
N° Affaire	415	APAVE SUDEUROPE 2226 Avenue Edouard Grinda - 06200 NICE Tél: 04.92.29.40.50 Email: nice@apave.com	RG CSPPS 58 Corniche Fleurie - 06200 NICE Mob: 07 49 75 05 88 Email: rgcspps@gmail.com
Doc. N°	21	PROJET	
Indice	ind f	EL-02	

