

DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION EXTINCTION SALLES INFORMATIQUES TELO

L'immeuble TELO est neuf et ne connaissant pas à ce jour l'installation qui sera prochainement livré, cette annexe fait le relais des informations succinctes fournies par le promoteur :

Quantitatifs par salle informatique :

<u>LOUBIERE Bat C CPAM Extinction GAZ Liste Matériel</u>		
Référence	Désignation	Quantité
ESS-RP1R-SUPRA	Centrale d'extinction 3 zones de Détection 1 zone d'extinction, avec écran	1
VSN-4REL	Carte 4 relais pour DECT RP1R	1
PS1270 VDS	Batterie 12V	2
HLSPS25F	Alimentation 24V 2,5A en coffret avec batteries 7Ah	1
DMJ10070	Déclencheur manuel double action jaune "commande extinction"	1
DMB10080	Déclencheur manuel double action bleu "arrêt d'urgence"	1
ESS-AFF-2S	Affiche lumineuse et sonore double signalisation, IP 65, autocollants ENTREE INTERDITE et EVACUATION IMMEDIATE	2
800371.F	Détecteur de fumée optique ES Detec pour ECS ES Line (certification NF SSI)	6
805590	Socle standard pour détecteurs de la série IQ8Quad et ES detect	6
800375.F	Détecteur multicapteur ES Detec Otblue pour ECS ES Line (certification NF SSI)	6
805590	Socle standard pour détecteurs de la série IQ8Quad et ES detect	6
781814.F0	Indicateur d'action IA 2000	4
NF32080313A1M	Inertech 80 Litres 300 bar (Réservoir pilote)	1
NF32080313A1P	Inertech 80 Litres 300 bar (Réservoir piloté)	1
NF39107	Kit tuyauterie modulaires Inertech - Ambiance + Faux plancher + Faux plafond - équipé du contacteur de passage gaz	1
NF39108	Kit tuyauterie modulaires Inertech - Ambiance + Faux plancher + Faux plafond	2
NF351515	DIFFUSEUR SILENC INERT DN15	3
PLAQUE-DIFF-DELESTAGE	Plaque gravée COMMANDE EXTINCTION IG55, dim larg.50x ht.20mm,lettres blanches/fond rouge	1
PLAQUE EVEN	Plaque gravée signalétique EVENT DE SUPPRESSION, dim A4, lettres blanches/fond rouge	1
PLAQUE LOCAL	Plaque gravée signalétique LOCAL DE STOCKAGE AGENT EXTINCTEUR, dim 220X220mm, lettres blanches/fond rouge	1
NF302212	Inertech 0.212m2, Event de surpresion - A2P CNPP	1
NF303212	CHIMIQUE /INERTECH, GRILLE DÉCORATIVE 0.212M3	1

Le quantitatif ci-dessus est à multiplier par deux car le site dispose de deux salles informatiques (au RDC et R+4).

Schéma de principe succinct de l'installation :

