



- Attentes électriques
- ① Alimentation armoire local ECS
TRI 400 + T + N - 2 kW
 - ② Alimentation Caisson VMC
Mono 230 - 15W
 - ③ Alimentation sèche-serviettes
Mono 230 - 1500W
 - ④ Alimentation bouche VMC 'SD8'
Mono 230 - 10 W
 - ⑤ Alimentation bouche VMC 'cuisine'
Mono 230 - 10 W
+ bouton poussoir et liaison filaire

| LEGENDE | |
|---------|---|
| | Boite DCL |
| | Habitat |
| | Downlight led |
| | Prise de courant 2P+T |
| | Prise de courant 2P+T étanche |
| | Prise de courant 2P+T personne à mobilité réduite |
| | Prise de courant 2P+T split-symbole |
| | Alimentation |
| | Radiateur eau chaude |
| | Sèche serviette mûle |
| | Bloc d'évacuation |
| | Bloc portail |
| | Interrupteur simple allumage |
| | Interrupteur va-et-vient |
| | Bouton poussoir |
| | Détecteur de mouvement encastré |
| | Détecteur de mouvement saillie |
| | Commande volet roulant |
| | Prise RJ45 téléphone - informatique |
| | Prise télévision |
| | Détecteur optique de fumée |
| | Détecteur d'alarme manuel |
| | Alarme générale sélective |
| | Alarme visuelle |
| | Tableau répétiteur |
| | Indicateur d'action |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Assistance Publique - Hôpitaux de Paris Hôpital Marin de Hendaye Route de la Corniche BP 411 64704 HENDAYE | | Número d'affaire : 202431 - APHP | | |
| PROJET DE REHABILITATION DU R+1 DU BATIMENT LAGARDE | | DCE | | |
| PLAN ELECTRICITE Sous-sol - Rez-de-chaussée - R+1 | | ECF 01 | | |
| Date : 27/02/2025 | | Echelle : 1/50" | | |
| Dessinateur : EM | | | | |
| MAITRISE D'ŒUVRE : | | | | |
| Architecte : Sas Thomas VIGNAU ARCHITECTE DESA 361, Allée du Campas - 64240 URT Mail: contact@thomas-vignau-architecte.com | Bureau de Contrôle : Groupe Qualiconsult | QUALICONSULT M.Cyrille MOREAU 2830, Chemin de Sabalce 64100 BAYONNE Tel: 05 59 63 00 84 Mail: cyrille.moreau@qualiconsult.fr | | |
| BET Fluides : CLIMELEC 6, Rue St Frédéric 64100 BAYONNE Tel: 05 59 42 43 43 Mail: y.marsen@bet-climelec.fr | | | | |