

25AC10 - Maintenance des alimentations statiques sans interruption (onduleurs) - Plan de maintenance corrective

Equipement	Fonction	Qté	Références	Mise en service	Validité	Echéances de remplacement										
						2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032
P 260 145 001 (75 kVA - P 053)	Ventilation	1	2A11715A220	2018	5 ans			x								
	Carte d'alimentation	2	S07109101	2018	10 ans								x			
	Batteries	384	SW 280	2018	5 ans			x					x			
Module P 258 034 001	Condensateurs AC	2	S07089201 S07091201	2018	7 ans					x					x	
	Condensateurs DC	1	S07086101	2018	7 ans					x					x	
	Ventilation	1	KIT FANS M4-25	2018	5 ans			x					x			
Module P 258 034 002	Condensateurs AC	2	S07089201 S07091201	2018	7 ans					x					x	
	Condensateurs DC	1	S07086101	2018	7 ans					x					x	
	Ventilation	1	KIT FANS M4-25	2018	5 ans			x					x			
Module P 258 034 003	Condensateurs AC	2	S07089201 S07091201	2018	7 ans					x					x	
	Condensateurs DC	1	S07086101	2018	7 ans					x					x	
	Ventilation	1	KIT FANS M4-25	2018	5 ans			x					x			
P 259 921 001 (75 kVA - P 054)	Ventilation	1	2A11715A220	2018	5 ans			x					x			
	Carte d'alimentation	2	S07109101	2018	10 ans								x			
	Batteries	384	SW 280	2018	5 ans			x					x			
Module P 250 944 004	Condensateurs AC	2	S07089201 S07091201	2018	7 ans					x						x
	Condensateurs DC	1	S07086101	2018	7 ans					x						x
	Ventilation	1	KIT FANS M4-25	2018	5 ans			x					x			
Module P 259 568 003	Condensateurs AC	2	S07089201 S07091201	2018	7 ans					x						x
	Condensateurs DC	1	S07086101	2018	7 ans					x						x
	Ventilation	1	KIT FANS M4-25	2018	5 ans			x					x			
Module P 259 930 002	Condensateurs AC	2	S07089201 S07091201	2018	7 ans					x						x
	Condensateurs DC	1	S07086101	2018	7 ans					x						x
	Ventilation	1	KIT FANS M4-25	2018	5 ans			x					x			
P 259 642 001 (15 kVA - ZS 14)	Ventilation	3	2x 2A14314C024 1x 2A18025C024	2018	4 - 5 ans		x					x				x
	Carte d'alimentation	1	S07028201	2018	10 ans											
	Batteries	108	SW280	2018	5 ans			x					x			
	Condensateurs AC	3	344DSC0052	2018	5 -7 ans						x					x
	Condensateurs DC	1	S07030201	2018	5 -7 ans						x					x
1510038329 5001 (100 kVA - ZS17)	Ventilation	4	3x E170418 1x E170368	2015	4 ans	x					x				x	
	Carte d'alimentation	2	E960227T	2015	10 ans						x					
	Batteries	68	YUA SWL 2250	2015	5 ans	x					x				x	
	Condensateurs AC	12	E136128	2015	7 ans		x							x		
	Condensateurs DC	9	E909007	2015	5 ans	x					x					
1510038329 4001 (100 kVA - I002)	Ventilation	4	3x E170418 1x E170368	2015	4 ans	x				x					x	
	Carte d'alimentation	2	E960227T	2015	10 ans					x						
	Batteries	68	YUA SWL 2250	2015	5 ans	x				x					x	
	Condensateurs AC	12	E136128	2015	7 ans		x							x		
	Condensateurs DC	9	E909007	2015	5 ans	x				x						
Bâtiment H (ITYS 8,5 kVA)	Batteries	16	NX AMP90106	2024	4 ans								x			