

<b>Salle polyvalente</b>	<b>18</b>
--------------------------	-----------

### Activité, Principe d'aménagement

Il s'agit d'une salle permettant de mettre en place des activités diverses et ponctuelles : dessins, travaux manuels, ... nécessitant un point d'eau et une souplesse dans l'aménagement de la salle.  
La salle doit bénéficier d'un très bon éclairage naturel (si possible au nord) .  
Elle est équipée de plusieurs prises de courant en pourtour de la salle, d'un évier avec paillasse, de tables et de chaises multifonction, de placards. Les sols et les murs sont facilement lavables. La ventilation est particulièrement étudiée en fonction de l'effectif et des travaux qui y sont effectués.

### Liaisons

proximité des salles d'activités scolaires et informatique

### Caractéristiques dimensionnelles

Hauteur libre mini 2,4  
Longueur/largeur  
Nombre d'accès  
Gabarit d'accès  
Surcharge d'exploitation 350 daN/m²

### Performances thermiques

Température intérieure 19°C mini  
Humidité relative  
Ventilation ventilation double flux  
eff maxi : 7 à 8 personnes

### Traitement second œuvre

<b>Sols</b>	Type revêtement	carrelage grés cérame
	UPEC	U4 P3 E3 C1
	Caractéristiques	anti-glissant sans relief ni abrasif
<b>Murs</b>	Type revêtement	peinture lessivable
	Caractéristiques	cloison vitrée en partie résistant et lavable
<b>Plafonds</b>	Type revêtements	Fixe
	Caractéristiques	Acoustique décoratif accessibilité réseaux techniques
<b>Menuiseries Intérieures</b>	Type menuiseries	bois peint
	Particularités	
<b>Anti intrusion</b>		Renforcée en RDC

### Courants forts - courants faibles

PC 10/16 A + T circuit général	4 PC 2 x 10/16A+T + 1PC ménagé
PC spécifiques	
<b>Bloc prises poste de travail</b>	
2 PC sur circuit normal	2 blocs répartis
2 PC dédiées informatique	
3 RJ 45	
<b>Réseau électrique secours</b>	
Téledistribution	
Sonorisation	
Distribution de l'heure	
Contrôle d'accès	
Alarme anti intrusion	
Divers	

### Ambiances lumineuses

Eclairage naturel	Obligatoire
Nature du matériel d'éclairage	fluorescent basse consommation
	Antivandalisme
Niveau d'éclairement	400 lux général 500 lux ponctuel
Protection solaire	Selon orientation
Occultation	Non

### Equipements mobiliers compris dans l'opération

Tableau blanc 1 panneau  
Rangements et étagères murales sur une partie de l'espace

### Performances acoustiques

caractéristiques voir programme technique  
acoustique soignée

### Divers

mobiliers hors marché maîtrise d'oeuvre :  
- 7 tables multifonctions  
- 7/8 chaises

### Fluides et équipements techniques sanitaires

Eau EF/EC sur évier  
Equipements Evier sur paillasse  
évacuation