

1. Récapitulatif des observations

Voir paragraphe : Résultats et avis.

INSTALLATION(S) CENTRALISEE(S) DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
OU DE PRODUCTION DE FROID A COMBUSTION

N° §	N° (*)	Observations
3	1	Identification : Chaufferie Localisation : Sous-sol Forte condensation dans le conduit de fumée de la chaudière Condensagaz (droite) : nous vous conseillons un tubage du conduit de fumée, le conduit de fumée actuel n'étant pas adapté pour recevoir des condensats. La fixation de la trappe de visite en partie basse n'est plus opérationnelle.
3	2	Identification : Chaufferie Localisation : Sous-sol Absence de gaine pompier chaufferie (absence de raccord ZAG).
3	3	Identification : Chaufferie Localisation : Sous-sol La grille du conduit de ventilation basse est en partie bouchée par de feuilles et poussières, cette grille paraît inaccessible, les grilles extérieures permettant d'accéder à la grille en question ne paraissent pas être démontables.
3	4	Identification : Chaufferie Localisation : Sous-sol Conduit de raccordement déformé à l'arrière de la chaudière 1 (Condensagaz).

RESEAU(X) DE DISTRIBUTION DE COMBUSTIBLE SOLIDE, LIQUIDE OU GAZEUX

N° §	N° (*)	Observations
4	1	Identification : Gaz naturel Localisation : Chaufferie Coffret de coupure extérieur détérioré (vitre de protection cassée) et absence d'identification de l'organe de coupure et absence des consignes de sécurité (modalités de fermeture de la vanne de coupure, services à alerter).