




LEGENDE LUMINAIRES INTERIEURS			
SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
	<b>Type : A</b> Encastré LED fix. downlight, corps en Alu. Classe 2 - IP44 - EN 60598 - Ø140 H45 D = 12W - LED - 4000 K		<b>Type : B</b> Hublot polycarbonate finition blanche Classe 1 - IP66 - EN 60598 - Ø350 D = 24W - LED - 4000 K

LEGENDE ECLAIRAGE DE SECOURS			
SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
	<b>Type : BAES</b> - Bloc de secours de balisage Classe 2 - 850°C - IP... - IK... - LED ES81 = 45 lumens / 1 heure - Encastré		

LEGENDE COURANTS FORTS			
SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
	Détecteur de présence <b>type 1 (suivant CCTP)</b> Au plafond - Infrarouge 360°		Prise de courant 2P+T 16A saillie & étanche Hauteur : 1,20m - IP55
	Inter simple allumage saillie & étanche Hauteur : 1,20m - IP55		

LEGENDE SECURITE INCENDIE			
SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
	Diffuseur lumineux		








Client : **Préfecture des Côtes d'Armor**  
3 place du Général de Gaulle 22000 SAINT BRIEUC  
Tel : 02 96 62 44 22

**REZ DE CHAUSSEE**



Maitre d'ouvrage : **PREFECTURE DES COTES D'ARMOR**  
3 place du Général de Gaulle 22000 SAINT BRIEUC  
Tel : 02 96 62 44 22

Architectes : **AD&A architecture dunet et associés**  
6 rue du Combat des Trente 22000 SAINT BRIEUC  
Tel : 02 96 60 41 10  
Fax : 02 96 60 41 18



Bureau d'études techniques

5c rue de la Ville Néant - BP4 - 22360 Langueux  
TEL : 02 96 33 57 64 - bet.ai@armoringenierie.fr  
[www.armoringenierie.fr](http://www.armoringenierie.fr)

**PLAN DE PRINCIPE ELECTRICITE**

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
A	Première diffusion	25/02/2025	VO	ALG	
INDICE	MODIFICATION(S)	DATE	DESS.	VERIF.	

**AFF. : 23-091/BE**

**PLAN : EL01**

*Ech : 1:100*