



Circulation du sous-sol à recouper tout les
30m maxi





Logement à isoler des circulations et salle de cours

Vitrages ne présentant pas de résistance au feu.
Défaut d'isolement entre les locaux et les dégagements


Sanitaires à équipé de flash lumineux raccordées sur les lignes UGA du SSI

Locaux à risques courant (Art. R10 §3)
Isolation au niveau des bloc-portes et parois à revoir

Circulations : Rebouchage des trouées, gaines et ouvrant de ventilations (Option : changement des ouvrants par des volets CF pilotés par le SSI)

Changement des portes par Bloc PF $\frac{1}{2}$ h avec ferme porte

FACULTE DE PHARMACIE - ILLKIRCH
NIVEAU Rdc



Borne d'appel PMR




Espace d'Attente Sécurisé

Sanitaires à équipé de flash lumineux raccordées
sur les lignes UGA du SSI

Locaux à risques courant (Art. R10 §3)
Isolation au niveau des bloc-portes et parois à
revoir

Circulations : Rebouchage des trouées, gaines et ouvrant de ventilations
(Option : changement des ouvrants par des volets CF pilotés par le SSI)
Changement des portes par Bloc PF $\frac{1}{2}$ h avec ferme porte



Borne d'appel PMR




Espace d'Attente Sécurisé

Sanitaires à équipé de flash lumineux raccordées
sur les lignes UGA du SSI

Locaux à risques courant (Art. R10 §3)
Isolation au niveau des bloc-portes et parois à
revoir

Circulations : Rebouchage des trouées, gaines et ouvrant de ventilations
(Option : changement des ouvrants par des volets CF pilotés par le SSI)

Changement des portes par Bloc PF $\frac{1}{2}$ h avec ferme porte



Borne d'appel PMR




Espace d'Attente Sécurisé

Sanitaires à équipé de flash lumineux raccordées
sur les lignes UGA du SSI

Locaux à risques courant (Art. R10 §3)
Isolation au niveau des bloc-portes et parois à
revoir

Circulations : Rebouchage des trouées, gaines et ouvrant de ventilations
(Option : changement des ouvrants par des volets CF pilotés par le SSI)
Changement des portes par Bloc PF $\frac{1}{2}$ h avec ferme porte

FACULTE DE PHARMACIE - ILLKIRCH
NIVEAU R+3



FACULTE DE PHARMACIE - ILLKIRCH
NIVEAU R+4 - Toiture