Ancienne Clinique Sainte-Marthe

Batiment existant

Toiture terrasse n°2
63 m²
+2.53
247.12

MEX-101 120x190 ×8

Bureau double
15 m²
HSD: 269cm
HSFP=250cm
Colonne verticale x2 x2 x2 x2 x2
Unité intérieure murale 3G2.5²
1m10

Bureau double
13 m²
HSD: 269cm
HSFP=250cm
Colonne verticale x2 x2 x2 x2 x2
Unité intérieure murale 3G2.5²
1m10

Bureau double
13 m²
HSD: 269cm
HSFP=250cm
Colonne verticale x2 x2 x2 x2 x2
Unité intérieure murale 3G2.5²
1m10

Bureau double
15 m²
HSD: 269cm
HSFP=250cm
Colonne verticale x2 x2 x2 x2 x2
Unité intérieure murale 3G2.5²
1m10

suspension 1m75 de câble
Vide sur RDC
suspension 1m de câble

MR003
310x500, allège 99cm

MR004
300x480, allège 15cm

Vide sur RDC

Garde-corps

VRV 3G2.5²
PAC
PAC
VRV audience 5G2.5²

Lanterneau

Toiture terrasse n°1
29 m²
+4.78
249.37

vers toiture

ouvrante

+2.75
247.34

HSP=231cm
HSFP=231cm

Détecteurs
ht 14.7 cm

3 2 1

Dégagement 1.1
22 m²
HSD: 269cm
HSFP=250cm

+2.31
246.90

accès toiture
ech.escamotable

Trémie vers
bât. existant
140x204

Façade existante

BO 94

Bureau
S = 8.5 m2
sol : PVC
mur : enduit+peinture
plafond : dalles 600x600
x2 x2
1m10

Dégagement
S = 6.6 m2

Bureau
S = 17.8 m2
sol : PVC
mur : enduit+peinture
plafond : dalles 600x600
x2 x2 x2 x2
Colonne verticale

Sanitaires

vide sur verrière

Dégt.

S = 20 m2
Salle de repas
cuisine
H.s.p.=3.43m
H.s.f.p.=2.99m

Couloir
H.s.f.p.=2.83m
S = 19m2

Ascenseur

WC

Copropriété
n° 20 rue d'Assas

Limite de prestations

Bureau
H.s.p. = 3.49m
H.s.f.p. = 2.90m
S = 18 m2

Bureau
Secrétariat
H.s.p.=3.44m
H.s.f.p.=3.01m
S = 17 m2

B C D

NOMENCLATURE

- Bouton poussoir
- Interrupteur Va & Vient
- Interrupteur Simple Allumage
- Interrupteur Simple Allumage étanche
- Interrupteur Double Allumage
- Détecteur de présence encastré plafond
- Détecteur de mouvement encastré mural
- Prise de courant Bip 10/16A + T
- Prise de courant Bip 10/16A + T étanche
- Prise de courant Bip 10/16A + T (ligne directe)
- Alimentation bip 32A + T sur boîtier sortie de câble
- Poste de travail (2 PC + 2 PC Info + 2 prises RJ45)
- Prise de courant Bip 10/16A + T (dédiée Info)
- Alimentation pour autres lots
- Fiche HDMI
- Prise RJ45
- Chemin de câble Cfo
- Chemin de câble Cfa
- Diglicode
- Luminaire 600x600 LED Type A
- Downlight encastré LED rond Type B
- Applique LED étanche Type C
- Spot LED rond Type D
- Suspension LED rond Type E
- Luminaire linéaire LED type F
- Applique LED Type G
- Suspension Accueil LED Type H
- Luminaire étanche LED Type I
- Suspension LED ronde Type J
- Spot orientable LED rond Type K
- Bloc autonome de ballisage 45 lumens
- Caméra murale / caméra dôme
- Déclencheur manuel encastré
- Diffuseur sonore standard
- Avertisseur visuel encastré alarme incendie
- Détecteur Incendie
- Détecteur d'alarme Intrusion

MAÎTRE D'OUVRAGE

CONSEIL D'ETAT
1 place du Palais Royal
75100 PARIS
CEDEX 01

OPERATION

EXTENSION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON

20 et 22 rue d'Assas
21000 DIJON

PLAN ELECTRICITE

Niveau 1 — **EL02**

N° AFFAIRE : PR230112 Dessiné par : A.C	ECHELLE : 1:50	DATE : Fév 2025	Phase : DCE

Référence plan architecte : TA Dijon-Feuille - 2-04 - PLAN DU 1ER ETAGE- Plan R+1 reçu le 18/12/2024

Ind.	Date	Modifications	Ind.	Date	Modifications
0	02/2025	Création	E		
A			F		
B			G		
C			H		
D			I		

Agence Béatrice MOUTON Architectes
AGENCE BEATRICE MOUTON
13, rue Chapon
75003 PARIS
Tél : 01.42.78.67.41
E-mail : beatrice-mouton@orange.fr

ME2CO
208 rue des Cordiers
71000 MACON
☎ : 03.85.21.11.61
e-mail : me2co@btp-ingenieriesolutions.com