

**Agence Construction Bordeaux**

Pôle Construction Aquitaine
Domaine du Millénium
3 impasse Henry le Chatelier
33692 MERIGNAC
Tél. : 05 57 29 06 10
Fax : 05 57 29 06 20
E-mail : construction.bordeaux@socotec.com

IUT MONTAIGNE

1, Rue Jacques Ellul
33800 Bordeaux

► Assistance & Patrimoine**► Rapport de vérifications techniques****IUT BORDEAUX MONTAIGNE
Bâtiment 2****Diagnostic accessibilité des personnes handicapées**

- **Date :** 16/09/2021
- **Dossier Socotec n° :** 210612220000092
- **Référence du rapport :** 12220/21/1849

Annule et remplace la version précédemment transmise en date du 27/07/2021. Intégration des observations émises par l'IUT

Vous avez fait appel à nos services et nous vous en remercions.

Pour tout complément d'information, votre interlocuteur Socotec est à votre disposition.

- **Responsable d'affaire :** Philippe CAUDRON

► Ce rapport comporte 21 pages.

► Nombre d'exemplaire 1

SOMMAIRE

1. OBJET DU RAPPORT	3
2. RENSEIGNEMENTS GENERAUX	4
3. DIAGNOSTIC RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES	6
1 ACCESSIBILITE DES ERP SITUES DANS UN CADRE BATI EXISTANT	6
4. REDACTEUR DU RAPPORT	21

1. OBJET DU RAPPORT

Le présent document consigne les avis formulés à ce jour par SOCOTEC dans le cadre de la mission suivante définie dans notre Contrat n° 210612220000092 :

Diagnostic relatif à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.

La colonne Avis est subdivisée en trois sous-colonnes dont les abréviations sont les suivantes :

SO : Sans Objet

C : Conforme

NC : Non Conforme (ou remarque sur la conformité)

Ces avis sont émis à partir des résultats de nos examens portant sur les documents communiqués à SOCOTEC ou sur les ouvrages in situ.

2. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

MAÎTRES D'OUVRAGE

IUT MONTAIGNE
1, rue Jacques ELLUL
33800 Bordeaux

ETABLISSEMENT CONCERNE

IUT MONTAIGNE - BÂTIMENT 2
1, rue Jacques ELLUL
33800 Bordeaux

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Le présent rapport comporte notre observations et commentaires concernant le respect du Bâtiment 2 de l'IUT Montaigne de Bordeaux, à l'arrêté du 8 Décembre 2014, concernant l'accessibilité des personnes handicapées des ERP existants. Il reprend également une enveloppe budgétaire des travaux à réaliser pour lever les écarts relevés.

Révision 1 - 27/07/2021 : intégration des observations émises par l'IUT MONTAIGNE et transmises par mail le 19/07/2021

Les réponses aux questions posées sont intégrées au présent § en suivant.

1.2 Cheminements extérieurs

Page 9 Pas de remarque sur l'absence d'éclairage de l'escalier extérieur au 1.2.20

=> En effet, c'est une erreur de ma part. Je corrige dans le corps du rapport.

1.6 Circulations intérieures verticales


Page 15 Quelle est la non-conformité vis-à-vis de l'élévateur oblique ? au 1.6.4

=> La mise en place d'un élévateur oblique comme moyen d'accès nécessite l'accord de la commission d'accessibilité, car ce dispositif n'est pas défini dans le règlement.

Révision 2 - 16/09/2021 : intégration des observations transmises par mail le 03/08/2021

3. DIAGNOSTIC RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES



3. DIAGNOSTIC RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Articles Règlement	Dispositions examinées	Références	Avis			Observations et commentaires	Coût €	N° Obs
			SO	C	NC			
A-08/12/14	1 ACCESSIBILITE DES ERP SITUES DANS UN CADRE BATI EXISTANT							
Art 1	1.1 GENERALITES							
	1.1.1 Appréciation de synthèse sur le respect de l'arrêté					Pour mémoire, nous avons traité le bâtiment 2, comme si il était indépendant au niveau des accès. Par conséquent, nous avons considéré que l'accès pouvait se faire depuis le portail extérieur (accès des vélos).		
Art 2	1.2 CHEMINEMENTS EXTERIEURS							
Art 2-II§1	1.2.1 Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement							
Art 2-II§2b	1.2.2.1 Largeur >= 1,20 m			C		Conforme, au vu de l'espace disponible.		
Art 2-II§2b	1.2.3.1 Rétrécissements ponctuels >= 0,90 m possible			C		Absence de rétrécissement ponctuel < 120cm.		
Art 2-II§2a	1.2.4 Dévers <= 3%			C		Absence de dévers > 3%.		
Art 2-II§2a	1.2.5 Pentres			C		Absence de pente > 3% sur le cheminement extérieur.		
Ann 2§1	1.2.6 Caractéristiques des paliers de repos		SO					
Art 2-II§2a	1.2.7 Seuils et ressauts		SO			Absence de ressaut sur le cheminement extérieur.		
Art 2-II§2a	1.2.8 Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants				NC	<p>Absence de guide tactile entre le portail d'accès (vélos) et la porte d'entrée au bâtiment 2 (porte automatique).</p> 	200	1



3. DIAGNOSTIC RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Articles Règlement	Dispositions examinées	Références	Avis			Observations et commentaires	Coût €	N° Obs
			SO	C	NC			
Art 2-II§2c	1.2.9 Espaces de manoeuvre avec possibilité de 1/2 tour aux points de choix d'itinéraire			C		Conforme de principe.		
Art 2-II§2c	1.2.10 Espaces de manoeuvre de porte sauf porte automatique coulissante			C		Conforme de principe. Pour rappel, la porte d'accès principal au rez-de-chaussée s'ouvre automatiquement.		
Art 2-II§2c	1.2.11 Espaces d'usage		SO			Sans objet, non concerné.		
Art 2-II§3	1.2.12 Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue			C		Conforme. Enrobé, béton.		
Art 2-II§3	1.2.13 Trous en sol : Diamètre ou largeur <= 2 cm			C		Pas de désordre constaté sur le cheminement.		
Art 2-II§3	1.2.14 Cheminement libre de tout obstacle							
Art 2-II§3	1.2.14.1 Hauteur libre >= 2,20 m			C				
Art 2-II§3	1.2.14.2 Repérage visuel, tactile ou par un prolongement des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm			C				
Art 2-II§3	1.2.14.3 Protection des risques de choc des éléments créés ou modifiés implantés ou en saillie de plus de 15 cm			C				
Art 2-II§3	1.2.15 Protection si rupture de niveau >= 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement		SO			Sans objet, non concerné.		
Art 2-II§3	1.2.16 Protection en cas d'ouvrages si rupture de niveau >= 0,25 m à moins de 0,90 m du cheminement		SO			Sans objet, non concerné.		
Art 2-II§3	1.2.17 Protection des espaces sous escaliers			C				
Art 2-II§3	1.2.18 Volée d'escalier de 3 marches ou plus					Pour mémoire, concerne l'escalier extérieur allant du rez-de-chaussée au R+1.		
Art 7.1-II§1	1.2.18.1 Si travaux hauteur des marches <= 17 cm		SO					
Art 7.1-II§1	1.2.18.2 Si travaux giron des marches >= 28 cm		SO					
Art 7.1-II§3	1.2.18.3 Mains courantes							
Art 7.1-II§3	<input type="checkbox"/> De chaque côté			C				
Art 7.1-II§3	<input type="checkbox"/> Hauteur entre 0,80 et 1,00 m			C				


3. DIAGNOSTIC RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Articles Règlement	Dispositions examinées	Références	Avis			Observations et commentaires	Coût €	N° Obs
			SO	C	NC			
Art 7.1-II§3	<input type="checkbox"/> Continue, rigide et facilement préhensible			C				
Art 7.1-II§3	<input type="checkbox"/> Dépassant les premières et dernières marches			C				
Art 7.1-II§3	<input type="checkbox"/> Différenciées du support par éclairage particulier ou contraste visuel			C				
Art 7.1-II§2	1.2.18.4 Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute				NC	Le guide podotactile est usé. Son remplacement est à prévoir. 	250	2
Art 7.1-II§2	1.2.18.5 Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche				NC	La peinture présente sur la première et la dernière contremarches, est usée. Reprise à prévoir. 	200	3

3. DIAGNOSTIC RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Articles Règlement	Dispositions examinées	Références	Avis			Observations et commentaires	Coût €	N° Obs
			SO	C	NC			
Art 7.1-II§2	1.2.18.6 Nez de marches				NC	<p>Les nez de marches ne sont pas traités (contrastés, non glissants et sans débord excessif).</p> 	1500	4
Art 2-II§3	1.2.19 Volée d'escalier de moins de 3 marches		SO					
Art 2-II§3	1.2.20 Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement				NC	<p>La passerelle à l'air libre, située au R+1, qui relie le bâtiment 2 au bâtiment 1 n'est pas éclairée. 20 lux à assurer.</p> <p>L'éclairage sur le cheminement extérieur, entre le portail et la porte d'accès automatique est à renforcer (20 lux).</p>  <p>En complément, un éclairage sera à ajouter au niveau de l'escalier extérieur (20 lux).</p>	4000	5
Art 3	1.3 PLACES DE STATIONNEMENT		SO			Sans objet, le parking n'est pas accessible au public.		
Art 4-I	1.4 ACCES AU(X) BATIMENTS(S) OU A L'ETABLISSEMENT ET AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC							


3. DIAGNOSTIC RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Articles Règlement	Dispositions examinées	Références	Avis			Observations et commentaires	Coût €	N° Obs
			SO	C	NC			
Art 4-II§2	1.4.1 Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible			C				
Art 4-II§2	1.4.2 Entrée principale facilement repérable					Pour mémoire, cf. § Signalisation.		
Art 4-II§2	1.4.3 Espace de manoeuvre avec possibilité de 1/2 tour devant l'entrée principale			C				
Art 4-II§3	1.4.4 Contrôle d'accès et de sortie				NC	<p>Au niveau du portail, et en l'absence d'une visualisation directe sur cette zone, un visiophone serait à prévoir, avec dispositif sonore et visuel indiquant l'ouverture de la porte.</p> 	3500	6
Art 6	1.4.5 Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public			C				
Art 6	1.5 CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES							
Art 2-II§2b	1.5.1 Largeur >= 1,20m			C				
Art 2-II§2b	1.5.2.1 Rétrécissements ponctuels >= 0,90 m			C				
Art 2-II§2a	1.5.3 Dévers <= 3%			C				
Art 2-II§2a	1.5.4 Pentés							
Art 2-II§2a	1.5.4.1 Pente <= 5%		SO					
Art 2-II§2a	1.5.4.2 Pente entre 5 et 6% : palier de repos tous les 10m			C		Pente de 5 à 6% au niveau de l'accès à la partie basse de l'amphithéâtre 1.		
Art 2-II§2a	1.5.4.3 Pente entre 6 et 10% sur 2 m maxi		SO					
Art 2-II§2a	1.5.4.4 Pente entre 10 et 12% sur 0,50 m maxi		SO					


3. DIAGNOSTIC RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Articles Règlement	Dispositions examinées	Références	Avis			Observations et commentaires	Coût €	N° Obs
			SO	C	NC			
Ann 2§1	1.5.5 Caractéristiques des paliers de repos							
Ann 2§1	1.5.5.1 1,20 x 1,40m			C				
Ann 2§1	1.5.5.2 Paliers horizontaux au dévers près			C				
Art 2-II§2a	1.5.6 Seuils et ressauts			C				
Art 2-II§2c	1.5.7 Espaces de manoeuvre de porte							
Art 2-II§2c	1.5.7.1 Emplacements			C				
Ann 2§3	1.5.7.2 Dimensions			C				
Art 2-II§2c	1.5.8 Espaces d'usage							
Art 2-II§2c	1.5.8.1 Devant chaque équipement ou aménagement			C				
Ann 2§4	1.5.8.2 Dimensions 0,80x1,30m			C				
Art 2-II§3	1.5.9 Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue			C				
Art 2-II§3	1.5.10 Trous en sol : Diamètre ou largeur <= 2 cm			C				
Art 2-II§3	1.5.11 Cheminement libre de tout obstacle							
Art 6	1.5.11.1 Hauteur libre : 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement			C				
Art 2-II§3	1.5.11.2 Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm		SO					
Art 2-II§3	1.5.11.3 Protection des risques de choc des éléments créés ou modifiés implantés ou en saillie de plus de 15 cm		SO					
Art 2-II§3	1.5.12 Protection si rupture de niveau >= 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement		SO			Sans objet, non concerné.		
Art 2-II§3	1.5.13 Protection en cas d'ouvrages si rupture de niveau >= 0,25 m à moins de 0,90 m du cheminement		SO			Sans objet, non concerné.		


3. DIAGNOSTIC RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Articles Règlement	Dispositions examinées	Références	Avis			Observations et commentaires	Coût €	N° Obs
			SO	C	NC			
Art 2-II§3	1.5.14 Protection des espaces sous escaliers				NC	L'espace situé sous l'escalier est à protéger (hauteur de 2.20m libre de tout obstacle). 	800	7
Art 2-II§3	1.5.15 Marches isolées		SO					
Art 7	1.6 CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES							
Art 7.2	1.6.1 Obligation d'ascenseur			C				
Art 7.1-I	1.6.2 Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement							
Art 7.1-II§1	1.6.2.1 Conservation des caractéristiques dimensionnelles existantes en l'absence de travaux		SO					
Art 7.1-II§1	1.6.2.2 Hauteur des marches <= 17 cm		SO					
Art 7.1-II§1	1.6.2.3 Giron des marches >= 28 cm		SO					
Art 7.1-II§3	1.6.2.4 Mains courantes							
Art 7.1-II§3	<input type="checkbox"/> De chaque côté			C				
Art 7.1-II§3	<input type="checkbox"/> Hauteur entre 0,80 et 1,00 m			C				
Art 7.1-II§3	<input type="checkbox"/> Continue, rigide et facilement préhensible			C				


3. DIAGNOSTIC RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Articles Règlement	Dispositions examinées	Références	Avis			Observations et commentaires	Coût €	N° Obs
			SO	C	NC			
Art 7.1-II§3	<input type="checkbox"/> Dépassant les premières et dernières marches				NC	Escaliers au R+3 : une des mains courantes ne dépasse pas de la valeur d'un giron. Même observation au rez-de-chaussée. 2 escaliers sont concernés. 	400	8
Art 7.1-II§3	<input type="checkbox"/> Différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel			C				
Art 7.1-II§2	1.6.2.5 Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute			C				
Art 7.1-II§2	1.6.2.6 Contremarches de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches			C				
Art 7.1-II§2	1.6.2.7 Nez de marches							
Art 7.1-II§2	<input type="checkbox"/> De couleur contrastée			C				
Art 7.1-II§2	<input type="checkbox"/> Non glissant			C				
Art 7.1-II§2	<input type="checkbox"/> Sans débord excessif			C				
Art 7.2	1.6.3 Ascenseurs							
Art 7.2-II.1	1.6.3.1 Présence d'un ascenseur si plus de 50 personnes en étage ou prestations en étage			C				
Art 7.2-II.1	1.6.3.2 Tous les ascenseurs doivent être accessibles			C				

3. DIAGNOSTIC RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Articles Règlement	Dispositions examinées	Références	Avis			Observations et commentaires	Coût €	N° Obs
			SO	C	NC			
Art 7.2	1.6.3.3 Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis			C				
Art 7.2	1.6.3.4 Si conforme à la norme NF EN 81-70: 2003 , ascenseur réputé conforme aux exigences suivantes							
Art 7.2	<input type="checkbox"/> Munis d'un dispositif permettant de prendre appui			C				
Art 7.2	<input type="checkbox"/> Permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme			C				
Art 7.2	1.6.3.7 Si contrainte solidité présence d'un ascenseur selon l'effectif 50 ou 100 pers et la catégorie			C				
Art 7.2	1.6.3.8 Dispositions devant être respectées pour au moins un ascenseur par batterie							
Art 7.2	<input type="checkbox"/> Signalisation palière				NC	Absence de signalisation sur les paliers extérieurs, tous niveaux. 	2000	9
Art 7.2	<input type="checkbox"/> Signalisation en cabine							
Art 7.2	<ul style="list-style-type: none"> Indicateur visuel de la position de la cabine 			C				
Art 7.2	<ul style="list-style-type: none"> Hauteur des numéros d'étage comprise entre 30 et 60mm 			C				


3. DIAGNOSTIC RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Articles Règlement	Dispositions examinées	Références	Avis			Observations et commentaires	Coût €	N° Obs
			SO	C	NC			
Art 7.2	<ul style="list-style-type: none"> Message vocal indiquant la position de la cabine 			C				
Art 7.2-II.4	1.6.4 Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite possible sans dérogation			C		<p>Présence d'un élévateur oblique au niveau de l'amphithéâtre 2. L'accès aux personnes en fauteuil est possible en partie haute. L'accès à l'estrade se fait via l'élévateur. Cette disposition a fait l'objet d'un avis de la commission d'accessibilité : l'estrade n'est pas accessible au public, zone code du travail.</p> 		40
Art 8	1.7 TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANQUES		SO					
Art 9	1.8 REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS							
Art 9	1.8.1 Tapis		SO					
Art 9	1.8.2 Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration							
Art 9	1.8.2.1 Aire d'absorption équivalente >= 25% de la surface au sol			C		Conforme de principe au niveau de la cafétéria : fibralith au plafond, sur 100% de la zone.		
Art 10	1.9 PORTES, PORTIQUES ET SAS							
Art 10	1.9.1 Dimensions des sas			C		Conforme, pour les zones accessibles au public.		
Art 10-II§1	1.9.2 Espace de manoeuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier			C				


3. DIAGNOSTIC RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Articles Règlement	Dispositions examinées	Références	Avis			Observations et commentaires	Coût €	N° Obs
			SO	C	NC			
Art 10-II§1	1.9.3 Largeur des portes principales et des portiques							
Art 10-II§1	1.9.3.1 0,80 m passage utile 0,77 m pour les locaux ou zones accessibles recevant moins de 100 personnes			C				
Art 10-II§1	1.9.3.2 0,83 m de passage utile pour les locaux d'hébergement accessibles existants		SO					
Art 10-II§1	1.9.3.3 1,20 m passage utile pour les locaux ou zones recevant plus de 99 personnes			C				
Art 10-II§1	1.9.3.4 1 vantail >= 0,80 m et passage utile 0,77m pour les portes à 2 vantaux			C				
Art 10-II§1	1.9.3.5 0,77 m passage utile minimale les portiques de sécurité		SO					
Art 10-II§2	1.9.4 Poignées des portes							
Art 10-II§2	1.9.4.1 Facilement préhensibles			C				
Art 10-II§2	1.9.5 Effort pour ouvrir une porte <= 50 N			C				
Art 10-II§3	1.9.6 Portes vitrées repérables			C				
Art 10-II§2	1.9.7 Portes à ouverture automatique			C				
Art 5, 11	1.10 DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE							
Art 5-I	1.10.1 Si existence d'un point d'accueil		SO					
Art 11-I	1.10.2 Equipements divers accessibles au public							
Art 11-I	1.10.2.1 Au moins 1 équipement par type aménagé			C				
Art 11-II§2	1.10.2.2 Espace d'usage si étage accessible aux personnes en fauteuil roulant de 0,80 x 1,30 m devant chaque équipement			C				
Art 11-II§2	1.10.2.3 Commandes manuelles et fonctions voir, lire, entendre, parler							
Art 11-II§2	<input type="checkbox"/> 0,90 <= H <= 1,30 m et 0,4 m d'un angle rentrant			C				

3. DIAGNOSTIC RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Articles Règlement	Dispositions examinées	Références	Avis			Observations et commentaires	Coût €	N° Obs
			SO	C	NC			
Art 11-II§2	1.10.2.4 Elément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier							
Art 11-II§2	<input type="checkbox"/> Vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP) uniquement pour étages desservis par ascenseur				NC	Mobilier présent au niveau du secrétariat non satisfaisant. L'espace situé sous le plateau du bureau est trop étroit. Remplacement du bureau possible. 	500	11
Art 12	1.11 SANITAIRES							
Art 12	1.11.1 Cabinets aménagés					Sanitaires Hommes et Femmes au sous-sol, dans la cafétéria, et à chaque niveau du R+1 au R+3 (2 zones).		
Art 12-I	1.11.1.1 Au moins 1 par niveau accessible comportant des sanitaires public sauf restaurant hôtel et seulement petit déjeuner			C				
Art 12-I	1.11.1.2 Aux mêmes emplacements que les autres sauf si signalés			C				
Art 12-I	1.11.1.3 Séparés H/F si autres sanitaires séparés				NC	Signalisation à améliorer (pictogramme à ajouter) au niveau des portes d'accès aux blocs sanitaires (Hommes et Femmes) du R+3. Et au niveau de la porte du sanitaire PMR dans les sanitaires Hommes du R+3, R+2 et R+1, et cafétéria.	550	12
Art 12-I	1.11.2 1 lavabo accessible par groupe de lavabos			C				
Art 12-II§1	1.11.3 Espaces de manoeuvre avec possibilité de 1/2 tour			C				

3. DIAGNOSTIC RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Articles Règlement	Dispositions examinées	Références	Avis			Observations et commentaires	Coût €	N° Obs
			SO	C	NC			
Art 12-II	1.11.4 Aménagements intérieurs des cabinets							
Art 12-II§2	1.11.4.1 Dispositif permettant de refermer la porte			C				
Art 12-II§1	1.11.4.2 Espace d'usage latéral de 0,80 x 1,30m			C				
Art 12-II§2	1.11.4.3 Hauteur de la cuvette entre 0,45 et 0,50m				NC	Hauteur de la cuvette, abattant inclus, concernant les sanitaires PMR Hommes et Femmes, situés dans la cafétéria, de 52cm.	2000	13
Art 12-II§2	1.11.4.4 Lave-mains accessible d'une hauteur <=0,85 m			C				
Art 12-II§2	1.11.4.5 Barre d'appui latérale entre 0,70 et 0,80m du sol				NC	La barre horizontale située dans le sanitaire Femmes de la cafétéria est trop haute, et trop avancée par rapport au sanitaire. 	150	14
Art 12-II§2	1.11.4.6 Barre d'appui supportant le poids d'une personne					Pour mémoire.		
Art 11	1.11.4.7 Commande de chasse d'eau facilement accessible et manoeuvrable			C				
Art 12-II§2	1.11.5 Lavabos accessibles							
Art 11-II§2c	1.11.5.1 Vide en-dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30m (HxLxP)			C				
Art 11	1.11.6 Accessoires divers - porte-savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi			C				
Art 12-II§2	1.11.7 Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs			C				
Art 13	1.12 SORTIES							

3. DIAGNOSTIC RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Articles Règlement	Dispositions examinées	Références	Avis			Observations et commentaires	Coût €	N° Obs
			SO	C	NC			
Art 13	1.12.1 Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours			C				
Art 14	1.13 ECLAIRAGE							
Art 14	1.13.1 Valeurs d'éclairement moyen							
Art 14	1.13.1.1 20 lux pour les cheminements extérieurs accessibles					Pour mémoire, cf. observation préalable sur l'éclairage des cheminements extérieurs.		
Art 14	1.13.1.2 200 lux aux postes d'accueil		SO					
Art 14	1.13.1.3 100 lux pour les circulations horizontales			C		L'éclairage au niveau des circulations horizontales est suffisant pour obtenir un niveau de 100 lux moyen. Prévoir toutefois le remplacement des tubes HS.		
Art 14	1.13.1.4 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile			C				
Art 14	1.13.1.5 20 lux pour les circulations piétonnes des parcs de stationnement couverts ou non		SO					
Art 14	1.13.1.6 20 lux pour les parcs de stationnement couverts ou non (hors circulations piétonnes)		SO					
Art 14	1.13.1.7 Eblouissement / reflet			C				
Art 14	1.13.2 Durée de fonctionnement des éclairages temporisés		SO					
Art 14	1.13.3 Extinction doit être progressive si éclairage temporisé		SO					
Art 14	1.13.4 Eclairages par détection de présence			C				
	1.14 INFORMATION ET SIGNALISATION							
Art 2-I	1.14.1 Cheminements extérieurs				NC	Signalétique à améliorer au niveau de l'accès principal, et de l'entrée au niveau du rez-de-chaussée notamment.	500	15
Art 5-II	1.14.2 Accueils sonorisés		SO					
Art 6	1.14.3 Circulations intérieures		SO					
Art 11	1.14.4 Equipements divers		SO					

3. DIAGNOSTIC RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Articles Règlement	Dispositions examinées	Références	Avis			Observations et commentaires	Coût €	N° Obs
			SO	C	NC			
Ann 3	1.14.5 Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies à l'annexe 3					Pour mémoire.		
Art 16	1.15 ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS							
Art 16-II§1	1.15.1 Nombre de places réservées : 1 + 1 par tr.de 50			C		Conforme de principe. Dito bâtiment 1.		
Art 17	1.16 ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL		SO					
Art 18	1.17 CABINES ET ESPACES A USAGE INDIVIDUEL		SO					
Art 19	1.18 CAISSES DE PAIEMENT ET EQUIPEMENTS DISPOSES EN BATTERIE OU SERIE		SO					

Total

17350

4. REDACTEUR DU RAPPORT

Les avis mentionnés dans les différents chapitres de ce rapport ont été établis par :

Intervenant	Signature
Philippe CAUDRON Chargé d'affaires	