LEGENDE

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

- DETECTEUR DE FUMEE - ADRESSABLE - DO1131A SIEMENS
- INDICATEUR D'ACTION DI 1193 SIEMENS
- DM — DECLENCHEUR MANUEL - ADRESSABLE - DM1131 SIEMENS
- CTE — TABLEAU DE REPORT D'ALARME SIGSIM SIEMENS
- DSP — DISPOSITIF ACTIONNE DE SECURITE - PORTE DE RECOUPEMENT
- DSC — DISPOSITIF ACTIONNE DE SECURITE - CLAPET COUPE-FEU ASSERVI
- DSV — DISPOSITIF ACTIONNE DE SECURITE - VOLET DE DESENFUMAGE OU APPENE D'AIR ASSERVI
- DSE — DISPOSITIF ACTIONNE DE SECURITE - COFFRET DE RELAYAGE VENTILATEUR DE DESENFUMAGE OU APENEE D'AIR
- DSD — DISPOSITIF ACTIONNE DE SECURITE - DEVERROUILLAGE DES ISSUES DE SECOURS
- ASE — ASSERVISSEMENT DEVEROUILLAGE PORTE AUTOMATIQUE
- DSS — DISPOSITIF DE DEVERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS
- DIFFUSEUR D'ALARME GENERALE SELECTIVE
- ALIMENTATION REARMEMENT CLAPETS COUPE-FEU
- AD 1 sortie / AD 2 sorties — COFFRET ASPIRANT DE DETECTION INCENDIE SIEMENS avec retour d'inf _ 1 voie
- AD 1 sortie / AD 2 sorties — COFFRET ASPIRANT DE DETECTION INCENDIE SIEMENS avec retour d'inf _ 2 voies
- MODULE ELECTRONIQUE ADRESSABLE DEPORTE

DATE	MODIFICATIONS	NOM	INDICE
26/12/04	EMISSION	J.DARBON	X

SOCHALEG ELECTRICITE, AUTOMATISMES INDUSTRIELS
SOCIETE CHALONNAISE D'ELECTRICITE GENERALE
74, RUE PAUL MARYSSE 71100 CHALON-SUR-SAONE TEL : 03 85 46 21 26 FAX 03 85 46 80 20

CENTRE HOSPITALIER DE MACON
REZ DE CHAUSSEE
AILE C

DISTRIBUTION : INCENDIE

CE DOCUMENT EST NOTRE PROPRIETE IL NE PEUVIT ETRE REPRODUIT NI COMMUNIQUE A UES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION	DOS N° 18209	ECHELLE 1/50	PLAN N° 1706-C/A