

S I T E

 Repertoire..... 92 MEUDON OBSERVATOIRE BAT 16
 Fichier..... BAT 16
 Site:..... BATIMENT 16
 Client:..... OBSERVATOIRE
 Adresse:..... AV MARCELLIN BERTHELOT
 Code Postal:..... 92
 Ville:..... MEUDON
 Commercial:..... JPR
 Technicien:..... DAH
 N de Série:.....
 Nombre de Telech..... 000
 Date Telech:..... 22/9/206 11:21:51
 Fonction Com-0:..... Rien
 Fonction Com-3:..... Rien
 Fonction Com-4:..... CMSI (Jbus)
 Fonction Com-5:..... Rien
 Adr JBUS 0:..... 1
 Adr JBUS 3:..... 1
 Adr JBUS 4:..... 1
 Adr JBUS 5:..... 1
 500 Points:..... Non
 U C:..... Non
 Imprimante table 80C. Non
 Pas de TRE 6 fils.... Non
 Réseau..... Non

TABLEAU S.D.I Ligne 1

 L/Adr/Zn Theo Reel I Libelle
 1/001/005 Opt DI RDC HALL ENTREE / SSI
 1/002/002 D.M DM RDC ENTREE PRINCIPALE
 1/003/002 D.M DM RDC SORTIE SECOURS HALL ENTREE
 1/004/001 D.M DM SOUS SOL SORTIE RESERVE ADMIN
 1/005/001 D.M DM SOUS SOL SORTIE ESCALIER GAUCHE
 1/006/001 D.M DM SOUS SOL SORTIE ESCALIER DROITE
 1/007/001 D.M DM SOUS SOL SORTIE TRACEUR IMPRIMANTE
 1/008/001 D.M DM SOUS SOL SORTIE ATELIER MECANIQUE
 1/009/002 D.M DM RDC SORTIE SECOURS CIRCULATION
 1/010/003 D.M DM R+1 SORTIE ESCALIER GAUCHE
 1/011/003 D.M DM R+1 SORTIE ESCALIER DROITE
 1/012/004 D.M DM TERRASSE

Tables Site

Tables_Site

 Site: BATIMENT 16
 Client: OBSERVATOIRE
 Adresse: AVENUE MARCELIN BERTHELOT
 Code_P: 92
 Commercial: JPR
 Technicien: DAH



AVISS

Constructeur de produits de sécurité incendie certifiés  , titulaire des certifications  de services d'installation et de maintenance (048/96/17.F7) de SDI et CMSI délivrées par le CNPP (www.cnpp.com)

Membre du GESI affilié à la 

www.aviss.fr

ZI des Gâtines - 54 rue Pierre CURIE - 78370 PLAISIR

☎ : 01 30 16 58 60 📠 : 01 30 16 58 79 ✉ : aviss-securite@aviss-securite.fr

Toujours un interlocuteur à votre service

Tables Param

Struct: 3

VT1: 1 Alim 004 MDA-2L Pas de Bus de puissance

USC30:0

Adresse inter-activité :0

Tables ZD

ZD 001: ZA 001
ZD 002: ZA 001
ZD 003: ZA 001
ZD 004: ZA 001
ZD 005: ZA 001

Tables ZS

Tables UCMC

F001: UGA H-- Tp:0

F002: UGA M- Tp:0

F003: UGA B Tp:0

Tables UCMC-30

Tables ZA

ZA 001 / US_Haut: 001 / DR: 304S / TPR: 000S / Mode Iss.Sec => Cde_Feu Cde_Eva Arr_Rea ZA1
Diff-Son: 1/001/1

Lignes Mda

VT/Ad/L Fct	Facette	F Mda	Das	Coul	Pos	Lib Das
1/001/1	F001: UGA H--	Diff Sonore	Diff Son.	DS01-PZ	0	Inter DS L1