

S I T E

Repertoire..... 92 MEUDON OBSERVATOIRE BAT 2
 Fichier..... BAT2
 Site:..... BATIMENT 2
 Client:.....
 Adresse:.....
 Code Postal:..... 92
 Ville:..... MEUDON
 Commercial:..... JPR
 Technicien:..... DAH
 N de Série:.....
 Nombre de Telech..... 000
 Date Telech:..... 22/9/2028 12:26:12
 Fonction Com-0:..... Rien
 Fonction Com-3:..... Rien
 Fonction Com-4:..... CMSI (Jbus)
 Fonction Com-5:..... CMSI (Jbus)
 Adr JBUS 0:..... 1
 Adr JBUS 3:..... 1
 Adr JBUS 4:..... 1
 Adr JBUS 5:..... 1
 500 Points:..... Non
 U C:..... Non
 Imprimante table 80C. Non
 Pas de TRE 6 fils.... Non
 Réseau..... Non

TABLEAU S.D.I Ligne 1

L/Adr/Zn Theo Reel I Libelle

1/001/005 Opt	DI RDC LOCAL SSI
1/002/002 D.M	DM RDC SORTIE ESCALIER 2E
1/003/004 D.M	DM R+1 SORTIE ESCALIER 2G
1/004/002 D.M	DM RDC SORTIE ESCALIER 2F
1/005/004 D.M	DM R+1 SORTIE ESCALIER 2F
1/006/004 D.M	DM R+1 SORTIE ESCALIER 2H
1/007/002 D.M	DM RDC SORTIE ESCALIER 2H
1/008/002 D.M	DM RDC SORTIE SAS 2G
1/009/004 D.M	DM R+1 SORTIE ESCALIER 1G
1/010/002 D.M	DM RDC SORTIE ESCALIER 1G
1/011/002 D.M	DM RDC SORTIE ESCALIER 1E
1/012/004 D.M	DM R+1 SORTIE ESCALIER 1E
1/013/004 D.M	DM R+1 SORTIE ESCALIER 1C
1/014/004 D.M	DM R+1 SORTIE SECOURS VERS L,INFO 122B
1/015/004 D.M	DM R+1 SORTIE SECOURS VERS BUREAU 130
1/016/002 D.M	DM RDC SORTIE ESCALIER 3M
1/017/004 D.M	DM R+1 SORTIE ESCALIER 3M
1/018/004 D.M	DM R+1 SORTIE ESCALIER 3E
1/019/004 D.M	DM R+1 SORTIE ESCALIER 3E
1/020/002 D.M	DM RDC SORTIE ESCALIER 3E
1/021/002 D.M	DM RDC FACE MONTE CHARGE SORTIE 3D
1/022/002 D.M	DM RDC SORTIE ATELIER 3C
1/023/002 D.M	DM RDC SORTIE ATELIER JARDINIER 3B
1/024/002 D.M	DM RDC SORTIE ATELIER 2D
1/025/002 D.M	DM RDC SORTIE ATELIER 1D



AVISS

Constructeur de produits de sécurité incendie certifiés  , titulaire des certifications  de services d'installation et de maintenance (048/96/17.F7) de SDI et CMSI délivrées par le CNPP (www.cnpp.com)

Membre du GESI affilié à la 

www.aviss.fr

ZI des Gâtines - 54 rue Pierre CURIE - 78370 PLAISIR

☎ : 01 30 16 58 60 📠 : 01 30 16 58 79 ✉ : aviss-securite@aviss-securite.fr

Toujours un interlocuteur à votre service

1/026/002 D.M

DM RDC SORTIE SALLE 2B

Tables Site

Tables_Site

Site: BATIMENT 2
Client: OBSERVATOIRE
Adresse: AVENUE MARCELIN BERTHELOT
Code_P: 92
Commercial: JPR
Technicien: DAH

Numéro série: ..

Tables Param

Struct: 3
VT1: 1 Alim 004 MDA-2L Pas de Bus de puissance
USC30:0
Adresse inter-activité :0

Tables ZD

ZD 001:	ZA 001
ZD 002:	ZA 001
ZD 003:	ZA 001
ZD 004:	ZA 001
ZD 005:	ZA 001
ZD 006:	ZA 001
ZD 007:	ZA 001
ZD 008:	ZA 001
ZD 009:	ZA 001
ZD 010:	ZA 001

Tables ZS

Tables UCMC

F001: UGA H-- Tp:0
F002: UGA M- Tp:0
F003: UGA B Tp:0

Tables UCMC-30

Tables ZA

ZA 001 / US_Haut: 001 / DR: 304S / TPR: 000S / Mode Iss.Sec => Cde_Feu Cde_Eva Arr_Rea ZA1
Diff-Son: 1/001/1

Lignes Mda



Attestation 27418



AVISS

Constructeur de produits de sécurité incendie certifiés  , titulaire des certifications  de services d'installation et de maintenance (048/96/I7.F7) de SDI et CMSI délivrées par le CNPP (www.cnpp.com)

Membre du GESI affilié à la 

www.aviss.fr

ZI des Gâtines - 54 rue Pierre CURIE - 78370 PLAISIR

☎ : 01 30 16 58 60 📠 : 01 30 16 58 79 ✉ : aviss-securite@aviss-securite.fr

Toujours un interlocuteur à votre service

VT/Ad/L Fct	Facette	F Mda	Das	Coul	Pos	Lib Das

1/001/1 F001:	UGA H--	Diff Sonore	Diff Son.	DS01-PZ	0	Inter DS L1