


**RAPPORT DE DEPANNAGE**  
**4002443211**

1/1

 Envoyé par messagerie électronique le 27.08.2021 à 13:48:49 à  
 nordine.haouam@observatoiredeparis.psl.eu

## Fire Safety

<b>Client:</b> OBSERVATOIRE MEUDON		<b>Localisation du technicien:</b>	Siemens SAS - Smart Infrastructure Agence d'Ile-de-France.
<b>Nom correspondant:</b>	MR HAOUAM	<b>Tel:</b> 01 85 57 02 00	avenue Morane Saulnier
<b>Adresse d'intervention:</b>	11 avenue berthelot 92360 MEUDON LA FORET	<b>Fax:</b> 01 85 57 02 48	78140 VELIZY
<b>Date et heure d'appel:</b> Mercredi 25.08.2021 à 13:15		<b>INTER VENTION</b>	
<b>Facturable:</b>	OUI	<b>Arrivée:</b>	Vendredi 27.08.2021 à 11:45
<b>N° Commande:</b>	Attente co	<b>Départ:</b>	Vendredi 27.08.2021 à 12:30
<b>N° Ordre de service:</b>	4002443211	<b>Mise en service:</b>	Vendredi 27.08.2021 à 12:25
<b>N° Objet technique:</b>	6LB-0630061793	<b>Intervenant:</b>	ROZETTE, DIDIER
<b>N° Contrat:</b>		<b>Intervention terminée:</b>	OUI

**CONSTAT ET INTERVENTION**

Bâtiment 18 , centrale FINSECUR , plusieurs voyants ( alarme, dérangement, évacuation, veille restreinte ) allumés sans raison.

**OBSERVATIONS GENERALES DE L'INTERVENANT**

Impossible de réarmer la centrale. Mise hors tension et remise sous tension de la centrale. Tous les voyants allumés se sont éteint. essai du code d'accès à la centrale, suite à un appui, la centrale sonne et tous les voyants de la centrale se sont allumés.

Mise hors tension et remise sous tension de la centrale. Tous les voyants se sont éteint. Centrale sous tension et à l'état de veille.

Faire un devis pour le remplacement de la centrale car celle-ci n'est pas fonctionnelle.

Désignation	Référence	Qté	PU (€ )	Total (€ )	Fact.
Forfait dépannage	ZZ6:QIC	1	550,00	550,00	OUI
Montant Total HT				550,00	

**ETAT DU SYSTEME APRES INTERVENTION**

Centrale bâtiment 18 non fonctionnelle.

**DEVOIR DE CONSEIL**

Sans objet.

**OBSERVATIONS CLIENT**

<b>Pour le client</b>		<b>Pour Siemens</b>	
Date:	Autres	Date:	Ve 27.08.2021
Nom: MR HAOUAM	Client non présent sur	Nom: ROZETTE, DIDIER	
Fonction:	site. Vu avec le poste de	Fonction: Technicien dépannage	
	sécurité.		

