



BT14428

Vérificateur :

Adresse d'intervention : Client:

TC / FD

OBSERVATOIRE DE PARIS
77 AVENUE DENFERT ROCHEREAU
75014 PARIS

RAPPORT DE VERIFICATION COLONNE SECHE

Date vérification

25/01/2023

Localisation			Type hydrant	PRISES	ROBINET	ROBINET	BOUCHON	VIDANGE	PRESSION D'ESSAI	Observations	
N°	Description	NIVEAU	PI		simple	double	CHAINETTE	POINT BAS			
1	CAGE D'ESCALIERS	0+2		1 DN75		2	5	PRISE	X	FUITE SUR COUDE FILASSE	
Maintenance								OUI	NON	Observations	
Contrôle visuel des colonnes sèches								X			
Vérification des signalisations d'identification des colonnes sèches								X			
vérification du fonctionnement de la purge								X			
Mesure de la pression statique									X	FUITE	
Signature registre de sécurité								X			
Signature et nom du technicien:				Signature et nom du client:						NS= non satisfaisant	