

Nom fichier : B_OBSERVATOIRE DE PARI.SEF Nom du site : OBSERVATOIRE DE PARI Indice DDS : B Nom éditeur : GNO	Centrale 1 POINTS Inventaire des points	Version 4.00 Imprimé le 06/12/2022
---	---	---------------------------------------

Inventaire des points

Optique interactif : **90**
 Déclencheur manuel à LED : **40**
 Linéaire de fumée interactif : **6**

Nom fichier : B_OBSERVATOIRE DE PARI.SEF
 Nom du site : OBSERVATOIRE DE PARI
 Indice DDS : B
 Nom éditeur : GNO

Centrale 1 ZONES

Version 4.00
 Imprimé le 06/12/2022

Num.	Libellé	Mode	Gestion Horaire	ST	Filtre
1	DM RDC	Alarme Feu		-	30
2	DI RDC SECRETARIAT PRESIDENCE	Alarme Feu		-	30
3	DI RDC LOGEMENT	Alarme Feu		-	30
4	DI RDC CHAUFFERIE	Alarme Feu		-	30
5	DI RDC CHAUFFERIE	Alarme Feu		-	30
6	DI RDC LOCAUX TECHNIQUES	Alarme Feu		-	30
7	DI SOUS SOL ARCHIVES	Alarme Feu		-	30
8	DI RDC RESERVE MUSEE	Alarme Feu		-	30
9	DI RDC SERVEUR MAMA	Alarme Feu		-	30
10	DI RDC RESERVE MUSEE	Alarme Feu		-	30
11	DI RDC CLIMOTHEQUE MAMA	Alarme Feu		-	30
100	DM R+1	Alarme Feu		-	30
101	DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT	Alarme Feu		-	30
102	DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT	Alarme Feu		-	30
103	DI R+1 PHOTOCOPIE PRESIDENCE	Alarme Feu		-	30
104	DI R+1 BUREAUX BIBLIOTHEQUE	Alarme Feu		-	30
105	DI R+1 LOCAL MENAGE	Alarme Feu		-	30
106	DI R+1 SECRETARIAT BIBLIOTHEQUE	Alarme Feu		-	30
107	DI R+1 C.I.A.	Alarme Feu		-	30
200	DM R+2	Alarme Feu		-	30
201	DI R+2 R+2.5 BIBLIOTHEQUE	Alarme Feu		-	30
202	DI R+2 BUREAUX EVENEMENTIEL	Alarme Feu		-	30
203	DI R+2 RESERVE ATLAS	Alarme Feu		-	30
250	DM R+2.5	Alarme Feu		-	30
300	DM R+3	Alarme Feu		-	30
301	DI R+3 ARCHIVES	Alarme Feu		-	30
302	DI R+3 ARCHIVES	Alarme Feu		-	30
303	DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Alarme Feu		-	30
304	DI R+3 ANEMOMETRE	Alarme Feu		-	30
305	DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Alarme Feu		-	30
306	DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Alarme Feu		-	30
307	DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Alarme Feu		-	30
308	DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Alarme Feu		-	30
309	DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Alarme Feu		-	30
310	DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Alarme Feu		-	30
311	DI R+3 ACCES LUNETTE ARAGO	Alarme Feu		-	30
400	DI R+4 ACCES TERRASSE ARAGO	Alarme Feu		-	30

Nom fichier : B_OBSERVATOIRE DE PARI.SEF
Nom du site : OBSERVATOIRE DE PARI
Indice DDS : B
Nom éditeur : GNO

Centrale 1
PARAMETRES GENERAUX

Version 4.00
Imprimé le 06/12/2022

INFORMATION SITE

Nom éditeur : **GNO**
Nom du site : **OBSERVATOIRE DE PARI**
Indice base : **B**
Remarques

MISE EN SERVICE LE 09/09/2011

PARAMETRES DU TABLEAU

Numero : 1
Localisation : **OBSERVATOIRE DE PARIS**
Type de centrale : **ECS**
Module de base (Adr.0) : **Orion boucles 256**
Module de détection 2 (Adr.1) : **Orion boucles 256**
Remarques

Réseau : **Non**
Code d'accès niveau 2 : **123**
Code d'accès niveau 3 : **456**

ForBox dans le local technique bâtiment Perrault.
Mise en service le 12/09/2011

Face avant N° 1

Libellé : **OBSERVATOIRE DE PARIS IND B**
Type : **Fortès S**
Ecran de veille : **Fil de l'eau**
Type d'imprimante : **Normale**
Mode d'impression : **Impression sur demande**
Vitesse d'impression : **9600**
Surveillance : **Non**
Entrée N° 1
Libellé :
Type : **Inutilisée**
Surveillance : **Non**

Entrée N° 2
Libellé :
Type : **Inutilisée**
Surveillance : **Non**

Profil 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TA
X																

Profil 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TA
X																

Voie JBUS N° 1

Numero d'esclave : 1
Vitesse : **9600 bps**
Type : **JBUS Esclave Standard**

Voie JBUS N° 2

Numero d'esclave : 1
Vitesse : **9600 bps**
Type : **JBUS Esclave Standard**
Carte ISO-RS : **Oui**

ENTREE DE CARTE MERE N° 1

Type : **Défaut secteur**
Libellé : **DEFAUT SECTEUR AES ALTRA**
Surveillance : **Non**

Contact : **Ouvert**
Durée du filtre : **0** Secondes

ENTREE DE CARTE MERE N° 2

Type : **Défaut batteries**
Libellé : **DEFAUT BATTERIES AES ALTRA**
Surveillance : **Non**

Contact : **Ouvert**
Durée du filtre : **0** Secondes

SORTIE DE CARTE MERE N° 1

Fonction : **Alarme Feu Général**

Retard : **0** Secondes
Durée : **Infinie**

